

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/05/25г.-22/06/25г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Им. Героя Советского Союза Васильева, д. 3**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ТМК-Н20

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 12,5 Град С

Заводской номер 2697 ВВОД 1 СХЕМА 2.2

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.05.25	0,503	7,617	0,000	7,617	7,771	0,000	64,33	35,27	29,06	5,50	3,50	24:00	7,77	0,408
24.05.25	0,563	8,603	0,000	8,603	8,774	0,000	63,98	35,14	28,84	5,50	3,50	24:00	8,77	0,456
25.05.25	0,623	9,134	0,000	9,134	9,330	0,000	64,97	34,82	30,15	5,50	3,50	24:00	9,33	0,509
26.05.25	0,566	8,536	0,000	8,536	8,710	0,000	63,77	35,00	28,77	5,50	3,50	24:00	8,71	0,459
27.05.25	0,608	9,313	0,000	9,313	9,497	0,000	62,08	32,63	29,45	5,50	3,50	24:00	9,50	0,492
28.05.25	0,630	9,626	0,000	9,626	9,818	0,000	62,56	31,54	31,02	5,50	3,50	24:00	9,82	0,510
29.05.25	0,621	9,327	0,000	9,327	9,518	0,000	63,40	31,58	31,82	5,50	3,50	24:00	9,52	0,504
30.05.25	0,609	9,253	0,000	9,253	9,439	0,000	62,55	31,86	30,69	5,50	3,50	24:00	9,44	0,494
31.05.25	0,582	8,638	0,000	8,638	8,820	0,000	64,81	33,00	31,81	5,50	3,50	24:00	8,82	0,475
01.06.25	0,569	8,463	0,000	8,463	8,640	0,000	64,35	33,51	30,84	5,50	3,50	24:00	8,64	0,463
02.06.25	0,591	8,901	0,000	8,901	9,083	0,000	64,48	33,87	30,61	5,50	3,50	24:00	9,08	0,479
03.06.25	0,551	8,252	0,000	8,252	8,422	0,000	63,07	34,16	28,91	5,50	3,50	24:00	8,42	0,448
04.06.25	0,590	8,827	0,000	8,827	9,009	0,000	65,12	34,98	30,14	5,50	3,50	24:00	9,01	0,479
05.06.25	0,466	7,034	0,000	7,034	7,177	0,000	63,11	35,29	27,82	5,50	3,50	24:00	7,18	0,378
06.06.25	0,596	8,940	0,000	8,940	9,124	0,000	66,26	35,99	30,27	5,50	3,50	24:00	9,12	0,485
07.06.25	0,915	13,676	0,000	13,676	13,959	0,000	66,83	35,70	31,13	5,50	3,50	24:00	13,96	0,744
08.06.25	0,950	14,052	0,000	14,052	14,348	0,000	67,47	36,00	31,47	5,50	3,50	24:00	14,35	0,774
09.06.25	0,555	8,494	0,000	8,494	8,662	0,000	64,39	35,56	28,83	5,50	3,50	24:00	8,66	0,449
10.06.25	0,487	7,441	0,000	7,441	7,589	0,000	63,46	34,86	28,60	5,50	3,50	24:00	7,59	0,394
11.06.25	0,509	7,801	0,000	7,801	7,955	0,000	63,81	34,61	29,20	5,50	3,50	24:00	7,95	0,411
12.06.25	0,446	6,778	0,000	6,778	6,914	0,000	64,62	34,70	29,92	5,50	3,50	24:00	6,91	0,362
13.06.25	0,406	6,350	0,000	6,350	6,471	0,000	62,69	34,82	27,87	5,50	3,50	24:00	6,47	0,327
14.06.25	0,450	6,919	0,000	6,919	7,055	0,000	62,88	35,01	27,87	5,50	3,50	24:00	7,05	0,364
15.06.25	0,476	11,908	0,000	11,908	11,999	0,000	41,61	31,37	10,24	5,50	3,50	24:00	12,00	0,327
16.06.25	0,083	2,030	0,000	2,030	2,046	0,000	32,31	27,37	4,94	5,50	3,50	24:00	2,05	0,058
17.06.25	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	25,58	25,66	-0,08	5,50	3,50	24:00	0,00	0,000
18.06.25	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	23,52	24,61	-1,09	5,50	3,50	24:00	0,00	0,000
19.06.25	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	23,39	24,17	-0,78	5,50	3,50	24:00	0,00	0,000
20.06.25	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	23,42	24,04	-0,62	5,50	3,50	24:00	0,00	0,000
21.06.25	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	23,10	23,66	-0,56	5,50	3,50	24:00	0,00	0,000
22.06.25	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,46	23,05	-0,59	5,50	3,50	24:00	0,00	0,000
Итого:	13,946	215,91	0,00	215,91	220,13	0,00	54,53	32,06	22,47	5,50	3,50	744:00	220,13	11,247

$M_g = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_g * (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

23.06.25



Пономарёв С. В. /