

Месячный отчет за Июнь 2025
о потреблении ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.05.25
Конец отчетного периода: 22.06.25
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул. Васильева, д.49
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживает
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ941.10
Идентификационный номер прибора: ИД=62929
Схема потребления: СП=0

Сутки, час		Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	Vгв	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчёт)
			t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
23.05.25	23:00	24.00	49.73	5.0	8.454	8.55	24.38	3.5	0.000	0.00	8.454	8.554	0.421	0.315
24.05.25	23:00	24.00	49.25	5.0	9.350	9.46	23.31	3.5	0.000	0.00	9.350	9.458	0.461	0.344
25.05.25	23:00	24.00	49.98	5.0	9.058	9.17	23.04	3.5	0.000	0.00	9.058	9.166	0.453	0.340
26.05.25	23:00	24.00	52.74	5.0	10.002	10.13	22.21	3.5	0.000	0.00	10.002	10.134	0.528	0.403
27.05.25	23:00	24.00	54.88	5.0	9.576	9.71	19.89	3.5	0.000	0.00	9.576	9.712	0.526	0.406
28.05.25	23:00	24.00	54.77	5.0	10.527	10.68	18.39	3.5	0.000	0.00	10.527	10.676	0.577	0.445
29.05.25	23:00	24.00	57.46	5.0	9.008	9.15	19.32	3.5	0.000	0.00	9.008	9.148	0.518	0.405
30.05.25	23:00	24.00	57.34	5.0	9.305	9.45	20.75	3.5	0.000	0.00	9.305	9.449	0.534	0.417
31.05.25	23:00	24.00	58.71	5.0	10.026	10.19	23.36	3.5	0.000	0.00	10.026	10.188	0.589	0.464
01.06.25	23:00	24.00	59.45	5.0	9.387	9.54	24.92	3.5	0.000	0.00	9.387	9.543	0.558	0.441
02.06.25	23:00	24.00	59.07	5.0	9.949	10.11	25.77	3.5	0.000	0.00	9.949	10.112	0.588	0.464
03.06.25	23:00	24.00	58.89	5.0	8.924	9.07	25.68	3.5	0.000	0.00	8.924	9.069	0.526	0.414
04.06.25	23:00	24.00	57.61	5.0	7.231	7.34	25.49	3.5	0.000	0.00	7.231	7.344	0.417	0.326
05.06.25	23:00	24.00	58.59	5.0	9.307	9.46	27.41	3.5	0.000	0.00	9.307	9.457	0.546	0.429
06.06.25	23:00	24.00	58.98	5.0	8.643	8.78	27.46	3.5	0.000	0.00	8.643	8.784	0.510	0.402
07.06.25	23:00	24.00	58.64	5.0	9.039	9.19	27.78	3.5	0.000	0.00	9.039	9.185	0.530	0.417
08.06.25	23:00	24.00	59.06	5.0	9.083	9.23	27.99	3.5	0.000	0.00	9.083	9.232	0.537	0.423
09.06.25	23:00	24.00	57.55	5.0	8.031	8.16	25.86	3.5	0.000	0.00	8.031	8.156	0.462	0.362
10.06.25	23:00	24.00	57.05	5.0	9.784	9.93	26.05	3.5	0.000	0.00	9.784	9.934	0.558	0.436
11.06.25	23:00	24.00	57.56	5.0	9.064	9.21	26.97	3.5	0.000	0.00	9.064	9.205	0.522	0.409
12.06.25	23:00	24.00	57.25	5.0	9.113	9.25	27.41	3.5	0.000	0.00	9.113	9.254	0.522	0.408
13.06.25	23:00	24.00	57.96	5.0	8.494	8.63	28.15	3.5	0.000	0.00	8.494	8.628	0.493	0.386
14.06.25	23:00	24.00	56.76	5.0	7.795	7.91	28.17	3.5	0.000	0.00	7.795	7.913	0.443	0.345
15.06.25	23:00	24.00	59.56	5.0	8.239	8.38	28.46	3.5	0.000	0.00	8.239	8.376	0.491	0.388
16.06.25	23:00	24.00	57.70	5.0	8.215	8.34	27.27	3.5	0.000	0.00	8.215	8.344	0.474	0.372
17.06.25	23:00	24.00	59.57	5.0	10.172	10.34	28.45	3.5	0.000	0.00	10.172	10.341	0.606	0.479
18.06.25	23:00	24.00	57.38	5.0	1.186	1.21	23.16	3.5	0.000	0.00	1.186	1.205	0.068	0.053
19.06.25	23:00	24.00	22.68	5.0	0.000	0.00	22.57	3.5	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
20.06.25	23:00	24.00	22.34	5.0	0.000	0.00	22.25	3.5	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
21.06.25	23:00	24.00	21.66	5.0	0.000	0.00	21.61	3.5	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
22.06.25	23:00	24.00	21.75	5.0	0.000	0.00	21.68	3.5	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
ИТОГО		744.00	52.32	5.0	236.96	240.57	24.68	3.5	0.00	0.00	236.962	240.567	13.456	10.494
		ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) t_{хв.приб}=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период t_{хв.факт}=+ 12.5°C
*ТеплоQ(расчет) при t_{хв.факт}=+ 12.5°C

Дата: 22 Июнь 2025

Представитель потребителя: /с. В. Пономарев/

