

Месячный отчет за Май 2025 (ЧАСТЬ 2)
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.04.25

Конец отчетного периода: 22.05.25

Потребитель: коллектив жильцов

Объект: МКД

Адрес: г.Бийск ул.Горно-Алтайская, д.58

Источник теплоты:

Узел учёта обслуживается
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ943.

Идентификационный номер прибора: ИД=59524

Тепловой ввод: ТВ1 Схема потребления: СП=0

Сутки, час		Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	V3	Тепло Q (прибор)	Тепло Q* (расчёт)
			t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
23.04.25	23:00	24.00	70.68	4.89	35.851	36.673	47.96	4.56	31.795	32.145	4.056	4.149	1.010	0.968
24.04.25	23:00	24.00	70.88	4.91	36.061	36.892	47.83	4.57	31.570	31.916	4.491	4.594	1.046	1.000
25.04.25	23:00	24.00	71.42	4.91	36.510	37.363	47.93	4.57	31.389	31.734	5.121	5.241	1.103	1.051
26.04.25	23:00	24.00	72.76	4.88	36.561	37.445	49.26	4.51	31.629	31.996	4.931	5.051	1.102	1.052
27.04.25	23:00	24.00	72.58	4.99	37.560	38.464	50.43	4.54	32.520	32.915	5.039	5.161	1.086	1.035
28.04.25	23:00	24.00	71.84	4.28	20.923	21.418	49.62	3.97	16.983	17.183	3.940	4.033	0.661	0.621
29.04.25	23:00	24.00	74.23	4.36	1.545	1.584	35.80	3.49	0.000	0.000	1.545	1.584	0.115	0.099
30.04.25	23:00	24.00	70.38	4.03	2.047	2.094	30.93	3.41	0.000	0.000	2.047	2.094	0.144	0.123
01.05.25	23:00	24.00	64.00	3.69	1.969	2.007	29.02	3.44	0.000	0.000	1.969	2.007	0.126	0.106
02.05.25	23:00	24.00	61.49	3.91	1.368	1.392	28.78	3.38	0.000	0.000	1.368	1.392	0.084	0.070
03.05.25	23:00	24.00	61.30	3.89	1.793	1.825	26.86	3.43	0.000	0.000	1.793	1.825	0.110	0.092
04.05.25	23:00	24.00	61.82	3.66	2.123	2.161	27.14	3.34	0.000	0.000	2.123	2.161	0.131	0.110
05.05.25	23:00	24.00	63.55	3.74	2.199	2.241	27.85	3.16	0.000	0.000	2.199	2.241	0.140	0.117
06.05.25	23:00	24.00	63.15	3.76	2.169	2.209	27.64	3.32	0.000	0.000	2.169	2.209	0.137	0.115
07.05.25	23:00	24.00	63.16	3.85	2.308	2.351	28.02	3.45	0.000	0.000	2.308	2.351	0.146	0.122
08.05.25	23:00	24.00	63.81	3.93	2.528	2.576	28.49	3.42	0.000	0.000	2.528	2.576	0.161	0.135
09.05.25	23:00	24.00	61.43	4.02	1.348	1.372	28.50	3.43	0.000	0.000	1.348	1.372	0.083	0.069
10.05.25	23:00	24.00	63.30	3.91	1.637	1.668	29.37	3.40	0.000	0.000	1.637	1.668	0.104	0.087
11.05.25	23:00	24.00	56.13	4.57	1.755	1.782	26.60	3.63	0.000	0.000	1.755	1.782	0.098	0.081
12.05.25	23:00	24.00	42.13	3.07	0.304	0.307	22.33	2.48	0.000	0.000	0.304	0.307	0.013	0.010
13.05.25	23:00	24.00	21.24	5.00	0.000	0.000	21.55	1.94	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
14.05.25	23:00	24.00	20.00	5.00	0.000	0.000	20.14	3.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
15.05.25	23:00	24.00	19.57	5.00	0.000	0.000	19.69	3.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
16.05.25	23:00	24.00	19.26	5.00	0.000	0.000	19.50	3.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
17.05.25	23:00	24.00	19.71	5.00	0.000	0.000	19.84	3.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
18.05.25	23:00	24.00	20.37	5.00	0.000	0.000	20.43	1.21	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
19.05.25	23:00	24.00	19.20	5.00	0.000	0.000	19.24	3.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
20.05.25	23:00	24.00	19.16	5.00	0.000	0.000	19.13	3.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
21.05.25	23:00	24.00	19.24	5.00	0.000	0.000	19.24	3.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
22.05.25	23:00	24.00	59.20	4.63	0.817	0.830	22.72	5.40	0.000	0.000	0.817	0.830	0.048	0.040
ИТОГО		720.00	51.23	4.43	229.376	234.654	29.73	3.44	175.886	177.889	53.489	54.627	7.648	7.103
		ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

* Qрасчет. при tхв.факт=+ 10.20°C

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб=+ 0.0°C

температура холодной воды за отчетный период tхв.факт=+ 10.20°C

Дата: 22 Май 2025

Представитель потребителя:



Пономарев/

Месячный отчет за Май 2025 (ЧАСТЬ 2)
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.04.25

Конец отчетного периода: 22.05.25

Потребитель: коллектив жильцов

Объект: МКД

Адрес: г.Бийск ул.Горно-Алтайская, д.58

Источник теплоты:

Узел учёта обслуживается
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ943.

Идентификационный номер прибора: ИД=59524

Тепловой ввод: ТВ2 Схема потребления: СП=0

Сутки, час	Время счета Ти	подающий труб.				Тепло Q (прибор)	Тепло Q* (расчёт)	
		t1	P1	M1	V1			
23.04.25 23:00	24.00	67.66	5.42	1.611	1.646	0.109	0.093	
24.04.25 23:00	24.00	67.37	5.45	1.588	1.622	0.107	0.091	
25.04.25 23:00	24.00	68.45	5.44	1.880	1.921	0.129	0.110	
26.04.25 23:00	24.00	69.30	5.44	1.475	1.508	0.102	0.087	
27.04.25 23:00	24.00	68.11	5.55	1.315	1.343	0.090	0.076	
28.04.25 23:00	24.00	64.21	5.05	1.799	1.834	0.116	0.097	
29.04.25 23:00	24.00	57.12	4.98	1.456	1.479	0.083	0.068	
30.04.25 23:00	24.00	56.83	4.64	1.951	1.982	0.111	0.091	
01.05.25 23:00	24.00	52.60	4.29	1.889	1.914	0.099	0.080	
02.05.25 23:00	24.00	46.82	4.51	1.299	1.313	0.061	0.048	
03.05.25 23:00	24.00	46.55	4.49	1.716	1.734	0.080	0.062	
04.05.25 23:00	24.00	50.64	4.26	2.036	2.062	0.103	0.082	
05.05.25 23:00	24.00	52.44	4.34	2.109	2.137	0.111	0.089	
06.05.25 23:00	24.00	51.14	4.36	2.091	2.117	0.107	0.086	
07.05.25 23:00	24.00	52.65	4.44	2.228	2.257	0.117	0.095	
08.05.25 23:00	24.00	53.68	4.53	2.443	2.477	0.131	0.106	
09.05.25 23:00	24.00	46.42	4.62	1.305	1.319	0.061	0.047	
10.05.25 23:00	24.00	50.72	4.51	1.573	1.593	0.080	0.064	
11.05.25 23:00	24.00	46.10	5.16	1.689	1.706	0.078	0.061	
12.05.25 23:00	24.00	30.44	3.62	0.290	0.291	0.009	0.006	
13.05.25 23:00	24.00	19.24	0.58	0.000	0.000	0.000	0.000	
14.05.25 23:00	24.00	18.58	0.48	0.000	0.000	0.000	0.000	
15.05.25 23:00	24.00	17.90	0.83	0.000	0.000	0.000	0.000	
16.05.25 23:00	24.00	17.57	0.55	0.000	0.000	0.000	0.000	
17.05.25 23:00	24.00	18.17	0.83	0.000	0.000	0.000	0.000	
18.05.25 23:00	24.00	19.05	0.43	0.000	0.000	0.000	0.000	
19.05.25 23:00	24.00	17.98	0.32	0.000	0.000	0.000	0.000	
20.05.25 23:00	24.00	17.99	0.47	0.000	0.000	0.000	0.000	
21.05.25 23:00	24.00	18.16	1.14	0.000	0.000	0.000	0.000	
22.05.25 23:00	24.00	45.14	5.21	0.795	0.803	0.036	0.028	
ИТОГО		720.00	43.64	3.53	34.538	35.056	1.918	1.566
		ч	°C	кг/CM2	т	м3	Гкал	Гкал

* Qрасчет. при tхв.факт=+ 10.20°C

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб.=+ 0.0°C

температура холодной воды за отчетный период tхв.факт=+ 10.20°C

Дата: 22 Май 2025

Представитель потребителя: _____ С. В. Пономарев/

