

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/04/25г.-22/05/25г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Ленинградская, д. 26/1**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ТМК-Н20

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 10,2 Град С

Заводской номер 3064 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 2.2

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.04.25	2,725	135,862	126,623	9,239	138,551	128,051	65,26	48,52	16,74	5,00	3,50	24:00	9,42	2,630
24.04.25	2,696	136,941	128,253	8,688	139,681	129,731	65,65	49,08	16,57	5,00	3,50	24:00	8,86	2,608
25.04.25	2,689	136,288	128,431	7,857	139,041	129,911	65,97	49,09	16,88	5,00	3,50	24:00	8,02	2,609
26.04.25	2,771	138,476	129,378	9,098	141,341	130,931	66,85	50,14	16,71	5,00	3,50	24:00	9,29	2,678
27.04.25	2,660	140,226	130,452	9,774	143,171	132,141	67,42	52,08	15,34	5,00	3,50	24:00	9,98	2,560
28.04.25	1,423	66,736	55,430	11,306	68,010	56,130	60,06	46,86	13,20	5,00	3,50	24:00	11,52	1,307
29.04.25	0,859	22,129	11,832	10,297	22,540	11,950	62,93	45,48	17,45	5,00	3,50	24:00	10,49	0,754
30.04.25	0,828	20,533	10,898	9,635	20,920	11,000	63,52	44,00	19,52	5,00	3,50	24:00	9,82	0,729
01.05.25	0,787	19,912	9,612	10,300	20,240	9,690	59,38	41,00	18,38	5,00	3,50	24:00	10,47	0,682
02.05.25	0,778	22,513	10,079	12,434	22,800	10,150	52,18	38,25	13,93	5,00	3,50	24:00	12,59	0,652
03.05.25	0,818	22,003	9,992	12,012	22,310	10,060	53,81	37,77	16,04	5,00	3,50	24:00	12,18	0,695
04.05.25	0,821	21,318	9,774	11,544	21,630	9,840	55,34	37,55	17,79	5,00	3,50	24:00	11,71	0,703
05.05.25	0,852	22,621	11,540	11,081	22,980	11,630	57,75	40,18	17,57	5,00	3,50	24:00	11,26	0,739
06.05.25	0,826	21,270	10,156	11,114	21,600	10,230	57,14	39,10	18,04	5,00	3,50	24:00	11,29	0,713
07.05.25	0,740	21,523	10,083	11,441	21,800	10,150	52,45	37,11	15,34	5,00	3,50	24:00	11,59	0,623
08.05.25	0,774	25,162	10,285	14,877	25,400	10,340	44,20	33,50	10,70	5,00	3,50	24:00	15,02	0,622
09.05.25	0,625	20,885	10,509	10,376	21,110	10,570	46,83	34,78	12,05	5,00	3,50	24:00	10,49	0,520
10.05.25	0,644	20,919	10,452	10,467	21,160	10,520	49,43	36,67	12,76	5,00	3,50	24:00	10,59	0,537
11.05.25	0,820	25,083	11,492	13,592	25,380	11,570	50,07	37,48	12,59	5,00	3,50	24:00	13,75	0,682
12.05.25	0,800	26,219	14,075	12,143	26,550	14,180	51,76	39,38	12,38	5,00	3,50	24:00	12,30	0,676
13.05.25	1,009	29,386	13,843	15,542	29,780	13,950	53,22	40,03	13,19	5,00	3,50	24:00	15,75	0,851
14.05.25	1,086	30,951	13,835	17,116	31,360	13,940	52,80	39,69	13,11	5,00	3,50	24:00	17,34	0,911
15.05.25	0,794	25,915	13,665	12,249	26,230	13,760	50,18	37,96	12,22	5,00	3,50	24:00	12,40	0,669
16.05.25	0,830	25,984	13,926	12,058	26,330	14,030	53,07	39,41	13,66	5,00	3,50	24:00	12,22	0,707
17.05.25	0,846	26,217	13,905	12,313	26,570	14,010	52,53	39,65	12,88	5,00	3,50	24:00	12,48	0,721
18.05.25	0,843	27,007	13,924	13,083	27,350	14,030	51,74	39,91	11,83	5,00	3,50	24:00	13,25	0,710
19.05.25	0,797	30,244	20,017	10,227	30,690	20,210	55,55	44,24	11,31	5,00	3,50	24:00	10,38	0,693
20.05.25	0,854	34,195	24,131	10,063	34,740	24,390	58,22	47,27	10,95	5,00	3,50	24:00	10,22	0,751
21.05.25	0,862	32,694	22,381	10,313	33,220	22,620	58,47	47,13	11,34	5,00	3,50	24:00	10,48	0,757
22.05.25	0,859	29,849	18,997	10,852	30,320	19,190	57,81	45,67	12,14	5,00	3,50	24:00	11,02	0,748
Итого:	34,715	1359,06	1017,97	341,09	1382,80	1028,90	56,39	41,97	14,42	5,00	3,50	720:00	346,16	31,236

$Q_{расч} = Q_o - (M_g \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

23.05.25



Пономарёв С. В. /