

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/04/25г.-22/05/25г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Можайского, д. 2**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.02

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 10,2 Град С

Заводской номер 00075683 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0x5E78 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	Qg, Гкал	M1, т	M2, т	M3, т	V1, м3	V2, м3	V3, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/см 2	P2, кгс/см 2	ВНР, ч	Qрасч, Гкал
23.04.25	1,074	0,208	46,07	43,43	2,97	47,04	43,91	2,99	68,68	48,48	20,20	6,50	4,00	24,00	1,044
24.04.25	1,116	0,227	47,05	44,07	3,29	48,03	44,55	3,33	68,99	48,69	20,30	6,50	4,00	24,00	1,082
25.04.25	1,132	0,228	46,96	44,00	3,33	47,96	44,48	3,39	69,65	49,04	20,61	6,50	4,00	24,00	1,098
26.04.25	1,149	0,231	47,40	44,48	3,34	48,50	44,96	3,39	70,96	50,21	20,75	6,50	4,00	24,00	1,115
27.04.25	1,114	0,231	48,28	45,48	3,29	49,38	45,98	3,31	70,53	51,00	19,53	6,50	4,00	24,00	1,080
28.04.25	0,529	0,253	19,86	16,43	3,64	20,25	16,63	3,70	68,77	51,72	17,05	6,50	4,00	24,00	0,492
29.04.25	0,210	0,250	3,51	0,00	3,57	3,51	0,00	3,63	59,32	31,76	27,56	6,50	4,00	24,00	0,174
30.04.25	0,172	0,213	2,94	0,00	3,03	2,95	0,00	3,07	57,42	30,00	27,42	6,50	4,00	24,00	0,141
01.05.25	0,185	0,246	3,41	0,00	3,52	3,43	0,00	3,57	53,87	28,46	25,41	6,50	4,00	24,00	0,149
02.05.25	0,160	0,221	3,04	0,00	3,17	3,04	0,00	3,19	51,17	27,19	23,98	6,50	4,00	24,00	0,128
03.05.25	0,254	0,328	4,66	0,00	4,70	4,68	0,00	4,79	54,00	27,03	26,97	6,50	4,00	24,00	0,206
04.05.25	0,248	0,329	4,66	0,00	4,70	4,69	0,00	4,81	53,08	26,25	26,83	6,50	4,00	24,00	0,200
05.05.25	0,202	0,264	3,71	0,00	3,79	3,72	0,00	3,87	53,97	26,69	27,28	6,50	4,00	24,00	0,163
06.05.25	0,219	0,300	4,19	0,00	4,27	4,20	0,00	4,35	52,45	26,94	25,51	6,50	4,00	24,00	0,175
07.05.25	0,208	0,263	3,66	0,00	3,77	3,67	0,00	3,80	56,83	27,56	29,27	6,50	4,00	24,00	0,170
08.05.25	0,205	0,247	3,40	0,00	3,53	3,41	0,00	3,55	59,33	29,46	29,87	6,50	4,00	24,00	0,169
09.05.25	0,150	0,187	2,53	0,00	2,64	2,53	0,00	2,66	58,05	29,49	28,56	6,50	4,00	24,00	0,123
10.05.25	0,165	0,199	2,71	0,00	2,84	2,72	0,00	2,86	58,86	30,02	28,84	6,50	4,00	24,00	0,136
11.05.25	0,252	0,296	4,12	0,00	4,24	4,17	0,00	4,32	60,32	30,78	29,54	6,50	4,00	24,00	0,209
12.05.25	0,216	0,257	3,55	0,00	3,69	3,58	0,00	3,74	59,87	30,53	29,34	6,50	4,00	24,00	0,178
13.05.25	0,224	0,257	3,61	0,00	3,70	3,63	0,00	3,76	60,86	30,66	30,20	6,50	4,00	24,00	0,186
14.05.25	0,220	0,256	3,58	0,00	3,66	3,61	0,00	3,73	60,91	30,15	30,76	6,50	4,00	24,00	0,183
15.05.25	0,278	0,326	4,60	0,00	4,69	4,64	0,00	4,77	59,90	30,12	29,78	6,50	4,00	24,00	0,230
16.05.25	0,208	0,256	3,55	0,00	3,70	3,57	0,00	3,74	57,50	29,45	28,05	6,50	4,00	24,00	0,170
17.05.25	0,234	0,282	3,96	0,00	4,06	4,00	0,00	4,14	58,57	29,24	29,33	6,50	4,00	24,00	0,193
18.05.25	0,255	0,308	4,35	0,00	4,42	4,38	0,00	4,52	58,82	30,02	28,80	6,50	4,00	24,00	0,210
19.05.25	0,238	0,288	4,09	0,00	4,12	4,12	0,00	4,18	57,99	29,75	28,24	6,50	4,00	24,00	0,196
20.05.25	0,264	0,319	4,52	0,00	4,57	4,53	0,00	4,66	57,90	29,55	28,35	6,50	4,00	24,00	0,217
21.05.25	0,207	0,257	3,62	0,00	3,71	3,64	0,00	3,80	56,99	29,63	27,36	6,50	4,00	24,00	0,169
22.05.25	0,232	0,292	4,09	0,00	4,18	4,14	0,00	4,26	55,74	29,29	26,45	6,50	4,00	24,00	0,189
Итого:	11,320	7,819	345,68	237,89	112,13	351,72	240,51	113,88	59,71	33,31	26,40	6,50	4,00	720,00	10,176

$M_f = M_3$

$Q_{расч} = Q_o - (M_f \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

23.05.25



Пономарев С. В. /