

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/04/25г.-22/05/25г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Виктора Петрова, д. 16**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.02

Температура холодной воды (константа прибора, t_y) = 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 10,2 Град С

Заводской номер 00183933

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	Qo Гкал	ВНР ч	Vгв м3	Qрасч Гкал
23.04.2025	66,56	34,25	32,31	15,52	15,19	13,80	13,73	1,46	6,50	5,50	0,539	24	1,49	0,524
24.04.2025	67,03	33,62	33,41	16,76	16,42	14,52	14,49	1,93	6,50	5,50	0,613	24	1,97	0,593
25.04.2025	67,37	35,00	32,37	15,88	15,54	14,45	14,38	1,16	6,50	5,50	0,543	24	1,19	0,531
26.04.2025	67,94	32,42	35,52	11,68	11,43	10,25	10,22	1,21	6,50	5,50	0,445	24	1,24	0,433
27.04.2025	67,35	28,44	38,91	9,72	9,50	8,48	8,48	1,02	6,50	5,50	0,398	24	1,04	0,388
28.04.2025	67,99	42,43	25,56	6,26	6,12	5,13	5,13	0,99	6,50	5,50	0,202	24	1,01	0,192
29.04.2025	74,37	63,93	10,44	7,04	6,86	5,98	5,93	0,93	6,50	5,50	0,139	24	0,95	0,130
30.04.2025	71,74	62,94	8,80	7,33	7,13	6,10	6,06	1,07	6,50	5,50	0,134	24	1,10	0,123
01.05.2025	65,19	56,61	8,58	6,99	6,88	5,36	5,36	1,52	6,50	5,50	0,151	24	1,54	0,135
02.05.2025	63,16	54,77	8,39	6,94	6,82	5,63	5,63	1,19	6,50	5,50	0,129	24	1,21	0,117
03.05.2025	63,26	54,88	8,38	7,17	7,06	5,61	5,61	1,45	6,50	5,50	0,150	24	1,47	0,135
04.05.2025	62,46	54,30	8,16	6,99	6,84	5,59	5,59	1,25	6,50	5,50	0,129	24	1,28	0,116
05.05.2025	64,68	58,79	5,89	8,63	8,43	7,74	7,59	0,84	6,50	5,50	0,107	24	0,86	0,098
06.05.2025	64,48	59,58	4,90	10,61	10,37	9,00	8,76	1,61	6,50	5,50	0,154	24	1,65	0,138
07.05.2025	64,49	59,45	5,04	10,16	9,92	8,77	8,53	1,39	6,50	5,50	0,136	24	1,42	0,122
08.05.2025	64,76	59,96	4,80	10,16	9,92	9,04	8,80	1,12	6,50	5,50	0,118	24	1,15	0,107
09.05.2025	64,43	59,74	4,69	10,34	10,10	9,08	8,84	1,26	6,50	5,50	0,129	24	1,29	0,116
10.05.2025	64,95	60,30	4,65	10,40	10,16	9,18	8,94	1,22	6,50	5,50	0,126	24	1,25	0,114
11.05.2025	64,71	60,24	4,47	10,57	10,33	9,37	9,13	1,20	6,50	5,50	0,125	24	1,23	0,113
12.05.2025	64,63	60,40	4,23	11,52	11,28	9,99	9,75	1,53	6,50	5,50	0,143	24	1,56	0,127
13.05.2025	65,58	61,16	4,42	10,90	10,66	9,89	9,65	1,01	6,50	5,50	0,113	24	1,03	0,103
14.05.2025	65,59	61,06	4,53	11,35	11,11	9,71	9,47	1,64	6,50	5,50	0,156	24	1,68	0,139
15.05.2025	64,92	60,48	4,44	11,01	10,77	9,58	9,34	1,43	6,50	5,50	0,138	24	1,46	0,123
16.05.2025	64,93	60,37	4,56	10,68	10,44	9,53	9,29	1,15	6,50	5,50	0,120	24	1,18	0,108
17.05.2025	64,95	60,34	4,61	10,31	10,07	9,39	9,15	0,92	6,50	5,50	0,106	24	0,94	0,097
18.05.2025	65,54	61,06	4,48	10,98	10,73	9,39	9,15	1,58	6,50	5,50	0,151	24	1,62	0,135
19.05.2025	64,14	58,66	5,48	8,83	8,63	7,68	7,54	1,09	6,50	5,50	0,117	24	1,12	0,106
20.05.2025	64,41	58,74	5,67	8,70	8,48	7,57	7,44	1,04	6,50	5,50	0,113	24	1,07	0,102
21.05.2025	64,15	59,56	4,59	10,57	10,33	9,07	8,83	1,50	6,50	5,50	0,142	24	1,53	0,127
22.05.2025	64,61	59,94	4,67	10,22	9,98	9,01	8,77	1,21	6,50	5,50	0,126	24	1,24	0,114
Итого:				304,22	297,50	263,89	259,58	37,92			5,892	720	38,77	5,505
Средние:	65,68	54,45	11,23						6,50	5,50				

$Q_{расч} = Q_o - (Mг \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

Пономарев С. В. /

23.05.25

