

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/04/25г.-22/05/25г.

Потребитель: **коллектив жильцов**
 Объект: МКД
 Адрес: **г. Бийск, ул. Приморская, д. 3**
 Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"
 Тепловычислитель: ТМК-Н20
 Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С
 Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 10,2 Град С
 Заводской номер 8606 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1.3

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч
23.04.25	3,303	339,994	342,261	-2,267	347,401	347,871	68,82	59,12	9,70	4,34	3,26	24:00
24.04.25	3,313	335,767	337,949	-2,182	343,091	343,471	68,88	59,06	9,82	4,35	3,29	24:00
25.04.25	3,338	337,392	339,603	-2,211	344,811	345,201	69,18	59,32	9,86	4,32	3,26	24:00
26.04.25	3,361	341,112	343,126	-2,014	348,811	348,971	70,15	60,32	9,83	4,24	3,14	24:00
27.04.25	3,148	354,093	356,034	-1,941	362,051	362,261	70,02	61,15	8,87	4,39	3,17	24:00
28.04.25	2,130	265,831	267,682	-1,851	272,032	272,702	71,36	63,36	8,00	4,48	3,76	24:00
29.04.25	1,595	290,698	292,658	-1,960	298,662	299,692	77,93	72,47	5,46	4,71	3,77	24:00
30.04.25	1,611	294,876	296,652	-1,776	302,482	303,332	75,33	69,84	5,49	4,70	3,73	24:00
01.05.25	1,426	261,996	263,620	-1,624	267,732	268,582	68,76	63,26	5,50	4,36	3,58	24:00
02.05.25	1,378	271,495	273,279	-1,784	276,992	278,042	66,09	61,07	5,02	4,49	3,63	24:00
03.05.25	1,424	271,988	274,621	-2,633	277,522	279,412	66,30	61,08	5,22	4,45	3,60	24:00
04.05.25	1,429	268,656	272,130	-3,473	273,982	276,732	65,33	60,00	5,33	4,47	3,61	23:32
05.05.25	1,407	335,707	339,709	-4,002	342,720	346,030	67,26	63,23	4,03	4,78	3,22	22:34
06.05.25	1,428	419,131	423,497	-4,367	427,730	431,420	66,70	63,29	3,41	5,11	3,10	24:00
07.05.25	1,387	407,615	412,385	-4,770	415,990	420,110	66,73	63,36	3,37	5,05	3,13	24:00
08.05.25	1,409	420,297	424,869	-4,571	429,010	432,920	67,06	63,73	3,33	5,18	3,16	24:00
09.05.25	1,116	424,730	429,057	-4,327	433,440	437,270	66,67	64,07	2,60	5,19	3,13	24:00
10.05.25	1,013	423,758	428,830	-5,072	432,580	437,230	67,22	64,84	2,38	5,18	3,12	24:00
11.05.25	1,376	433,132	438,013	-4,881	442,070	446,320	66,91	63,76	3,15	5,27	3,12	24:00
12.05.25	1,348	459,372	464,669	-5,297	468,771	473,471	66,63	63,73	2,90	5,59	3,17	24:00
13.05.25	1,356	452,596	457,662	-5,066	462,141	466,601	67,72	64,75	2,97	5,47	3,13	24:00
14.05.25	1,382	448,348	453,764	-5,417	457,761	462,561	67,54	64,48	3,06	5,33	3,02	24:00
15.05.25	1,386	445,816	452,169	-6,353	455,041	460,791	67,01	63,93	3,08	5,41	3,12	24:00
16.05.25	1,344	445,314	453,234	-7,920	454,541	461,911	67,05	64,06	2,99	5,38	3,08	24:00
17.05.25	1,325	443,397	452,091	-8,694	452,601	460,771	67,13	64,18	2,95	5,39	3,11	24:00
18.05.25	1,489	446,533	454,934	-8,400	455,941	463,721	67,66	64,36	3,30	5,41	3,10	24:00
19.05.25	1,357	373,914	380,936	-7,021	381,560	387,980	66,53	62,91	3,62	4,86	3,21	24:00
20.05.25	1,373	370,058	377,433	-7,375	377,671	384,440	66,76	63,05	3,71	4,80	3,19	24:00
21.05.25	1,304	441,737	450,815	-9,078	450,671	459,241	66,19	63,27	2,92	5,34	3,07	24:00
22.05.25	1,296	433,817	442,714	-8,898	442,730	451,121	66,74	63,80	2,94	5,28	3,06	24:00
Итого:	51,553	11259,17	11396,40	-137,23	11498,54	11610,18	68,12	63,30	4,83	4,93	3,27	718:03

Qрасч = Qo- (Mг*(t_f-t_y))/1000

Представитель сервисной фирмы:

23.05.25



/Игономарёв С. В. /