

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/04/25г.-22/05/25г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Приморская, д. 5**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ТМК-Н20

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_{ϕ} = 10,2 Град С

Заводской номер 8609 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1.3

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч
23.04.25	1,107	99,910	99,918	-0,007	102,049	101,449	68,36	57,23	11,13	4,31	3,28	24:00
24.04.25	1,121	98,680	98,680	0,000	100,799	100,184	68,41	57,06	11,35	4,31	3,30	24:00
25.04.25	1,157	98,439	98,448	-0,009	100,573	99,947	68,74	57,01	11,73	4,28	3,27	24:00
26.04.25	1,086	87,304	87,263	0,041	89,243	88,602	69,65	57,14	12,51	4,23	3,14	24:00
27.04.25	1,041	88,493	88,438	0,055	90,451	89,820	69,50	57,68	11,82	4,38	3,18	24:00
28.04.25	0,705	60,413	60,280	0,134	61,759	61,229	70,73	58,59	12,14	4,49	3,78	24:00
29.04.25	0,517	31,037	30,875	0,162	31,863	31,396	76,74	60,22	16,52	4,75	3,75	24:00
30.04.25	0,514	39,332	39,165	0,166	40,311	39,844	74,30	61,00	13,30	4,72	3,72	24:00
01.05.25	0,473	65,919	65,756	0,163	67,308	66,877	68,11	60,67	7,44	4,34	3,59	24:00
02.05.25	0,475	86,612	86,438	0,174	88,342	87,902	65,68	60,24	5,44	4,47	3,65	24:00
03.05.25	0,505	84,844	84,683	0,161	86,545	86,103	65,85	59,97	5,88	4,44	3,63	24:00
04.05.25	0,484	85,164	85,045	0,119	86,831	86,445	64,92	59,42	5,50	4,48	3,64	23:08
05.05.25	0,512	96,849	96,686	0,163	98,839	98,392	66,84	61,75	5,09	4,75	3,24	22:52
06.05.25	0,504	118,439	118,223	0,216	120,843	120,352	66,33	62,11	4,22	5,07	3,12	24:00
07.05.25	0,502	116,017	115,775	0,242	118,373	117,855	66,35	62,06	4,29	5,01	3,15	24:00
08.05.25	0,497	114,445	114,191	0,254	116,790	116,263	66,66	62,38	4,28	5,14	3,17	24:00
09.05.25	0,409	120,808	120,544	0,264	123,259	122,773	66,29	62,88	3,41	5,15	3,15	24:00
10.05.25	0,394	121,529	121,264	0,265	124,032	123,554	66,84	63,45	3,39	5,12	3,14	24:00
11.05.25	0,492	116,483	116,256	0,227	118,861	118,366	66,51	62,40	4,11	5,24	3,13	24:00
12.05.25	0,480	126,698	126,502	0,196	129,264	128,810	66,28	62,53	3,75	5,55	3,19	24:00
13.05.25	0,519	114,427	114,237	0,191	116,813	116,340	67,32	62,86	4,46	5,44	3,13	24:00
14.05.25	0,525	116,847	116,658	0,190	119,272	118,797	67,14	62,71	4,43	5,30	3,03	24:00
15.05.25	0,500	122,013	121,843	0,170	124,510	124,070	66,62	62,60	4,02	5,36	3,13	24:00
16.05.25	0,529	123,468	123,292	0,176	125,994	125,531	66,67	62,43	4,24	5,33	3,09	24:00
17.05.25	0,522	121,702	121,494	0,208	124,200	123,708	66,76	62,52	4,24	5,36	3,12	24:00
18.05.25	0,526	113,753	113,504	0,249	116,120	115,584	67,24	62,74	4,50	5,39	3,11	24:00
19.05.25	0,510	109,960	109,743	0,217	112,179	111,680	66,14	61,54	4,60	4,82	3,24	24:00
20.05.25	0,506	108,621	108,403	0,218	110,829	110,331	66,37	61,72	4,65	4,77	3,21	24:00
21.05.25	0,490	129,321	129,103	0,219	131,906	131,423	65,82	62,06	3,76	5,27	3,08	24:00
22.05.25	0,482	120,976	120,745	0,231	123,433	122,941	66,37	62,45	3,92	5,24	3,08	24:00
Итого:	18,086	3038,50	3033,45	5,05	3101,59	3086,57	67,65	60,98	6,67	4,88	3,28	717:58

Представитель сервисной фирмы:

23.05.25



Пономарёв С. В. /