

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/04/25г.-22/05/25г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Социалистическая, д. 52**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.01

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 10,2 Град С

Заводской номер 00200746 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0x5E78 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.04.25	2,282	90,50	84,29	6,21	92,55	85,24	70,17	48,29	21,88	6,00	4,00	24,00	6,35	2,266
24.04.25	2,348	91,51	84,19	7,32	93,62	85,12	70,45	48,66	21,79	6,00	4,00	24,00	7,49	2,330
25.04.25	2,347	91,13	84,52	6,61	93,26	85,46	71,05	48,82	22,23	6,00	4,00	24,00	6,76	2,330
26.04.25	2,409	92,11	85,13	6,98	94,32	86,15	72,47	50,15	22,32	6,00	4,00	24,00	7,15	2,392
27.04.25	2,359	94,38	86,05	8,33	96,60	87,15	72,02	51,57	20,45	6,00	4,00	24,00	8,53	2,338
28.04.25	1,007	38,69	33,16	5,53	39,56	33,57	70,83	52,25	18,58	6,00	4,00	24,00	5,65	0,993
29.04.25	0,386	5,76	0,00	5,76	5,87	0,00	67,16	37,49	29,67	6,00	4,00	24,00	5,87	0,372
30.04.25	0,436	6,77	0,00	6,77	6,88	0,00	64,32	33,77	30,55	6,00	4,00	24,00	6,88	0,419
01.05.25	0,405	6,84	0,00	6,84	6,97	0,00	59,42	33,00	26,42	6,00	4,00	24,00	6,97	0,388
02.05.25	0,443	7,60	0,00	7,60	7,73	0,00	58,39	31,52	26,87	6,00	4,00	24,00	7,73	0,424
03.05.25	0,430	7,48	0,00	7,48	7,59	0,00	57,57	29,78	27,79	6,00	4,00	24,00	7,59	0,411
04.05.25	0,459	8,01	0,00	8,01	8,14	0,00	57,33	29,02	28,31	6,00	4,00	24,00	8,14	0,439
05.05.25	0,439	7,49	0,00	7,49	7,60	0,00	58,81	30,21	28,60	6,00	4,00	24,00	7,60	0,420
06.05.25	0,491	8,29	0,00	8,29	8,42	0,00	59,08	30,51	28,57	6,00	4,00	24,00	8,42	0,470
07.05.25	0,443	7,51	0,00	7,51	7,66	0,00	59,09	31,25	27,84	6,00	4,00	24,00	7,66	0,424
08.05.25	0,428	7,16	0,00	7,16	7,29	0,00	59,46	32,64	26,82	6,00	4,00	24,00	7,29	0,410
09.05.25	0,338	5,80	0,00	5,80	5,90	0,00	58,32	33,47	24,85	6,00	4,00	24,00	5,90	0,324
10.05.25	0,410	6,95	0,00	6,95	7,08	0,00	59,10	32,53	26,57	6,00	4,00	24,00	7,08	0,393
11.05.25	0,469	7,91	0,00	7,91	8,04	0,00	59,43	32,00	27,43	6,00	4,00	24,00	8,04	0,449
12.05.25	0,418	7,11	0,00	7,11	7,25	0,00	58,76	31,28	27,48	6,00	4,00	24,00	7,25	0,400
13.05.25	0,369	6,33	0,00	6,33	6,41	0,00	58,31	30,58	27,73	6,00	4,00	24,00	6,41	0,353
14.05.25	0,446	7,65	0,00	7,65	7,78	0,00	58,36	30,86	27,50	6,00	4,00	24,00	7,78	0,427
15.05.25	0,497	8,36	0,00	8,36	8,51	0,00	59,42	31,23	28,19	6,00	4,00	24,00	8,51	0,476
16.05.25	0,428	7,32	0,00	7,32	7,43	0,00	58,37	31,40	26,97	6,00	4,00	24,00	7,43	0,410
17.05.25	0,434	7,31	0,00	7,31	7,43	0,00	59,80	31,76	28,04	6,00	4,00	24,00	7,43	0,416
18.05.25	0,475	7,82	0,00	7,82	7,95	0,00	60,95	33,62	27,33	6,00	4,00	24,00	7,95	0,455
19.05.25	0,424	7,38	0,00	7,38	7,47	0,00	57,66	31,39	26,27	6,00	4,00	24,00	7,47	0,406
20.05.25	0,415	7,12	0,00	7,12	7,23	0,00	58,15	30,25	27,90	6,00	4,00	24,00	7,23	0,397
21.05.25	0,405	6,94	0,00	6,94	7,04	0,00	58,64	32,18	26,46	6,00	4,00	24,00	7,04	0,388
22.05.25	0,414	6,97	0,00	6,97	7,06	0,00	59,31	33,14	26,17	6,00	4,00	24,00	7,06	0,397
Итого:	23,054	672,20	457,34	214,86	686,64	462,69	61,74	35,49	26,25	6,00	4,00	720,00	218,66	22,517

$M_g = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_g \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

23.05.25



Иванов С. В. /