

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/04/25г.-22/05/25г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Им. Героя Советского Союза Васильева, д. 65**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ТМК-Н20

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 10,2 Град С

Заводской номер 2709 ВВОД 1 СХЕМА 2.2

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.04.25	1,930	79,821	74,165	5,656	81,529	74,965	68,14	47,34	20,80	5,50	3,40	24:00	5,78	1,872
24.04.25	1,917	80,137	74,347	5,790	81,834	75,147	67,76	47,26	20,50	5,50	3,40	24:00	5,91	1,858
25.04.25	1,984	80,557	74,583	5,973	82,310	75,400	68,78	47,72	21,06	5,50	3,40	24:00	6,10	1,923
26.04.25	1,996	81,060	75,218	5,842	82,901	76,095	70,40	49,35	21,05	5,50	3,40	24:00	5,97	1,937
27.04.25	1,889	82,839	77,477	5,362	84,710	78,428	70,21	50,67	19,54	5,50	3,40	24:00	5,48	1,835
28.04.25	0,828	32,735	27,859	4,877	33,421	28,184	62,53	39,93	22,60	5,50	3,40	24:00	4,98	0,778
29.04.25	0,379	9,279	3,550	5,729	9,459	3,614	61,38	50,11	11,27	5,50	3,40	24:00	5,84	0,321
30.04.25	0,368	11,249	5,468	5,780	11,439	5,551	59,24	56,42	2,82	5,50	3,40	23:40	5,88	0,309
01.05.25	0,376	11,296	4,917	6,379	11,466	4,984	56,30	53,44	2,86	5,50	3,40	24:00	6,47	0,311
02.05.25	0,351	11,220	5,162	6,057	11,380	5,228	54,08	51,43	2,65	5,50	3,40	24:00	6,14	0,289
03.05.25	0,342	11,078	5,086	5,993	11,233	5,149	53,80	51,10	2,70	5,50	3,40	24:00	6,08	0,281
04.05.25	0,459	13,038	4,952	8,086	13,221	5,013	53,69	50,84	2,85	5,50	3,40	24:00	8,20	0,376
05.05.25	0,449	23,700	16,464	7,235	24,093	16,730	57,53	55,87	1,66	5,50	3,40	24:00	7,36	0,375
06.05.25	0,403	27,963	21,544	6,418	28,422	21,889	59,09	58,21	0,88	5,50	3,40	23:30	6,52	0,338
07.05.25	0,381	27,900	21,940	5,960	28,371	22,300	60,01	59,08	0,93	5,50	3,40	24:00	6,06	0,321
08.05.25	0,454	29,589	22,496	7,094	30,100	22,874	60,73	59,85	0,88	5,50	3,40	24:00	7,22	0,382
09.05.25	0,346	28,359	23,027	5,332	28,846	23,413	60,62	59,76	0,86	5,50	3,40	24:00	5,42	0,291
10.05.25	0,408	29,325	22,995	6,330	29,834	23,385	60,96	60,14	0,82	5,50	3,40	24:00	6,44	0,344
11.05.25	0,387	28,662	22,038	6,624	29,103	22,373	54,91	54,29	0,62	5,50	3,40	21:10	6,73	0,319
12.05.25	0,056	10,438	9,075	1,364	10,532	9,158	31,93	31,19	0,74	5,50	3,40	23:50	1,38	0,042
13.05.25	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	21,53	20,81	0,72	5,50	3,40	24:00	0,00	0,000
14.05.25	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,79	20,26	0,53	5,50	3,40	24:00	0,00	0,000
15.05.25	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	19,87	19,30	0,57	5,50	3,40	24:00	0,00	0,000
16.05.25	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	19,22	18,81	0,41	5,50	3,40	24:00	0,00	0,000
17.05.25	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	19,14	18,80	0,34	5,50	3,40	24:00	0,00	0,000
18.05.25	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,32	20,13	0,19	5,50	3,40	24:00	0,00	0,000
19.05.25	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,18	19,85	0,33	5,50	3,40	24:00	0,00	0,000
20.05.25	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	19,28	18,82	0,46	5,50	3,40	24:00	0,00	0,000
21.05.25	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	19,56	19,24	0,32	5,50	3,40	24:00	0,00	0,000
22.05.25	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,19	19,85	0,34	5,50	3,40	23:50	0,00	0,000
Итого:	15,704	710,25	592,36	117,88	724,21	599,88	46,41	41,00	5,41	5,50	3,40	716:00	119,96	14,502

$Q_{расч} = Q_o - (M_g \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

23.05.25



/ Пономарёв С. В. /