

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/04/25г.-22/05/25г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Им. Героя Советского Союза Васильева, д. 9**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.01

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 10,2 Град С

Заводской номер 00182702 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0x89CC ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.04.25	2,481	125,26	120,31	4,95	128,01	121,80	68,80	51,04	17,76	5,00	3,50	24,00	5,06	2,431
24.04.25	2,443	123,38	118,63	4,75	126,05	120,07	68,83	50,99	17,84	5,00	3,50	24,00	4,85	2,395
25.04.25	2,419	123,03	118,89	4,14	125,75	120,34	69,13	51,20	17,93	5,00	3,50	24,00	4,23	2,377
26.04.25	2,488	124,95	119,96	4,99	127,79	121,52	70,08	52,29	17,79	5,00	3,50	24,00	5,10	2,437
27.04.25	2,409	128,59	123,91	4,68	131,48	125,57	69,91	53,11	16,80	5,00	3,50	24,00	4,79	2,361
28.04.25	1,097	42,06	36,07	5,99	42,98	36,50	68,61	49,59	19,02	5,00	3,50	24,00	6,12	1,036
29.04.25	0,476	6,27	0,00	6,27	6,41	0,00	75,92	32,38	43,54	5,00	3,50	24,00	6,41	0,412
30.04.25	0,508	6,99	0,00	6,99	7,18	0,00	72,75	31,96	40,79	5,00	3,50	24,00	7,18	0,437
01.05.25	0,534	8,13	0,00	8,13	8,29	0,00	65,92	30,70	35,22	5,00	3,50	24,00	8,29	0,451
02.05.25	0,487	7,55	0,00	7,55	7,69	0,00	64,70	29,58	35,12	5,00	3,50	24,00	7,69	0,410
03.05.25	0,550	8,47	0,00	8,47	8,64	0,00	65,03	40,42	24,61	5,00	3,50	24,00	8,64	0,464
04.05.25	0,576	9,01	0,00	9,01	9,20	0,00	64,40	43,81	20,59	5,00	3,50	24,00	9,20	0,484
05.05.25	0,478	7,21	0,00	7,21	7,35	0,00	66,28	45,87	20,41	5,00	3,50	24,00	7,35	0,404
06.05.25	0,526	7,96	0,00	7,96	8,12	0,00	65,99	46,30	19,69	5,00	3,50	24,00	8,12	0,445
07.05.25	0,565	8,55	0,00	8,55	8,73	0,00	66,11	46,77	19,34	5,00	3,50	24,00	8,73	0,478
08.05.25	0,515	7,78	0,00	7,78	7,94	0,00	66,24	47,69	18,55	5,00	3,50	24,00	7,94	0,436
09.05.25	0,465	7,11	0,00	7,11	7,27	0,00	65,73	47,96	17,77	5,00	3,50	24,00	7,27	0,392
10.05.25	0,503	7,52	0,00	7,52	7,67	0,00	66,48	48,23	18,25	5,00	3,50	24,00	7,67	0,426
11.05.25	0,611	9,23	0,00	9,23	9,41	0,00	66,27	47,92	18,35	5,00	3,50	24,00	9,41	0,517
12.05.25	0,528	8,00	0,00	8,00	8,16	0,00	66,18	48,35	17,83	5,00	3,50	24,00	8,16	0,446
13.05.25	0,493	7,39	0,00	7,39	7,55	0,00	67,05	49,58	17,47	5,00	3,50	24,00	7,55	0,418
14.05.25	0,500	7,46	0,00	7,46	7,61	0,00	66,97	49,12	17,85	5,00	3,50	24,00	7,61	0,424
15.05.25	0,502	7,63	0,00	7,63	7,76	0,00	65,98	48,07	17,91	5,00	3,50	24,00	7,76	0,424
16.05.25	0,493	7,49	0,00	7,49	7,67	0,00	66,02	48,41	17,61	5,00	3,50	24,00	7,67	0,417
17.05.25	0,525	7,89	0,00	7,89	8,06	0,00	66,29	49,26	17,03	5,00	3,50	24,00	8,06	0,445
18.05.25	0,541	8,11	0,00	8,11	8,27	0,00	66,53	49,92	16,61	5,00	3,50	24,00	8,27	0,458
19.05.25	0,499	7,59	0,00	7,59	7,76	0,00	65,82	49,08	16,74	5,00	3,50	24,00	7,76	0,422
20.05.25	0,539	8,19	0,00	8,19	8,37	0,00	65,96	49,15	16,81	5,00	3,50	24,00	8,37	0,455
21.05.25	0,458	7,03	0,00	7,03	7,16	0,00	65,30	49,94	15,36	5,00	3,50	24,00	7,16	0,386
22.05.25	0,487	7,39	0,00	7,39	7,54	0,00	65,67	50,50	15,17	5,00	3,50	24,00	7,54	0,412
Итого:	25,696	853,22	637,77	215,45	871,87	645,80	67,17	46,31	20,86	5,00	3,50	720,00	219,96	23,498

$Mг=M1-M2$

$Qрасч = Qo - (Mг \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

23.05.25



Пономарёв С. В. /