

Месячный отчет за Март 2025
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Начало отчетного периода: 23.02.25

Конец отчетного периода: 22.03.25

Потребитель: коллектив жильцов

Объект: МКД

Адрес: г.Бийск ул.Петрова, д.18

Источник теплоты:

Тепловычислитель: СПТ943.2

Идентификационный номер прибора: ИД=18121

Тепловой ввод: ТВ2 Схема потребления: СП=7

Сутки, час	Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	V3	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчет)
		t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
23.02.25 23:00	24.00	77.42	6.00	4.702	4.829	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.365	0.365
24.02.25 23:00	24.00	73.05	6.00	4.283	4.387	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.313	0.313
25.02.25 23:00	24.00	75.67	6.00	4.357	4.470	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.330	0.330
26.02.25 23:00	24.00	75.32	6.00	4.431	4.545	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.334	0.334
27.02.25 23:00	24.00	68.01	6.00	5.031	5.138	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.343	0.343
28.02.25 23:00	24.00	67.57	6.00	5.424	5.538	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.367	0.367
ИТОГО	144.00	72.84	6.00	28.227	28.907	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	2.052	2.052
	ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) t_{хв.приб}=+ 0.0°C

температура холодной воды за отчетный период t_{хв.факт}=+ 0.40°C

Сутки, час	Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	V3	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчет)
		t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
17.03.25 23:00	24.00	68.58	6.00	4.887	4.993	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.336	0.336
18.03.25 23:00	24.00	67.16	6.00	5.335	5.446	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.359	0.359
19.03.25 23:00	24.00	67.07	6.00	5.018	5.122	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.337	0.337
20.03.25 23:00	24.00	67.24	6.00	4.770	4.869	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.321	0.321
21.03.25 23:00	24.00	67.18	6.00	5.100	5.206	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.343	0.343
22.03.25 23:00	24.00	65.98	6.00	6.595	6.728	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.436	0.436
ИТОГО	144.00	67.20	6.00	683.766	32.364	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	2.132	2.132
	ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) t_{хв.приб}=+ 0.0°C

температура холодной воды за отчетный период t_{хв.факт}=+ 0.40°C

*ТеплоQ(расчет) потребление тепловой энергии при t_{хв.факт}=+ 0.40°C

Дата: 22 Март 2025

Представитель сервисной фирмы: /Полосарева Т. М./



Месячный отчет за Март 2025
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Начало отчетного периода: 23.02.25

Конец отчетного периода: 22.03.25

Потребитель: коллектив жильцов

Объект: МКД

Адрес: г.Бийск ул.Петрова, д.18

Источник теплоты:

Тепловычислитель: СПТ943.2

Идентификационный номер прибора: ИД=18121

Тепловой ввод: ТВ1 Схема потребления: СП=3

Сутки, час		Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	V3	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчет)
			t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
23.02.25	23:00	24.00	78.69	6.00	113.395	116.560	54.43	4.00	108.079	109.598	0.000	0.000	2.759	2.759
24.02.25	23:00	24.00	73.79	6.00	111.371	114.130	51.49	4.00	106.496	107.840	0.000	0.000	2.489	2.489
25.02.25	23:00	24.00	76.54	6.00	111.898	114.865	53.14	4.00	106.982	108.418	0.000	0.000	2.624	2.624
26.02.25	23:00	24.00	76.09	6.00	111.157	114.073	52.77	4.00	106.209	107.615	0.000	0.000	2.598	2.598
27.02.25	23:00	24.00	69.17	6.00	110.892	113.330	49.03	4.00	105.543	106.755	0.000	0.000	2.240	2.240
28.02.25	23:00	24.00	67.95	6.00	110.016	112.355	47.97	4.00	104.456	105.605	0.000	0.000	2.203	2.203
ИТОГО		144.00	73.71	6.00	668.730	685.313	51.47	4.00	637.763	645.830	0.000	0.000	14.913	14.913
		ч	°C	кг/см2	Т	М3	°C	кг/см2	Т	М3	Т	М3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) t_{хв.приб}=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период t_{хв.факт}=+ 0.40°C

Сутки, час	Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	V3	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчет)	
		t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2					
17.03.25	23:00	24.00	68.98	6.00	111.891	114.338	49.70	4.00	108.046	109.320	0.000	0.000	2.161	2.161
18.03.25	23:00	24.00	67.65	6.00	113.149	115.535	49.27	4.00	108.987	110.250	0.000	0.000	2.085	2.085
19.03.25	23:00	24.00	67.54	6.00	114.307	116.710	50.01	4.00	110.531	111.850	0.000	0.000	2.009	2.009
20.03.25	23:00	24.00	67.54	6.00	113.847	116.240	50.12	4.00	110.382	111.705	0.000	0.000	1.988	1.988
21.03.25	23:00	24.00	67.35	6.00	115.061	117.468	50.37	4.00	111.066	112.410	0.000	0.000	1.957	1.957
22.03.25	23:00	24.00	66.29	6.00	115.511	117.855	49.42	4.00	110.294	111.580	0.000	0.000	1.953	1.953
ИТОГО		144.00	67.56	6.00	683.766	698.145	49.81	4.00	659.306	667.115	0.000	0.000	12.154	12.154
		ч	°C	кг/см2	Т	М3	°C	кг/см2	Т	М3	Т	М3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) t_{хв.приб}=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период t_{хв.факт}=+ 0.40°C
*ТеплоQ(расчет) потребление тепловой энергии при t_{хв.факт}=+ 0.40°C

Дата: 22 Март 2025

Представитель сервисной фирмы:  Понюмарева Т. М./