

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/25г.-22/03/25г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Приморская, д. 5**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ТМК-Н20

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 0,4 Град С

Заводской номер 8609 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1.3

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч
23.02.25	1,877	78,332	78,348	-0,016	80,497	79,438	78,40	54,37	24,03	5,49	4,35	24:00
24.02.25	1,833	98,135	98,239	-0,104	100,560	99,637	73,77	55,00	18,77	5,47	4,42	24:00
25.02.25	1,865	85,304	85,358	-0,054	87,557	86,553	76,54	54,48	22,06	5,50	4,40	24:00
26.02.25	1,881	93,522	93,614	-0,092	95,953	94,976	75,99	55,29	20,70	5,45	4,39	24:00
27.02.25	1,714	129,339	129,539	-0,200	132,174	131,437	69,24	55,92	13,32	5,36	4,42	24:00
28.02.25	1,748	141,936	142,173	-0,236	144,963	144,250	68,19	55,86	12,33	5,34	4,46	24:00
01.03.25	1,828	124,188	124,392	-0,204	127,014	126,208	70,92	55,70	15,22	5,40	4,46	24:00
02.03.25	1,998	97,705	97,832	-0,127	100,271	99,260	76,23	55,54	20,69	5,43	4,39	24:00
03.03.25	1,892	91,216	91,329	-0,112	93,609	92,646	76,33	55,17	21,16	5,46	4,39	24:00
04.03.25	1,886	91,568	91,686	-0,118	93,958	93,006	76,03	55,14	20,89	5,46	4,40	24:00
05.03.25	1,756	91,653	91,771	-0,118	93,931	93,066	74,00	54,76	19,24	5,47	4,39	24:00
06.03.25	1,686	106,459	106,645	-0,186	108,951	108,203	71,76	55,66	16,10	5,42	4,39	24:00
07.03.25	1,428	119,668	119,868	-0,200	122,204	121,630	67,98	56,02	11,96	5,39	4,39	24:00
08.03.25	1,543	134,523	134,777	-0,255	137,326	136,747	67,27	55,86	11,41	5,36	4,42	24:00
09.03.25	1,571	133,188	133,437	-0,249	135,999	135,396	67,82	55,94	11,88	5,32	4,38	24:00
10.03.25	1,729	112,618	112,772	-0,154	115,213	114,414	71,07	55,71	15,36	5,40	4,39	24:00
11.03.25	1,680	126,075	126,264	-0,189	128,853	128,123	69,49	56,04	13,45	5,40	4,44	24:00
12.03.25	1,763	108,648	108,769	-0,121	111,216	110,354	72,37	55,63	16,74	5,47	4,45	24:00
13.03.25	2,000	94,839	94,922	-0,083	97,401	96,335	77,43	55,98	21,45	5,51	4,44	24:00
14.03.25	1,692	77,877	77,834	0,043	79,931	78,927	75,37	53,46	21,91	5,56	4,54	24:00
15.03.25	1,741	77,986	77,944	0,043	80,061	79,029	76,81	54,25	22,56	5,56	4,42	24:00
16.03.25	1,751	101,030	101,048	-0,018	103,471	102,508	73,31	55,45	17,86	5,48	4,43	24:00
17.03.25	1,537	121,083	121,166	-0,083	123,717	122,960	69,02	56,25	12,77	5,47	4,48	24:00
18.03.25	1,359	119,308	119,374	-0,066	121,817	121,144	67,69	56,30	11,39	5,45	4,43	24:00
19.03.25	1,186	109,533	109,536	-0,003	111,832	111,188	67,56	56,82	10,74	5,42	4,34	24:00
20.03.25	1,237	113,524	113,555	-0,031	115,906	115,263	67,59	56,76	10,83	5,34	4,28	24:00
21.03.25	1,199	114,395	114,430	-0,035	116,778	116,160	67,41	56,94	10,47	5,53	4,45	24:00
22.03.25	1,240	134,299	134,442	-0,143	137,026	136,498	66,36	57,16	9,20	5,46	4,46	24:00
Итого:	46,621	3027,95	3031,06	-3,11	3098,19	3075,36	71,86	55,62	16,23	5,44	4,41	672:00



Представитель сервисной фирмы:

Подмарёв С. В. /

23.03.25