

Месячный отчет за Март 2025
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.02.25
Конец отчетного периода: 22.03.25
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул.Социалистическая, д.48
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживает
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ941.10
Идентификационный номер прибора: ИД=68226
Схема потребления: СП=0

Сутки, час	Время счета Ти		подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	Vгв	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчёт)
			t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
23.02.25	23:00	24:00	79.37	5.5	119.090	122.47	54.77	4.0	111.692	113.28	7.398	7.608	3.341	3.338
24.02.25	23:00	24:00	74.76	5.5	117.760	120.75	52.19	4.0	111.611	113.06	6.149	6.306	2.984	2.981
25.02.25	23:00	24:00	77.52	5.5	118.671	121.89	53.62	4.0	112.280	113.81	6.397	6.570	3.185	3.182
26.02.25	23:00	24:00	77.46	5.5	117.800	121.00	53.60	4.0	111.340	112.86	6.470	6.646	3.162	3.160
27.02.25	23:00	24:00	69.56	5.5	115.237	117.80	49.36	4.0	109.324	110.60	5.967	6.100	2.626	2.623
28.02.25	23:00	24:00	68.45	5.5	115.998	118.50	48.36	4.0	109.719	110.94	6.328	6.464	2.639	2.637
01.03.25	23:00	24:00	71.44	5.5	116.032	118.74	49.55	4.0	109.223	110.50	6.840	6.999	2.883	2.880
02.03.25	23:00	24:00	77.75	5.5	117.565	120.78	53.05	4.0	111.336	112.83	6.230	6.400	3.240	3.237
03.03.25	23:00	24:00	77.30	5.5	117.545	120.72	53.21	4.0	111.983	113.49	5.637	5.789	3.137	3.135
04.03.25	23:00	24:00	77.03	5.5	117.092	120.24	52.99	4.0	111.197	112.68	5.939	6.098	3.134	3.132
05.03.25	23:00	24:00	75.00	5.5	117.555	120.56	52.08	4.0	111.587	113.03	5.975	6.128	3.010	3.007
06.03.25	23:00	24:00	71.99	5.5	116.696	119.46	50.49	4.0	110.326	111.67	6.395	6.546	2.836	2.834
07.03.25	23:00	24:00	68.63	5.5	120.042	122.65	49.34	4.0	113.424	114.74	6.629	6.773	2.647	2.645
08.03.25	23:00	24:00	67.88	5.5	115.240	117.69	48.44	4.0	109.705	110.94	5.590	5.709	2.515	2.512
09.03.25	23:00	24:00	68.30	5.5	115.819	118.31	48.49	4.0	108.726	109.95	7.150	7.304	2.645	2.643
10.03.25	23:00	24:00	71.68	5.5	117.153	119.91	50.39	4.0	110.801	112.14	6.406	6.557	2.822	2.820
11.03.25	23:00	24:00	70.32	5.5	116.744	119.39	49.63	4.0	111.025	112.33	5.719	5.849	2.703	2.701
12.03.25	23:00	24:00	72.95	5.5	117.877	120.74	50.99	4.0	112.217	113.61	5.728	5.867	2.885	2.882
13.03.25	23:00	24:00	78.11	5.5	118.950	122.23	53.64	4.0	112.259	113.79	6.707	6.892	3.277	3.274
14.03.25	23:00	24:00	77.97	5.5	117.295	120.52	53.66	4.0	111.259	112.78	6.077	6.244	3.184	3.181
15.03.25	23:00	24:00	77.51	5.5	117.025	120.20	53.63	4.0	110.376	111.88	6.658	6.839	3.157	3.154
16.03.25	23:00	24:00	74.24	5.5	116.310	119.23	52.05	4.0	109.388	110.80	6.933	7.107	2.946	2.943
17.03.25	23:00	24:00	69.36	5.5	115.297	117.85	49.45	4.0	108.558	109.83	6.851	7.003	2.638	2.636
18.03.25	23:00	24:00	68.45	5.5	115.553	118.05	49.27	4.0	109.275	110.54	6.302	6.438	2.531	2.529
19.03.25	23:00	24:00	68.70	5.5	116.808	119.35	49.96	4.0	110.420	111.74	6.457	6.598	2.515	2.512
20.03.25	23:00	24:00	68.57	5.5	120.179	122.78	50.64	4.0	114.019	115.41	6.222	6.357	2.474	2.471
21.03.25	23:00	24:00	67.52	5.5	118.949	121.45	50.02	4.0	112.796	114.14	6.223	6.354	2.397	2.394
22.03.25	23:00	24:00	66.52	5.5	116.741	119.13	49.11	4.0	110.582	111.86	6.214	6.341	2.341	2.339
ИТОГО		672.00	72.65	5.5	3283.02	3362.35	51.14	4.0	3106.45	3145.21	177.591	181.884	79.854	79.783
		ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб.=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период tхв.факт.=+ 0.4°C
*ТеплоQ(расчет) при tхв.факт.=+ 0.4°C

Дата: 22 Март 2025

Представитель потребителя: /С. В. Пономарев/

