

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/25г.-22/03/25г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Социалистическая, д. 52**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.01

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 0,4 Град С

Заводской номер 00200746 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0x5E78 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mr, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.02.25	3,338	105,58	98,60	6,98	108,59	99,87	79,90	51,73	28,17	6,00	4,00	24,00	7,18	3,335
24.02.25	3,076	104,86	98,11	6,75	107,52	99,30	75,41	49,26	26,15	6,00	4,00	24,00	6,92	3,073
25.02.25	3,274	105,97	99,17	6,80	108,88	100,37	78,37	50,75	27,62	6,00	4,00	24,00	6,99	3,271
26.02.25	3,200	104,64	98,24	6,40	107,52	99,44	78,13	50,68	27,45	6,00	4,00	24,00	6,58	3,197
27.02.25	2,699	101,95	95,43	6,52	104,26	96,40	70,08	46,61	23,47	6,00	4,00	24,00	6,67	2,696
28.02.25	2,692	102,13	95,68	6,45	104,38	96,64	69,19	45,72	23,47	6,00	4,00	24,00	6,59	2,689
01.03.25	2,914	101,80	95,56	6,24	104,24	96,54	72,44	46,70	25,74	6,00	4,00	24,00	6,39	2,912
02.03.25	3,332	104,34	98,22	6,12	107,27	99,40	78,62	49,63	28,99	6,00	4,00	24,00	6,29	3,330
03.03.25	3,274	105,17	98,82	6,35	108,06	100,01	77,99	49,91	28,08	6,00	4,00	24,00	6,52	3,271
04.03.25	3,204	103,89	98,19	5,70	106,71	99,38	77,78	49,69	28,09	6,00	4,00	24,00	5,85	3,202
05.03.25	3,063	104,04	98,29	5,75	106,74	99,45	75,68	48,97	26,71	6,00	4,00	24,00	5,90	3,061
06.03.25	2,854	102,89	96,69	6,20	105,38	97,75	72,73	47,87	24,86	6,00	4,00	24,00	6,35	2,852
07.03.25	2,616	105,21	99,37	5,84	107,52	100,44	69,32	47,07	22,25	6,00	4,00	24,00	5,97	2,614
08.03.25	2,603	101,73	95,42	6,31	103,89	96,38	68,73	46,02	22,71	6,00	4,00	24,00	6,44	2,600
09.03.25	2,664	101,25	94,63	6,62	103,46	95,59	69,25	45,96	23,29	6,00	4,00	24,00	6,76	2,661
10.03.25	2,848	102,91	97,03	5,88	105,36	98,04	72,45	47,51	24,94	6,00	4,00	24,00	6,02	2,846
11.03.25	2,792	102,99	96,90	6,09	105,37	97,88	71,00	46,69	24,31	6,00	4,00	24,00	6,23	2,790
12.03.25	2,994	103,96	98,14	5,82	106,54	99,21	73,95	47,87	26,08	6,00	4,00	24,00	5,96	2,992
13.03.25	3,303	104,02	98,34	5,68	106,92	99,54	78,88	49,88	29,00	6,00	4,00	24,00	5,84	3,301
14.03.25	3,268	103,70	97,80	5,90	106,58	99,00	78,71	50,08	28,63	6,00	4,00	24,00	6,06	3,266
15.03.25	3,227	103,31	96,86	6,45	106,18	98,01	78,30	50,22	28,08	6,00	4,00	24,00	6,63	3,224
16.03.25	3,002	102,51	95,60	6,91	105,12	96,70	74,75	48,78	25,97	6,00	4,00	24,00	7,09	2,999
17.03.25	2,597	100,21	95,05	5,16	102,47	96,02	70,23	46,73	23,50	6,00	4,00	24,00	5,28	2,595
18.03.25	2,558	101,37	95,71	5,66	103,58	96,67	69,29	46,66	22,63	6,00	4,00	24,00	5,78	2,556
19.03.25	2,580	103,44	97,22	6,22	105,78	98,24	69,57	47,47	22,10	6,00	4,00	24,00	6,36	2,578
20.03.25	2,527	106,06	100,29	5,77	108,41	101,41	69,45	48,28	21,17	6,00	4,00	24,00	5,90	2,525
21.03.25	2,285	99,76	94,07	5,69	101,92	95,06	68,39	48,27	20,12	6,00	4,00	24,00	5,81	2,283
22.03.25	2,241	94,53	87,68	6,85	96,48	88,63	67,29	47,02	20,27	6,00	4,00	24,00	6,99	2,238
Итого:	81,025	2884,22	2711,11	173,11	2955,13	2741,37	73,42	48,29	25,14	6,00	4,00	672,00	177,36	80,956

$M_r = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_r \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

23.03.25



/ Говомарёв С. В. /