

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/25г.-22/11/25г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Можайского, д. 2**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.02

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, $t_{ф}$ = 3 Град С

Заводской номер 00075683 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0х5Е78 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	Qg, Гкал	M1, т	M2, т	M3, т	V1, м3	V2, м3	V3, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/см ²	P2, кгс/см ²	ВНР, ч	Qрасч, Гкал
23.10.25	1,215	0,248	58,26	55,23	3,58	59,47	55,95	3,62	68,18	50,45	17,73	6,50	4,00	24,00	1,204
24.10.25	1,181	0,232	57,73	54,91	3,32	58,95	55,62	3,36	68,26	50,73	17,53	6,50	4,00	24,00	1,171
25.10.25	1,172	0,238	56,48	53,46	3,40	57,69	54,17	3,45	68,21	50,56	17,65	6,50	4,00	24,00	1,162
26.10.25	1,186	0,243	56,63	53,41	3,53	57,87	54,12	3,62	68,35	50,53	17,82	6,50	4,00	24,00	1,175
27.10.25	1,175	0,241	58,21	54,83	3,46	59,42	55,55	3,51	68,10	50,98	17,12	6,50	4,00	24,00	1,165
28.10.25	1,148	0,214	57,01	54,14	3,06	58,21	54,86	3,11	68,55	51,20	17,35	6,50	4,00	24,00	1,139
29.10.25	1,154	0,241	55,57	52,41	3,49	56,79	53,06	3,54	68,11	50,49	17,62	6,50	4,00	24,00	1,144
30.10.25	1,134	0,229	52,59	49,66	3,27	53,74	50,22	3,31	68,30	49,91	18,39	6,50	4,00	24,00	1,124
31.10.25	1,122	0,201	55,58	53,06	2,89	56,77	53,70	2,93	68,38	50,83	17,55	6,50	4,00	24,00	1,113
01.11.25	1,162	0,234	59,71	56,73	3,39	60,94	57,45	3,42	68,10	51,59	16,51	6,50	4,00	24,00	1,152
02.11.25	1,175	0,247	59,96	56,79	3,59	61,21	57,51	3,63	67,82	51,33	16,49	6,50	4,00	24,00	1,164
03.11.25	1,201	0,225	59,03	56,25	3,22	60,32	56,97	3,25	69,16	51,69	17,47	6,50	4,00	24,00	1,191
04.11.25	1,250	0,278	60,13	56,60	3,97	61,46	57,32	4,03	69,18	51,83	17,35	6,50	4,00	24,00	1,238
05.11.25	1,176	0,225	58,74	55,87	3,22	59,96	56,59	3,28	68,31	51,08	17,23	6,50	4,00	24,00	1,166
06.11.25	1,218	0,243	57,69	54,54	3,48	58,92	55,25	3,54	67,85	49,72	18,13	6,50	4,00	24,00	1,208
07.11.25	1,202	0,220	56,66	53,90	3,14	57,86	54,61	3,17	67,95	49,51	18,44	6,50	4,00	24,00	1,193
08.11.25	1,153	0,209	55,34	52,86	2,98	56,51	53,55	3,00	67,39	49,25	18,14	6,50	4,00	24,00	1,144
09.11.25	1,244	0,280	59,25	55,68	3,99	60,48	56,39	4,03	67,47	49,84	17,63	6,50	4,00	24,00	1,232
10.11.25	1,177	0,219	58,96	56,28	3,16	60,16	57,00	3,18	66,97	49,72	17,25	6,50	4,00	24,00	1,168
11.11.25	1,212	0,255	56,74	53,70	3,62	57,94	54,34	3,66	67,08	48,89	18,19	6,50	4,00	24,00	1,201
12.11.25	1,188	0,204	56,65	54,43	2,94	57,85	55,15	2,97	67,81	49,51	18,30	6,50	4,00	24,00	1,179
13.11.25	1,152	0,221	57,43	54,93	3,21	58,61	55,59	3,25	66,05	48,69	17,36	6,50	4,00	24,00	1,142
14.11.25	1,236	0,177	59,47	57,55	2,58	60,78	58,27	2,62	69,20	50,60	18,60	6,50	4,00	24,00	1,228
15.11.25	1,374	0,224	60,54	57,97	3,24	61,98	58,69	3,28	72,20	52,33	19,87	6,50	4,00	24,00	1,364
16.11.25	1,374	0,242	60,16	57,02	3,49	61,60	57,74	3,55	71,62	51,78	19,84	6,50	4,00	24,00	1,364
17.11.25	1,315	0,189	59,52	57,26	2,73	60,95	57,97	2,74	71,89	52,20	19,69	6,50	4,00	24,00	1,307
18.11.25	1,295	0,215	60,89	58,34	3,09	62,32	59,06	3,11	70,32	51,69	18,63	6,50	4,00	24,00	1,286
19.11.25	1,262	0,199	60,11	57,85	2,84	61,51	58,57	2,88	69,85	51,34	18,51	6,50	4,00	24,00	1,253
20.11.25	1,177	0,203	57,89	55,41	2,92	59,10	56,07	2,96	67,40	49,59	17,81	6,50	4,00	24,00	1,168
21.11.25	1,194	0,202	55,71	53,30	2,91	56,91	53,95	2,93	68,17	49,38	18,79	6,50	4,00	24,00	1,185
22.11.25	1,161	0,232	54,74	52,00	3,33	55,91	52,53	3,37	66,37	48,10	18,27	6,50	4,00	24,00	1,151
Итого:	37,385	7,030	1793,38	1706,37	101,04	1832,19	1727,82	102,30	68,47	50,49	17,98	6,50	4,00	744,00	37,082

$Mg=M3$

$Q_{расч} = Q_o - (Mg \cdot (t_{ф} - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

23.11.25



Иванов С. В. /