

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/25г.-22/11/25г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Виктора Петрова, д. 16**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.02

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 3 Град С

Заводской номер 00183933

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	Qo Гкал	ВНР ч	Vгв м3	Qрасч Гкал
23.10.2025	67,02	42,18	24,84	31,88	31,23	27,45	27,21	4,02	6,50	5,50	0,944	24	4,10	0,909
24.10.2025	67,25	41,74	25,51	29,39	28,79	25,31	25,11	3,68	6,50	5,50	0,888	24	3,76	0,856
25.10.2025	67,21	41,01	26,20	26,58	26,02	22,74	22,52	3,50	6,50	5,50	0,824	24	3,58	0,793
26.10.2025	66,72	41,22	25,50	27,66	27,08	23,73	23,52	3,56	6,50	5,50	0,834	24	3,64	0,803
27.10.2025	66,51	39,93	26,58	24,61	24,11	20,71	20,47	3,64	6,50	5,50	0,785	24	3,72	0,753
28.10.2025	67,43	41,49	25,94	28,71	28,10	24,69	24,45	3,65	6,50	5,50	0,879	24	3,73	0,847
29.10.2025	67,36	41,90	25,46	30,37	29,75	25,84	25,60	4,15	6,50	5,50	0,931	24	4,24	0,894
30.10.2025	67,10	41,43	25,67	27,83	27,25	23,98	23,75	3,50	6,50	5,50	0,845	24	3,57	0,814
31.10.2025	66,97	41,53	25,44	28,63	28,04	24,49	24,25	3,79	6,50	5,50	0,870	24	3,87	0,837
01.11.2025	66,85	41,42	25,43	27,04	26,47	23,02	22,78	3,69	6,50	5,50	0,826	24	3,77	0,794
02.11.2025	66,71	40,44	26,27	26,80	26,30	23,08	22,84	3,46	6,50	5,50	0,829	24	3,53	0,799
03.11.2025	67,69	41,11	26,58	27,77	27,22	23,71	23,47	3,75	6,50	5,50	0,875	24	3,83	0,842
04.11.2025	67,45	40,44	27,01	25,14	24,63	21,19	20,95	3,68	6,50	5,50	0,814	24	3,76	0,782
05.11.2025	67,52	43,80	23,72	41,10	40,27	36,34	36,04	4,23	6,50	5,50	1,141	24	4,32	1,104
06.11.2025	67,46	47,48	19,98	58,81	57,61	53,41	52,84	4,77	6,50	5,50	1,378	24	4,87	1,336
07.11.2025	67,55	46,16	21,39	48,82	47,79	44,61	44,16	3,63	6,50	5,50	1,190	24	3,71	1,158
08.11.2025	66,98	43,16	23,82	36,98	36,22	32,43	32,14	4,08	6,50	5,50	1,037	24	4,17	1,001
09.11.2025	66,84	41,07	25,77	30,11	29,47	25,99	25,76	3,71	6,50	5,50	0,912	24	3,79	0,879
10.11.2025	66,74	41,43	25,31	32,46	31,77	28,32	28,08	3,69	6,50	5,50	0,957	24	3,77	0,925
11.11.2025	66,99	45,40	21,59	44,35	43,45	39,69	39,33	4,12	6,50	5,50	1,124	24	4,21	1,088
12.11.2025	67,53	41,67	25,86	31,33	30,69	27,06	26,82	3,87	6,50	5,50	0,953	24	3,95	0,919
13.11.2025	66,67	42,89	23,78	39,65	38,86	35,48	35,21	3,65	6,50	5,50	1,078	24	3,72	1,046
14.11.2025	69,72	46,17	23,55	47,44	46,43	43,99	43,49	2,94	6,50	5,50	1,231	24	3,00	1,205
15.11.2025	72,60	46,54	26,06	43,74	42,72	40,45	40,04	2,68	6,50	5,50	1,237	24	2,74	1,213
16.11.2025	71,64	48,15	23,49	52,49	51,29	48,50	47,95	3,34	6,50	5,50	1,367	24	3,42	1,338
17.11.2025	71,88	54,26	17,62	72,55	70,88	68,10	67,15	3,73	6,50	5,50	1,452	24	3,82	1,419
18.11.2025	70,26	46,54	23,72	45,34	44,32	41,69	41,27	3,05	6,50	5,50	1,193	24	3,12	1,166
19.11.2025	69,96	49,95	20,01	58,65	57,38	54,76	54,11	3,27	6,50	5,50	1,313	24	3,34	1,284
20.11.2025	67,46	46,69	20,77	50,46	49,44	46,39	45,91	3,53	6,50	5,50	1,194	24	3,60	1,163
21.11.2025	67,74	44,00	23,74	38,01	37,23	35,13	34,80	2,43	6,50	5,50	0,991	24	2,48	0,970
22.11.2025	66,86	50,71	16,15	74,11	72,62	69,78	68,93	3,69	6,50	5,50	1,360	24	3,77	1,328
Итого:				1208,81	1183,43	1082,06	1070,95	112,48			32,252	744	114,87	31,262
Средние:	67,89	43,93	23,96						6,50	5,50				

$Q_{расч} = Q_o - (M_g * (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы _____ / Пономарёв С. В. /

23.11.25

