

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/25г.-22/11/25г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Приморская, д. 3**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ТМК-Н20

Температура холодной воды (константа прибора, ty)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, tf= 3 Град С

Заводской номер 8606 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1.3

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч
23.10.25	4,235	393,966	403,090	-9,124	402,350	409,300	68,03	57,35	10,68	5,08	3,73	23:32
24.10.25	4,328	405,032	414,372	-9,340	413,740	420,850	68,40	57,75	10,65	5,13	3,77	24:00
25.10.25	4,272	411,484	420,883	-9,399	420,320	427,520	68,38	58,03	10,35	5,35	3,94	24:00
26.10.25	4,321	411,020	420,071	-9,051	419,730	426,560	67,89	57,40	10,49	5,34	3,93	24:00
27.10.25	4,120	413,079	422,179	-9,100	421,770	428,760	67,62	57,68	9,94	5,39	3,96	24:00
28.10.25	4,331	412,315	422,032	-9,717	421,190	428,680	68,47	58,00	10,47	5,36	3,95	24:00
29.10.25	4,293	407,958	416,836	-8,878	416,710	423,370	68,35	57,85	10,50	5,36	3,98	24:00
30.10.25	4,282	408,502	417,973	-9,470	417,240	424,510	68,24	57,79	10,45	5,37	3,99	24:00
31.10.25	4,266	455,343	465,372	-10,029	465,071	472,931	68,13	58,65	9,48	5,52	3,74	24:00
01.11.25	4,206	413,467	421,823	-8,356	422,270	428,450	68,07	57,93	10,14	5,49	4,07	24:00
02.11.25	4,206	411,523	422,285	-10,762	420,210	428,840	67,75	57,56	10,19	5,46	4,05	24:00
03.11.25	4,337	409,542	419,533	-9,991	418,420	426,180	68,74	58,18	10,56	5,36	3,97	24:00
04.11.25	4,326	411,834	421,521	-9,687	420,730	428,190	68,61	58,13	10,48	5,34	3,93	24:00
05.11.25	4,571	404,904	415,783	-10,879	413,550	422,100	68,19	56,91	11,28	5,40	4,06	24:00
06.11.25	4,641	393,544	405,649	-12,105	401,910	411,671	68,01	56,23	11,78	5,25	4,01	24:00
07.11.25	4,602	389,574	404,574	-15,000	397,930	410,640	68,31	56,53	11,78	5,04	3,82	24:00
08.11.25	4,482	392,632	404,000	-11,368	400,940	410,040	67,82	56,43	11,39	5,10	3,83	24:00
09.11.25	4,437	394,389	411,526	-17,137	402,730	417,711	67,80	56,57	11,23	5,14	3,85	24:00
10.11.25	4,333	399,579	420,184	-20,605	408,000	426,550	67,67	56,85	10,82	5,20	3,88	24:00
11.11.25	4,613	395,744	409,733	-13,990	404,090	415,781	67,69	56,06	11,63	5,12	3,86	24:00
12.11.25	4,433	398,206	411,748	-13,542	406,780	418,100	68,46	57,36	11,10	5,16	3,86	24:00
13.11.25	4,426	395,507	424,253	-28,746	403,780	430,551	67,39	56,22	11,17	5,13	3,86	24:00
14.11.25	4,919	401,515	417,207	-15,692	410,610	423,810	70,40	58,18	12,22	5,46	4,16	24:00
15.11.25	5,166	401,901	414,232	-12,331	411,730	421,300	73,31	60,49	12,82	5,37	4,05	24:00
16.11.25	5,115	397,201	409,673	-12,473	406,660	416,430	72,28	59,42	12,86	5,35	4,08	24:00
17.11.25	5,002	399,267	410,985	-11,717	408,810	417,870	72,42	59,91	12,51	5,37	4,08	24:00
18.11.25	4,779	400,568	410,675	-10,107	409,770	417,360	70,92	59,02	11,90	5,45	4,13	24:00
19.11.25	4,759	397,255	407,685	-10,429	406,260	414,200	70,40	58,45	11,95	5,36	4,08	24:00
20.11.25	4,485	395,012	405,738	-10,726	403,440	411,880	68,14	56,82	11,32	5,37	4,10	24:00
21.11.25	4,416	396,606	406,270	-9,664	405,150	412,540	68,50	57,39	11,11	5,36	4,07	24:00
22.11.25	4,551	391,975	411,949	-19,974	400,140	417,941	67,26	55,67	11,59	5,48	4,25	24:00
Итого:	139,255	12510,44	12889,83	-379,39	12782,03	13090,62	68,76	57,64	11,12	5,32	3,98	743:31

Qрасч = Qo - (Mг*(tf-ty))/1000

Представитель сервисной фирмы:

23.11.25



/ Пономарёв С. В. /