

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/10/25г.-22/11/25г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Социалистическая, д. 52**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.01

Температура холодной воды (константа прибора, t_y) = 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 3 Град С

Заводской номер 00200746 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0х5Е78 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.10.25	2,523	88,26	79,32	8,94	90,17	80,04	68,52	44,45	24,07	6,00	4,00	24,00	9,13	2,496
24.10.25	2,459	87,31	79,07	8,24	89,18	79,79	68,49	44,53	23,96	6,00	4,00	24,00	8,42	2,434
25.10.25	2,466	85,78	76,65	9,13	87,63	77,37	68,44	44,42	24,02	6,00	4,00	24,00	9,33	2,439
26.10.25	2,471	85,67	76,54	9,13	87,52	77,26	68,53	44,43	24,10	6,00	4,00	24,00	9,33	2,444
27.10.25	2,451	87,37	78,48	8,89	89,24	79,20	68,20	44,72	23,48	6,00	4,00	24,00	9,08	2,424
28.10.25	2,451	85,49	77,18	8,31	87,34	77,90	68,72	44,38	24,34	6,00	4,00	24,00	8,49	2,426
29.10.25	2,472	84,52	75,29	9,23	86,32	76,01	68,31	43,85	24,46	6,00	4,00	24,00	9,43	2,444
30.10.25	2,365	79,63	71,21	8,42	81,36	71,89	68,35	43,22	25,13	6,00	4,00	24,00	8,60	2,340
31.10.25	2,367	84,17	76,33	7,84	86,00	77,02	68,39	44,41	23,98	6,00	4,00	24,00	8,01	2,343
01.11.25	2,454	89,74	81,08	8,66	91,67	81,80	68,17	45,19	22,98	6,00	4,00	24,00	8,85	2,428
02.11.25	2,480	89,90	80,79	9,11	91,84	81,51	67,91	44,85	23,06	6,00	4,00	24,00	9,31	2,453
03.11.25	2,571	89,75	80,47	9,28	91,74	81,19	69,16	45,20	23,96	6,00	4,00	24,00	9,49	2,543
04.11.25	2,539	89,80	80,92	8,88	91,78	81,64	69,04	45,24	23,80	6,00	4,00	24,00	9,08	2,512
05.11.25	2,501	87,35	79,00	8,35	89,21	79,72	68,53	44,15	24,38	6,00	4,00	24,00	8,53	2,476
06.11.25	2,511	84,46	76,03	8,43	86,26	76,75	68,27	42,84	25,43	6,00	4,00	24,00	8,61	2,486
07.11.25	2,518	83,64	75,19	8,45	85,47	75,91	68,34	42,52	25,82	6,00	4,00	24,00	8,63	2,493
08.11.25	2,522	83,97	74,99	8,98	85,74	75,70	67,72	42,21	25,51	6,00	4,00	24,00	9,17	2,495
09.11.25	2,570	87,14	77,62	9,52	88,96	78,34	67,60	42,78	24,82	6,00	4,00	24,00	9,72	2,541
10.11.25	2,510	87,75	79,02	8,73	89,63	79,74	67,53	43,22	24,31	6,00	4,00	24,00	8,92	2,484
11.11.25	2,810	106,71	97,87	8,84	108,97	98,89	68,21	45,67	22,54	6,00	4,00	24,00	9,03	2,783
12.11.25	3,160	132,83	123,20	9,63	135,72	124,60	68,76	48,50	20,26	6,00	4,00	24,00	9,84	3,131
13.11.25	3,103	133,12	123,16	9,96	135,94	124,52	67,86	48,16	19,70	6,00	4,00	24,00	10,17	3,073
14.11.25	3,303	132,46	123,42	9,04	135,51	124,86	70,80	49,26	21,54	6,00	4,00	24,00	9,25	3,276
15.11.25	3,484	130,08	121,02	9,06	133,27	122,46	73,57	50,32	23,25	6,00	4,00	24,00	9,28	3,457
16.11.25	3,422	128,50	119,05	9,45	131,63	120,47	72,81	49,86	22,95	6,00	4,00	24,00	9,68	3,394
17.11.25	3,405	130,00	120,77	9,23	133,12	122,21	72,99	50,42	22,57	6,00	4,00	24,00	9,45	3,377
18.11.25	3,349	131,92	121,20	10,72	134,98	122,64	71,21	49,91	21,30	6,00	4,00	24,00	10,97	3,317
19.11.25	3,253	129,92	119,78	10,14	132,88	121,19	70,52	49,37	21,15	6,00	4,00	24,00	10,37	3,223
20.11.25	3,005	124,16	114,45	9,71	126,83	115,72	68,28	47,82	20,46	6,00	4,00	24,00	9,92	2,976
21.11.25	2,994	119,12	109,63	9,49	121,72	110,84	69,10	47,78	21,32	6,00	4,00	24,00	9,70	2,966
22.11.25	2,930	114,79	105,02	9,77	117,19	106,06	67,88	46,32	21,56	6,00	4,00	24,00	9,97	2,901
Итого:	85,419	3155,31	2873,75	281,56	3224,82	2903,24	69,04	45,81	23,23	6,00	4,00	744,00	287,74	84,574

$Q_{расч} = Q_o - (M_g \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

23.11.25



/ Пономарев С. В. /