

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/09/25г.-22/10/25г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Можайского, д. 2**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.02

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 8,8 Град С

Заводской номер 00075683 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0х5Е78 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	Qg, Гкал	M1, т	M2, т	M3, т	V1, м3	V2, м3	V3, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/см 2	P2, кгс/см 2	ВНР, ч	Qрасч, Гкал
22.09.25	0,168	0,191	3,85	1,13	2,76	3,85	1,13	2,79	57,62	48,56	9,06	6,50	4,00	24,00	0,144
23.09.25	0,239	0,278	4,95	1,01	3,96	4,99	1,01	4,04	58,13	47,86	10,27	6,50	4,00	24,00	0,204
24.09.25	0,704	0,230	44,44	41,28	3,29	45,35	41,90	3,33	67,31	55,67	11,64	6,50	4,00	24,00	0,675
25.09.25	1,033	0,255	65,18	61,87	3,66	66,53	62,73	3,71	66,37	53,60	12,77	6,50	4,00	24,00	1,001
26.09.25	0,992	0,199	62,06	59,02	2,86	63,30	59,74	2,89	66,18	52,70	13,48	6,50	4,00	24,00	0,967
27.09.25	1,049	0,207	61,11	58,36	2,95	62,39	59,10	2,97	68,16	53,62	14,54	6,50	4,00	24,00	1,023
28.09.25	1,052	0,225	61,73	58,28	3,21	63,02	59,03	3,24	68,25	54,03	14,22	6,50	4,00	24,00	1,024
29.09.25	0,986	0,199	56,28	53,52	2,87	57,40	54,17	2,92	65,55	50,65	14,90	6,50	4,00	24,00	0,961
30.09.25	1,007	0,203	46,52	43,63	2,92	47,49	44,11	2,95	67,40	48,85	18,55	6,50	4,00	24,00	0,981
01.10.25	0,957	0,211	45,02	42,07	3,04	45,95	42,53	3,09	65,25	47,21	18,04	6,50	4,00	24,00	0,930
02.10.25	1,054	0,225	52,49	49,44	3,23	53,58	50,00	3,26	66,78	49,83	16,95	6,50	4,00	24,00	1,026
03.10.25	1,153	0,223	66,69	63,51	3,24	68,12	64,31	3,26	67,35	52,68	14,67	6,50	4,00	24,00	1,124
04.10.25	1,174	0,235	66,51	62,92	3,39	67,96	63,77	3,44	68,00	53,09	14,91	6,50	4,00	24,00	1,144
05.10.25	1,200	0,263	67,49	63,59	3,74	68,93	64,33	3,80	67,08	52,18	14,90	6,50	4,00	24,00	1,167
06.10.25	1,190	0,232	67,28	63,92	3,31	68,72	64,68	3,35	67,30	52,20	15,10	6,50	4,00	24,00	1,161
07.10.25	1,235	0,255	66,74	62,68	3,65	68,15	63,42	3,69	67,64	52,00	15,64	6,50	4,00	24,00	1,203
08.10.25	1,198	0,198	66,35	63,48	2,88	67,78	64,27	2,91	67,80	52,03	15,77	6,50	4,00	24,00	1,173
09.10.25	1,199	0,209	66,93	64,08	3,01	68,38	64,86	3,05	67,61	52,07	15,54	6,50	4,00	24,00	1,173
10.10.25	1,216	0,209	64,05	61,10	2,99	65,47	61,82	3,02	67,81	51,22	16,59	6,50	4,00	24,00	1,190
11.10.25	1,211	0,176	62,57	60,17	2,55	63,89	60,89	2,57	68,00	50,73	17,27	6,50	4,00	24,00	1,189
12.10.25	1,247	0,243	63,69	60,38	3,45	65,00	61,10	3,51	67,25	50,44	16,81	6,50	4,00	24,00	1,217
13.10.25	1,194	0,179	60,21	57,88	2,56	61,48	58,60	2,59	67,75	50,11	17,64	6,50	4,00	24,00	1,171
14.10.25	1,232	0,224	60,07	57,05	3,19	61,32	57,77	3,23	67,76	49,94	17,82	6,50	4,00	24,00	1,204
15.10.25	1,182	0,189	58,59	56,16	2,68	59,79	56,88	2,71	67,19	49,37	17,82	6,50	4,00	24,00	1,158
16.10.25	1,204	0,219	59,29	56,44	3,11	60,50	57,16	3,15	67,12	49,42	17,70	6,50	4,00	24,00	1,177
17.10.25	1,212	0,211	62,69	60,06	3,01	64,04	60,78	3,03	67,38	50,49	16,89	6,50	4,00	24,00	1,186
18.10.25	1,208	0,216	63,26	60,63	3,08	64,55	61,35	3,11	67,14	50,52	16,62	6,50	4,00	24,00	1,181
19.10.25	1,193	0,233	61,08	58,17	3,35	62,30	58,89	3,40	66,88	50,15	16,73	6,50	4,00	24,00	1,164
20.10.25	1,203	0,253	59,45	56,41	3,62	60,65	57,13	3,65	67,17	50,04	17,13	6,50	4,00	24,00	1,171
21.10.25	1,197	0,214	58,54	56,12	3,07	59,78	56,84	3,12	68,37	50,57	17,80	6,50	4,00	24,00	1,170
22.10.25	1,200	0,229	57,98	55,31	3,28	59,22	56,03	3,32	68,14	50,32	17,82	6,50	4,00	24,00	1,171
Итого:	33,289	6,833	1763,09	1669,67	97,91	1799,88	1690,33	99,10	66,70	51,04	15,66	6,50	4,00	744,00	32,427

$Mg=M3$

$Q_{расч} = Q_o - (Mg \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

23.10.25



/ Пономарев С. В. /