

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/09/25г.-22/10/25г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Виктора Петрова, д. 16**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.02

Температура холодной воды (константа прибора, t_y) = 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 8,8 Град С

Заводской номер 00183933

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mr т	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	Qo Гкал	ВНР ч	Vгв м3	Qрасч Гкал
22.09.2025	65,39	55,99	9,40	5,00	4,94	2,42	2,42	2,52	6,50	5,50	0,187	24	2,55	0,165
23.09.2025	64,76	55,19	9,57	4,47	4,41	2,42	2,42	1,99	6,50	5,50	0,153	24	2,02	0,135
24.09.2025	66,42	58,76	7,66	5,68	5,56	3,26	3,26	2,30	6,50	5,50	0,176	24	2,35	0,156
25.09.2025	67,68	61,75	5,93	6,91	6,75	4,46	4,46	2,29	6,50	5,50	0,182	24	2,34	0,162
26.09.2025	67,20	61,16	6,04	6,79	6,65	4,33	4,33	2,32	6,50	5,50	0,183	24	2,37	0,163
27.09.2025	67,62	60,78	6,84	5,95	5,82	3,84	3,84	1,98	6,50	5,50	0,157	24	2,02	0,140
28.09.2025	67,89	61,08	6,81	6,65	6,53	3,75	3,75	2,78	6,50	5,50	0,213	24	2,83	0,189
29.09.2025	66,49	44,75	21,74	17,64	17,31	14,53	14,43	2,88	6,50	5,50	0,504	24	2,93	0,479
30.09.2025	66,93	45,32	21,61	38,65	37,86	34,68	34,32	3,54	6,50	5,50	0,978	24	3,61	0,947
01.10.2025	67,68	41,42	26,26	29,67	29,07	25,39	25,15	3,92	6,50	5,50	0,925	24	4,00	0,891
02.10.2025	67,42	41,08	26,34	26,63	26,07	22,48	22,25	3,82	6,50	5,50	0,844	24	3,90	0,810
03.10.2025	66,91	40,88	26,03	27,94	27,42	23,71	23,47	3,95	6,50	5,50	0,873	24	4,02	0,838
04.10.2025	67,70	41,84	25,86	30,48	29,84	26,66	26,42	3,42	6,50	5,50	0,913	24	3,49	0,883
05.10.2025	66,83	42,30	24,53	35,67	34,95	30,59	30,35	4,60	6,50	5,50	1,052	24	4,69	1,012
06.10.2025	66,50	42,10	24,40	33,88	33,21	29,77	29,53	3,68	6,50	5,50	0,964	24	3,75	0,932
07.10.2025	67,02	41,98	25,04	34,00	33,30	29,00	28,76	4,54	6,50	5,50	1,024	24	4,64	0,984
08.10.2025	66,84	42,58	24,26	35,96	35,24	31,04	30,77	4,47	6,50	5,50	1,044	24	4,56	1,005
09.10.2025	66,74	41,55	25,19	31,63	30,99	27,63	27,39	3,60	6,50	5,50	0,931	24	3,67	0,899
10.10.2025	67,19	41,63	25,56	31,69	31,02	27,92	27,68	3,34	6,50	5,50	0,932	24	3,41	0,903
11.10.2025	67,30	42,46	24,84	35,83	35,11	31,41	31,17	3,94	6,50	5,50	1,038	24	4,02	1,003
12.10.2025	66,51	42,92	23,59	37,76	37,00	33,38	33,07	3,93	6,50	5,50	1,040	24	4,01	1,005
13.10.2025	66,84	44,28	22,56	44,35	43,46	39,28	38,92	4,54	6,50	5,50	1,181	24	4,63	1,141
14.10.2025	67,17	44,25	22,92	41,49	40,64	36,59	36,27	4,37	6,50	5,50	1,123	24	4,46	1,085
15.10.2025	66,74	45,07	21,67	46,27	45,33	41,38	40,99	4,34	6,50	5,50	1,180	24	4,43	1,142
16.10.2025	66,36	44,45	21,91	44,22	43,34	39,33	38,98	4,36	6,50	5,50	1,145	24	4,45	1,107
17.10.2025	66,73	44,16	22,57	41,01	40,19	36,25	35,91	4,28	6,50	5,50	1,096	24	4,37	1,058
18.10.2025	66,62	43,32	23,30	36,60	35,87	32,30	31,98	3,89	6,50	5,50	1,003	24	3,97	0,969
19.10.2025	66,91	42,71	24,20	31,31	30,68	27,32	27,07	3,61	6,50	5,50	0,896	24	3,68	0,864
20.10.2025	66,74	40,08	26,66	25,05	24,58	21,36	21,15	3,43	6,50	5,50	0,794	24	3,50	0,764
21.10.2025	67,47	40,93	26,54	26,87	26,31	22,77	22,56	3,75	6,50	5,50	0,854	24	3,83	0,821
22.10.2025	66,83	42,24	24,59	32,03	31,39	27,93	27,69	3,70	6,50	5,50	0,928	24	3,78	0,895
Итого:				858,08	840,84	737,18	730,76	110,08			24,513	744	112,31	23,544
Средние:	66,88	46,42	20,47						6,50	5,50				

$Q_{расч} = Q_o - (M_r \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

Пономарев С. В. /

23.10.25

