

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/09/25г.-22/10/25г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Приморская, д. 5**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ТМК-Н20

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_{ϕ} = 8,8 Град С

Заводской номер 8609 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1.3

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч
22.09.25	0,463	59,826	59,625	0,200	61,100	60,638	68,12	60,40	7,72	4,44	3,78	24:00
23.09.25	0,473	65,579	65,390	0,189	66,951	66,496	67,57	59,97	7,60	4,15	3,47	24:00
24.09.25	0,482	72,922	72,708	0,214	74,481	73,998	68,21	61,28	6,93	4,27	2,73	24:00
25.09.25	0,502	76,473	76,187	0,286	78,170	77,606	69,72	63,28	6,44	5,95	3,19	24:00
26.09.25	0,508	85,581	85,261	0,320	87,444	86,842	69,19	62,96	6,23	5,78	3,15	24:00
27.09.25	0,512	69,891	69,651	0,240	71,445	70,916	69,90	62,46	7,44	5,68	3,70	24:00
28.09.25	0,502	69,736	69,456	0,281	71,280	70,716	69,74	62,45	7,29	5,69	3,78	24:00
29.09.25	0,882	109,654	108,997	0,657	111,940	110,791	67,32	59,64	7,68	5,52	4,01	24:00
30.09.25	1,250	124,241	124,240	0,001	126,814	126,134	67,08	57,01	10,07	5,00	3,66	24:00
01.10.25	1,313	109,123	108,929	0,194	111,457	110,544	68,22	56,20	12,02	4,88	3,82	24:00
02.10.25	1,290	113,899	113,866	0,033	116,324	115,587	68,09	56,78	11,31	5,43	4,15	24:00
03.10.25	1,263	126,139	126,134	0,005	128,789	128,096	67,62	57,63	9,99	5,66	3,95	24:00
04.10.25	1,353	121,587	121,594	-0,007	124,192	123,461	68,36	57,24	11,12	5,48	3,82	24:00
05.10.25	1,456	140,058	140,100	-0,042	142,984	142,236	67,37	57,04	10,33	5,30	3,74	24:00
06.10.25	1,417	141,982	141,966	0,016	144,924	144,138	67,07	57,13	9,94	5,27	3,78	24:00
07.10.25	1,412	130,584	130,591	-0,007	133,328	132,568	67,66	56,79	10,87	5,24	3,75	24:00
08.10.25	1,493	138,662	138,689	-0,027	141,565	140,782	67,47	56,71	10,76	5,20	3,75	24:00
09.10.25	1,425	130,558	130,575	-0,016	133,280	132,525	67,44	56,46	10,98	5,23	3,78	24:00
10.10.25	1,427	125,071	125,065	0,006	127,717	126,936	67,90	56,42	11,48	5,02	3,58	24:00
11.10.25	1,499	129,701	129,707	-0,006	132,446	131,638	67,83	56,30	11,53	4,90	3,54	24:00
12.10.25	1,510	139,418	139,446	-0,028	142,307	141,518	67,06	56,26	10,80	4,79	3,48	24:00
13.10.25	1,619	146,996	147,036	-0,040	150,064	149,227	67,29	56,31	10,98	4,84	3,53	24:00
14.10.25	1,589	139,879	139,899	-0,020	142,820	141,978	67,57	56,24	11,33	4,82	3,55	24:00
15.10.25	1,648	146,515	146,548	-0,033	149,567	148,707	67,25	56,02	11,23	4,83	3,65	24:00
16.10.25	1,572	144,744	144,762	-0,019	147,726	146,895	66,82	56,01	10,81	4,78	3,63	24:00
17.10.25	1,471	133,432	133,420	0,013	136,215	135,404	67,34	56,39	10,95	4,93	3,69	24:00
18.10.25	1,464	133,470	133,433	0,037	136,254	135,422	67,33	56,38	10,95	4,81	3,57	24:00
19.10.25	1,345	124,127	124,056	0,071	126,734	125,930	67,52	56,79	10,73	4,84	3,57	24:00
20.10.25	1,226	115,242	115,124	0,118	117,662	116,875	67,56	57,00	10,56	5,01	3,67	24:00
21.10.25	1,304	113,968	113,838	0,130	116,402	115,559	68,23	56,79	11,44	5,13	3,75	24:00
22.10.25	1,392	127,597	127,510	0,088	130,269	129,424	67,51	56,63	10,88	5,04	3,74	24:00
Итого:	37,062	3606,66	3603,80	2,85	3682,65	3659,59	67,85	57,90	9,95	5,12	3,64	744:00

Qрасч = Qo- (Mг*(t_{ϕ} - t_y))/1000

Представитель сервисной фирмы:

23.10.25



/ Пономарёв С. В. /