

Месячный отчёт о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за 09-2025

Отчёт сформирован: 21.09.25

Дата и время печати: 22.09.2025 06:00:02

Тепловычислитель СПТ941.01-08; Сетевой номер NT= _____; идентификатор ИД=15540

Канал ТВ1; Схема учета СП=0; Код абонента КВ= _____

Потребитель: МКД г. Бийск Адрес: Алтайский край, Бийск г, Ленинградская ул, д. 95

Телефон: _____ Договор: _____ от: _____

Источник теплоты: ПНС №6 Магистраль: _____ Тепловая камера: _____

Договорной расход, т/сут: на циркуляцию _____ на ГВС 0.158855

Договорная температура холодной воды источника подпитки: t_{хв}= _____ °C

Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= _____ M2= _____ M3= _____

Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= _____ M2= _____ M3= _____

Сутки, час	Время счета Тн	подающий труб.			обратный труб.			dt	M3	V гв.	Тепло Q	Тепло расч. Q
		t1	M1	V1	t2	M2	V2					
23.08.25 00:00	24,00	60,39	3,623	3,686	29,89	0,000	0,000	30,50	3,623	3,686	0,220	0,161
24.08.25 00:00	24,00	60,87	3,758	3,825	29,99	0,000	0,000	30,88	3,758	3,825	0,232	0,170
25.08.25 00:00	24,00	59,77	3,650	3,712	29,50	0,000	0,000	30,26	3,650	3,712	0,220	0,160
26.08.25 00:00	24,00	60,51	4,369	4,447	29,55	0,000	0,000	30,96	4,369	4,447	0,270	0,198
27.08.25 00:00	24,00	60,30	3,552	3,613	29,92	0,000	0,000	30,38	3,552	3,613	0,215	0,157
28.08.25 00:00	24,00	60,00	3,750	3,815	29,60	0,000	0,000	30,40	3,750	3,815	0,228	0,167
29.08.25 00:00	24,00	57,89	3,376	3,431	28,86	0,000	0,000	29,03	3,376	3,431	0,198	0,142
30.08.25 00:00	24,00	58,28	3,141	3,192	29,32	0,000	0,000	28,96	3,141	3,192	0,184	0,132
31.08.25 00:00	24,00	59,51	3,574	3,635	29,58	0,000	0,000	29,93	3,574	3,635	0,215	0,156
01.09.25 00:00	24,00	58,13	3,304	3,357	29,03	0,000	0,000	29,11	3,304	3,357	0,193	0,139
02.09.25 00:00	24,00	59,03	3,762	3,825	28,66	0,000	0,000	30,38	3,762	3,825	0,225	0,163
03.09.25 00:00	24,00	60,43	4,080	4,152	28,38	0,000	0,000	32,04	4,080	4,152	0,251	0,184
04.09.25 00:00	24,00	59,95	3,519	3,580	28,38	0,000	0,000	31,56	3,519	3,580	0,213	0,155
05.09.25 00:00	24,00	57,84	3,883	3,947	27,56	0,000	0,000	30,28	3,883	3,947	0,230	0,166
06.09.25 00:00	24,00	56,86	3,511	3,565	27,38	0,000	0,000	29,48	3,511	3,565	0,201	0,143
07.09.25 00:00	24,00	57,93	3,253	3,305	27,40	0,000	0,000	30,53	3,253	3,305	0,190	0,137
08.09.25 00:00	24,00	60,36	3,504	3,567	27,74	0,000	0,000	32,63	3,504	3,567	0,216	0,159
09.09.25 00:00	24,00	60,58	4,023	4,094	28,42	0,000	0,000	32,16	4,023	4,094	0,247	0,181
10.09.25 00:00	24,00	54,93	3,818	3,873	27,52	0,000	0,000	27,42	3,818	3,873	0,210	0,147
11.09.25 00:00	24,00	52,51	3,971	4,025	26,42	0,000	0,000	26,10	3,971	4,025	0,213	0,148
12.09.25 00:00	24,00	53,93	3,930	3,988	26,79	0,000	0,000	27,13	3,930	3,988	0,218	0,154
13.09.25 00:00	24,00	53,97	3,999	4,056	26,90	0,000	0,000	27,07	3,999	4,056	0,218	0,153
14.09.25 00:00	24,00	51,18	3,631	3,678	25,56	0,000	0,000	25,62	3,631	3,678	0,188	0,129
15.09.25 00:00	24,00	52,80	4,224	4,281	24,75	0,000	0,000	28,05	4,224	4,281	0,225	0,156
16.09.25 00:00	24,00	52,87	3,611	3,660	24,34	0,000	0,000	28,54	3,611	3,660	0,193	0,134
17.09.25 00:00	24,00	55,51	4,334	4,400	25,13	0,000	0,000	30,39	4,334	4,400	0,246	0,174
18.09.25 00:00	24,00	53,90	3,914	3,969	25,05	0,000	0,000	28,85	3,914	3,969	0,214	0,150
19.09.25 00:00	24,00	54,18	3,731	3,784	25,68	0,000	0,000	28,50	3,731	3,784	0,204	0,143
20.09.25 00:00	24,00	54,19	3,791	3,846	25,69	0,000	0,000	28,50	3,791	3,846	0,209	0,147
21.09.25 00:00	24,00	55,23	4,180	4,242	26,32	0,000	0,000	28,91	4,180	4,242	0,234	0,165
ИТОГО	720,00	57,13	112,766	114,550	27,64	0,000	0,000	29,48	112,766	114,550	6,520	4,671
	ч	°C	т	м3	°C	т	м3	°C	т	м3	Гкал	Гкал

По данным SGK температура подпиточной воды t_{хв}=16,4 °C

Ответственный за учет _____

Дата _____

