

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/25г.-21/09/25г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Можайского, д. 2**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.02

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 16,4 Град С

Заводской номер 00075683 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0x5E78 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	Qг, Гкал	M1, т	M2, т	M3, т	V1, м3	V2, м3	V3, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/см 2	P2, кгс/см 2	ВНР, ч	Qрасч, Гкал
23.08.25	0,175	0,185	3,86	1,21	2,64	3,88	1,21	2,64	61,34	51,97	9,37	6,50	4,00	24,00	0,132
24.08.25	0,180	0,193	4,03	1,22	2,76	4,07	1,22	2,81	61,22	51,46	9,76	6,50	4,00	24,00	0,135
25.08.25	0,220	0,236	4,65	1,23	3,39	4,70	1,23	3,45	61,64	52,34	9,30	6,50	4,00	24,00	0,164
26.08.25	0,192	0,204	4,19	1,25	2,93	4,23	1,25	2,97	61,56	52,04	9,52	6,50	4,00	24,00	0,144
27.08.25	0,216	0,231	4,61	1,23	3,32	4,66	1,23	3,37	60,88	52,02	8,86	6,50	4,00	24,00	0,162
28.08.25	0,189	0,210	4,29	1,24	3,01	4,32	1,24	3,05	59,85	50,49	9,36	6,50	4,00	24,00	0,140
29.08.25	0,197	0,217	4,09	1,14	3,09	4,13	1,14	3,14	60,42	50,93	9,49	6,50	4,00	24,00	0,146
30.08.25	0,223	0,238	4,69	1,24	3,40	4,76	1,24	3,46	62,04	52,17	9,87	6,50	4,00	24,00	0,167
31.08.25	0,222	0,238	4,70	1,25	3,42	4,77	1,25	3,48	61,84	52,09	9,75	6,50	4,00	24,00	0,166
01.09.25	0,204	0,230	4,58	1,27	3,32	4,62	1,27	3,37	58,88	50,69	8,19	6,50	4,00	24,00	0,150
02.09.25	0,240	0,259	4,93	1,24	3,73	4,97	1,24	3,77	60,83	50,86	9,97	6,50	4,00	24,00	0,179
03.09.25	0,232	0,241	4,73	1,26	3,47	4,79	1,26	3,53	62,76	53,05	9,71	6,50	4,00	24,00	0,175
04.09.25	0,230	0,242	4,71	1,28	3,47	4,77	1,28	3,51	62,67	52,80	9,87	6,50	4,00	24,00	0,173
05.09.25	0,202	0,218	4,40	1,31	3,11	4,43	1,31	3,14	61,09	52,08	9,01	6,50	4,00	24,00	0,151
06.09.25	0,244	0,249	4,82	1,29	3,57	4,89	1,29	3,62	64,70	53,82	10,88	6,50	4,00	24,00	0,185
07.09.25	0,273	0,269	5,11	1,27	3,86	5,20	1,27	3,93	67,36	56,06	11,30	6,50	4,00	24,00	0,210
08.09.25	0,217	0,218	4,42	1,31	3,15	4,49	1,31	3,21	64,38	54,17	10,21	6,50	4,00	24,00	0,165
09.09.25	0,191	0,219	4,40	1,32	3,12	4,45	1,32	3,18	58,24	49,72	8,52	6,50	4,00	24,00	0,140
10.09.25	0,185	0,220	4,11	0,89	3,16	4,13	0,89	3,20	56,52	48,40	8,12	6,50	4,00	24,00	0,133
11.09.25	0,222	0,246	4,78	1,29	3,53	4,85	1,29	3,60	59,94	50,67	9,27	6,50	4,00	24,00	0,164
12.09.25	0,207	0,238	4,66	1,30	3,41	4,70	1,30	3,47	57,30	48,69	8,61	6,50	4,00	24,00	0,151
13.09.25	0,235	0,273	5,14	1,26	3,92	5,18	1,26	3,97	57,38	47,98	9,40	6,50	4,00	24,00	0,171
14.09.25	0,205	0,238	4,66	1,27	3,42	4,69	1,27	3,48	56,52	47,45	9,07	6,50	4,00	24,00	0,149
15.09.25	0,211	0,235	4,62	1,24	3,41	4,66	1,24	3,49	58,53	49,05	9,48	6,50	4,00	24,00	0,155
16.09.25	0,187	0,209	4,15	1,23	3,00	4,19	1,23	3,04	58,75	49,00	9,75	6,50	4,00	24,00	0,138
17.09.25	0,244	0,274	5,20	1,23	3,98	5,24	1,23	4,05	58,72	49,34	9,38	6,50	4,00	24,00	0,179
18.09.25	0,220	0,247	4,75	1,21	3,57	4,79	1,21	3,64	59,33	49,80	9,53	6,50	4,00	24,00	0,161
19.09.25	0,190	0,212	4,11	1,11	3,05	4,14	1,11	3,08	58,82	49,08	9,74	6,50	4,00	24,00	0,140
20.09.25	0,257	0,286	5,27	1,17	4,11	5,30	1,17	4,17	59,50	50,24	9,26	6,50	4,00	24,00	0,190
21.09.25	0,218	0,245	4,66	1,19	3,51	4,74	1,19	3,59	59,66	49,55	10,11	6,50	4,00	24,00	0,160
Итого:	6,428	7,020	137,32	36,95	100,83	138,74	36,95	102,41	60,42	50,93	9,49	6,50	4,00	720,00	4,774

$M_f = M_3$

$Q_{расч} = Q_o - (M_f * (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

22.09.25



/ Пономарев С. В. /