

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/25г.-21/09/25г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Виктора Петрова, д. 16**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.02

Температура холодной воды (константа прибора, t_y) = 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 16,4 Град С

Заводской номер 00183933

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mr т	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	Qo Гкал	ВНР ч	Vгв м3	Qрасч Гкал
23.08.2025	68,78	61,06	7,72	4,86	4,78	3,15	3,15	1,63	6,50	5,50	0,134	24	1,66	0,107
24.08.2025	68,12	60,61	7,51	5,05	4,99	3,10	3,10	1,89	6,50	5,50	0,150	24	1,91	0,119
25.08.2025	67,61	58,75	8,86	4,32	4,28	2,66	2,66	1,62	6,50	5,50	0,134	24	1,64	0,107
26.08.2025	69,33	60,30	9,03	4,72	4,66	2,75	2,75	1,91	6,50	5,50	0,157	24	1,93	0,126
27.08.2025	69,13	60,27	8,86	4,53	4,47	2,74	2,74	1,73	6,50	5,50	0,144	24	1,75	0,116
28.08.2025	68,57	59,55	9,02	2,81	2,78	1,88	1,88	0,90	6,50	5,50	0,077	24	0,91	0,062
29.08.2025	69,65	61,39	8,26	4,92	4,83	2,77	2,77	2,06	6,50	5,50	0,167	24	2,10	0,133
30.08.2025	68,27	59,38	8,89	4,26	4,22	2,62	2,62	1,60	6,50	5,50	0,130	24	1,62	0,104
31.08.2025	71,04	61,33	9,71	4,88	4,77	2,65	2,65	2,12	6,50	5,50	0,177	24	2,17	0,142
01.09.2025	67,72	59,74	7,98	4,83	4,76	2,63	2,63	2,13	6,50	5,50	0,165	24	2,16	0,130
02.09.2025	73,03	62,53	10,50	4,86	4,76	2,63	2,63	2,13	6,50	5,50	0,181	24	2,17	0,146
03.09.2025	71,63	62,10	9,53	4,90	4,84	2,63	2,63	2,21	6,50	5,50	0,183	24	2,24	0,147
04.09.2025	69,27	59,93	9,34	4,96	4,86	2,64	2,64	2,22	6,50	5,50	0,178	24	2,27	0,142
05.09.2025	67,00	58,77	8,23	4,88	4,82	2,70	2,70	2,12	6,50	5,50	0,167	24	2,15	0,132
06.09.2025	72,14	62,08	10,06	4,76	4,64	2,69	2,69	1,95	6,50	5,50	0,165	24	2,00	0,133
07.09.2025	74,70	64,24	10,46	4,85	4,78	2,69	2,69	2,09	6,50	5,50	0,186	24	2,12	0,152
08.09.2025	72,22	62,38	9,84	4,96	4,86	2,72	2,72	2,14	6,50	5,50	0,181	24	2,18	0,146
09.09.2025	64,08	55,92	8,16	4,86	4,80	2,65	2,65	2,15	6,50	5,50	0,160	24	2,18	0,125
10.09.2025	63,48	55,22	8,26	5,13	5,07	2,46	2,46	2,61	6,50	5,50	0,186	24	2,64	0,143
11.09.2025	66,87	58,25	8,62	4,94	4,87	2,70	2,70	2,17	6,50	5,50	0,170	24	2,20	0,134
12.09.2025	63,05	55,22	7,83	4,44	4,41	2,66	2,66	1,75	6,50	5,50	0,132	24	1,76	0,103
13.09.2025	62,29	53,74	8,55	4,22	4,20	2,46	2,46	1,74	6,50	5,50	0,129	24	1,75	0,100
14.09.2025	62,31	53,25	9,06	4,68	4,64	2,41	2,41	2,23	6,50	5,50	0,160	24	2,25	0,123
15.09.2025	65,53	55,50	10,03	4,57	4,54	2,41	2,41	2,13	6,50	5,50	0,162	24	2,14	0,127
16.09.2025	65,66	55,98	9,68	4,62	4,59	2,41	2,41	2,18	6,50	5,50	0,166	24	2,19	0,130
17.09.2025	64,57	54,82	9,75	3,20	3,17	1,76	1,76	1,41	6,50	5,50	0,109	24	1,42	0,086
18.09.2025	66,14	58,78	7,36	5,42	5,35	3,17	3,17	2,18	6,50	5,50	0,168	24	2,21	0,132
19.09.2025	66,63	59,08	7,55	4,81	4,76	3,12	3,12	1,64	6,50	5,50	0,134	24	1,66	0,107
20.09.2025	66,27	58,37	7,90	5,16	5,09	3,00	3,00	2,09	6,50	5,50	0,163	24	2,12	0,129
21.09.2025	65,53	56,64	8,89	4,61	4,56	2,62	2,62	1,94	6,50	5,50	0,149	24	1,96	0,117
Итого:				140,01	138,15	79,48	79,48	58,67			4,664	720	59,46	3,702
Средние:	67,69	58,84	8,85						6,50	5,50				

$Q_{расч} = Q_o - (Mr * (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы: _____ Пономарёв С. В. /

22.09.25

