

Месячный отчет за Сентябрь 2025 (ЧАСТЬ 2)
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.08.25
Конец отчетного периода: 21.09.25
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул.Петрова, д.18
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживается
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ943.2
Идентификационный номер прибора: ИД=18121
Тепловой ввод: ТВ1 Схема потребления: СП=0

Сутки, час	Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	V3	Тепло Q (прибор)	Тепло Q* (расчёт)	
		t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2					
23.08.25	23:00	24.00	67.12	6.00	4.019	4.103	31.26	4.00	0.000	0.000	4.019	4.103	0.270	0.204
24.08.25	23:00	24.00	66.32	6.00	4.312	4.400	31.14	4.00	0.000	0.000	4.312	4.400	0.286	0.216
25.08.25	23:00	24.00	66.86	6.00	4.784	4.883	31.57	4.00	0.000	0.000	4.784	4.883	0.320	0.242
26.08.25	23:00	24.00	67.85	6.00	4.191	4.280	31.85	4.00	0.000	0.000	4.191	4.280	0.285	0.216
27.08.25	23:00	24.00	67.88	6.00	4.218	4.307	31.68	4.00	0.000	0.000	4.218	4.307	0.287	0.218
28.08.25	23:00	24.00	67.64	6.00	2.855	2.915	31.20	4.00	0.002	0.003	2.852	2.912	0.193	0.147
29.08.25	23:00	24.00	67.61	6.00	3.922	4.005	31.62	4.00	0.000	0.000	3.922	4.005	0.266	0.201
30.08.25	23:00	24.00	67.60	6.00	4.591	4.688	31.49	4.00	0.000	0.000	4.591	4.688	0.311	0.235
31.08.25	23:00	24.00	69.85	6.00	4.925	5.035	30.21	4.00	0.002	0.003	4.922	5.032	0.344	0.264
01.09.25	23:00	24.00	66.86	6.00	5.041	5.145	31.01	4.00	0.000	0.000	5.041	5.145	0.338	0.255
02.09.25	23:00	24.00	71.22	6.00	4.271	4.370	32.27	4.00	0.000	0.000	4.271	4.370	0.305	0.235
03.09.25	23:00	24.00	69.80	6.00	4.477	4.578	31.50	4.00	0.000	0.000	4.477	4.578	0.313	0.240
04.09.25	23:00	24.00	67.47	6.00	4.498	4.593	31.17	4.00	0.002	0.003	4.495	4.590	0.304	0.230
05.09.25	23:00	24.00	65.54	6.00	4.513	4.602	31.01	4.00	0.000	0.000	4.513	4.602	0.296	0.222
06.09.25	23:00	24.00	70.58	6.00	4.321	4.420	31.57	4.00	0.000	0.000	4.321	4.420	0.305	0.235
07.09.25	23:00	24.00	73.20	6.00	4.595	4.708	32.12	4.00	0.000	0.000	4.595	4.708	0.337	0.261
08.09.25	23:00	24.00	70.78	6.00	4.436	4.538	31.69	4.00	0.000	0.000	4.436	4.538	0.314	0.242
09.09.25	23:00	24.00	63.20	6.00	5.071	5.165	30.38	4.00	0.000	0.000	5.071	5.165	0.321	0.238
10.09.25	23:00	24.00	62.36	6.00	4.690	4.775	30.25	4.00	0.000	0.000	4.690	4.775	0.293	0.216
11.09.25	23:00	24.00	64.41	6.00	4.685	4.775	30.51	4.00	0.000	0.000	4.685	4.775	0.302	0.225
12.09.25	23:00	24.00	61.20	6.00	3.762	3.828	30.01	4.00	0.000	0.000	3.762	3.828	0.231	0.169
13.09.25	23:00	24.00	61.87	6.00	5.104	5.195	29.32	4.00	0.000	0.000	5.104	5.195	0.316	0.233
14.09.25	23:00	24.00	61.74	6.00	6.156	6.265	28.97	4.00	0.000	0.000	6.156	6.265	0.381	0.280
15.09.25	23:00	24.00	64.27	6.00	4.619	4.708	29.72	4.00	0.000	0.000	4.619	4.708	0.297	0.222
16.09.25	23:00	24.00	64.34	6.00	4.626	4.715	29.85	4.00	0.000	0.000	4.626	4.715	0.298	0.222
17.09.25	23:00	24.00	63.57	6.00	4.967	5.060	29.46	4.00	0.000	0.000	4.967	5.060	0.316	0.235
18.09.25	23:00	24.00	65.05	6.00	5.357	5.463	29.61	4.00	0.000	0.000	5.357	5.463	0.349	0.261
19.09.25	23:00	24.00	65.15	6.00	4.310	4.395	29.77	4.00	0.002	0.003	4.308	4.392	0.281	0.210
20.09.25	23:00	24.00	64.15	6.00	4.072	4.150	29.79	4.00	0.000	0.000	4.072	4.150	0.262	0.195
21.09.25	23:00	24.00	64.69	6.00	4.591	4.680	29.74	4.00	0.000	0.000	4.591	4.680	0.297	0.222
ИТОГО	720.00		66.34	6.00	135.977	138.740	30.72	4.00	0.010	0.010	135.968	138.730	9.018	6.788
	ч		°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

* Qрасчет. при tхв.факт=+ 16.40°C

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период tхв.факт=+ 16.40°C

Дата: 21 Сентябрь 2025

Представитель потребителя /С. В. Пономарев/



Месячный отчет за Сентябрь 2025 (ЧАСТЬ 2)
о потреблении ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.08.25
Конец отчетного периода: 21.09.25
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул.Петрова, д.18
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживается
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ943.2
Идентификационный номер прибора: ИД=18121
Тепловой ввод: ТВ2 Схема потребления: СП=7

Сутки, час	Время счета Ти	подающий труб.				Тепло Q (прибор)	Тепло Q* (расчёт)	
		t1	P1	M1	V1			
23.08.25	23:00	24.00	64.37	6.00	4.233	4.315	0.273	0.203
24.08.25	23:00	24.00	63.63	6.00	4.535	4.620	0.289	0.215
25.08.25	23:00	24.00	64.50	6.00	4.960	5.056	0.320	0.239
26.08.25	23:00	24.00	65.06	6.00	4.396	4.482	0.286	0.214
27.08.25	23:00	24.00	65.21	6.00	4.413	4.500	0.288	0.216
28.08.25	23:00	24.00	64.92	6.00	2.990	3.049	0.194	0.145
29.08.25	23:00	24.00	64.60	6.00	4.147	4.227	0.268	0.200
30.08.25	23:00	24.00	65.12	6.00	4.809	4.904	0.314	0.235
31.08.25	23:00	24.00	67.53	6.00	5.132	5.240	0.347	0.263
01.09.25	23:00	24.00	64.54	6.00	5.179	5.279	0.335	0.250
02.09.25	23:00	24.00	68.20	6.00	4.417	4.512	0.302	0.229
03.09.25	23:00	24.00	67.03	6.00	4.597	4.692	0.309	0.233
04.09.25	23:00	24.00	64.94	6.00	4.627	4.718	0.301	0.225
05.09.25	23:00	24.00	63.02	6.00	4.627	4.713	0.292	0.216
06.09.25	23:00	24.00	67.62	6.00	4.455	4.549	0.302	0.229
07.09.25	23:00	24.00	70.22	6.00	4.712	4.819	0.331	0.254
08.09.25	23:00	24.00	67.78	6.00	4.612	4.710	0.313	0.237
09.09.25	23:00	24.00	61.24	6.00	5.151	5.241	0.316	0.231
10.09.25	23:00	24.00	60.17	6.00	4.767	4.848	0.287	0.209
11.09.25	23:00	24.00	62.05	6.00	4.786	4.872	0.297	0.219
12.09.25	23:00	24.00	58.58	6.00	3.857	3.919	0.226	0.163
13.09.25	23:00	24.00	60.05	6.00	5.175	5.262	0.311	0.226
14.09.25	23:00	24.00	60.06	6.00	6.237	6.342	0.375	0.273
15.09.25	23:00	24.00	61.89	6.00	4.709	4.793	0.292	0.215
16.09.25	23:00	24.00	61.89	6.00	4.730	4.815	0.293	0.216
17.09.25	23:00	24.00	61.35	6.00	5.048	5.137	0.310	0.227
18.09.25	23:00	24.00	62.94	6.00	5.444	5.544	0.343	0.254
19.09.25	23:00	24.00	62.72	6.00	4.404	4.485	0.277	0.204
20.09.25	23:00	24.00	61.69	6.00	4.139	4.213	0.256	0.188
21.09.25	23:00	24.00	62.65	6.00	4.679	4.765	0.294	0.217
ИТОГО		720.00	63.85	6.00	139.968	142.621	8.941	6.646
		ч	°C	кг/см2	т	м3	Гкал	Гкал

* Qрасчет. при tхв.факт=+°C

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период tхв.факт=+ 16.40°C

Дата: 21 Сентябрь 2025

Представитель потребителя: /С. В. Пономарев/

