

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/25г.-21/09/25г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Приморская, д. 5**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ТМК-Н20

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 16,4 Град С

Заводской номер 8609 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1.3

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч
23.08.25	0,512	50,768	50,620	0,148	51,971	51,528	72,03	62,11	9,92	4,70	3,50	24:00
24.08.25	0,499	54,504	54,351	0,153	55,767	55,328	71,23	62,19	9,04	4,62	3,46	24:00
25.08.25	0,500	51,838	51,655	0,182	53,036	52,566	71,11	61,56	9,55	4,47	3,67	24:00
26.08.25	0,492	45,276	45,114	0,162	46,357	45,909	72,40	61,53	10,87	4,52	3,65	24:00
27.08.25	0,349	31,065	30,973	0,092	31,811	31,516	72,38	63,05	9,33	5,01	3,78	24:00
28.08.25	0,497	47,023	46,888	0,135	48,136	47,714	72,05	61,63	10,42	4,60	3,75	24:00
29.08.25	0,269	25,334	25,226	0,108	25,942	25,677	72,15	62,71	9,44	4,66	3,76	24:00
30.08.25	0,413	38,072	37,951	0,121	38,965	38,606	71,66	61,16	10,50	4,46	3,67	24:00
31.08.25	0,473	33,368	33,258	0,110	34,199	33,814	74,02	59,98	14,04	4,53	3,71	24:00
01.09.25	0,466	45,603	45,465	0,139	46,648	46,243	71,25	60,69	10,56	4,46	3,69	24:00
02.09.25	0,508	30,943	30,849	0,093	31,746	31,356	76,18	59,18	17,00	4,50	3,72	24:00
03.09.25	0,501	33,880	33,780	0,100	34,733	34,341	75,12	59,66	15,46	4,51	3,73	24:00
04.09.25	0,510	44,196	44,107	0,089	45,242	44,860	72,10	60,62	11,48	4,52	3,74	24:00
05.09.25	0,513	52,141	52,034	0,107	53,330	52,930	70,80	60,84	9,96	4,52	3,75	24:00
06.09.25	0,535	32,912	32,840	0,071	33,765	33,382	75,57	59,55	16,02	4,50	3,69	24:00
07.09.25	0,505	26,082	26,027	0,055	26,797	26,446	77,92	58,83	19,09	4,50	3,68	24:00
08.09.25	0,503	35,936	35,845	0,091	36,829	36,446	75,02	59,70	15,32	4,53	3,72	24:00
09.09.25	0,469	71,011	70,810	0,201	72,485	72,019	67,13	60,58	6,55	4,46	3,75	24:00
10.09.25	0,474	69,114	68,906	0,207	70,516	70,043	66,25	59,54	6,71	4,30	3,66	24:00
11.09.25	0,507	58,679	58,481	0,198	59,969	59,480	70,64	60,55	10,09	4,47	3,67	24:00
12.09.25	0,503	79,933	79,641	0,292	81,562	80,986	66,44	60,21	6,23	4,47	3,70	24:00
13.09.25	0,484	78,379	78,108	0,271	79,953	79,409	65,85	59,71	6,14	4,36	3,68	24:00
14.09.25	0,509	79,736	79,475	0,261	81,315	80,770	65,37	59,02	6,35	4,39	3,72	24:00
15.09.25	0,514	65,725	65,480	0,245	67,154	66,616	68,90	61,09	7,81	4,47	3,75	24:00
16.09.25	0,507	64,129	63,871	0,258	65,532	64,985	69,05	61,25	7,80	4,42	3,69	24:00
17.09.25	0,527	69,700	69,446	0,254	71,196	70,642	68,33	60,81	7,52	4,42	3,70	24:00
18.09.25	0,480	66,968	66,730	0,238	68,437	67,926	69,58	62,14	7,44	4,69	3,50	24:00
19.09.25	0,492	59,801	59,581	0,221	61,139	60,638	70,21	61,68	8,53	4,70	3,47	24:00
20.09.25	0,513	63,936	63,706	0,230	65,330	64,809	69,24	61,10	8,14	4,60	3,57	24:00
21.09.25	0,509	61,067	60,849	0,217	62,396	61,890	68,82	60,66	8,16	4,43	3,67	24:00
Итого:	14,533	1567,12	1562,07	5,05	1602,26	1588,88	70,96	60,78	10,18	4,52	3,68	720:00

Qрасч = Qo- (Mr*(tf-ty))/1000

Представитель сервисной фирмы:

22.09.25



Пономарев С. В. /