

Месячный отчет за Сентябрь 2025
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.08.25

Конец отчетного периода: 21.09.25

Потребитель: коллектив жильцов

Объект: МКД

Адрес: г.Бийск ул.Социалистическая, д.48

Источник теплоты:

Узел учёта обслуживает

ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ941.10

Идентификационный номер прибора: ИД=68226

Схема потребления: СП=0

Сутки, час		Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	Vгв	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчёт)
			t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
23.08.25	23:00	24.00	69.98	5.5	6.175	6.31	30.74	4.0	0.000	0.00	6.175	6.314	0.432	0.331
24.08.25	23:00	24.00	69.58	5.5	7.087	7.25	30.02	4.0	0.000	0.00	7.087	7.245	0.493	0.377
25.08.25	23:00	24.00	68.79	5.5	6.872	7.02	30.22	4.0	0.000	0.00	6.872	7.022	0.473	0.360
26.08.25	23:00	24.00	69.95	5.5	6.805	6.96	30.69	4.0	0.000	0.00	6.805	6.958	0.476	0.365
27.08.25	23:00	24.00	69.14	5.5	7.039	7.19	30.37	4.0	0.000	0.00	7.039	7.194	0.487	0.372
28.08.25	23:00	24.00	68.13	5.5	6.712	6.86	30.50	4.0	0.000	0.00	6.712	6.856	0.458	0.348
29.08.25	23:00	24.00	68.41	5.5	5.730	5.85	30.36	4.0	0.000	0.00	5.730	5.854	0.392	0.298
30.08.25	23:00	24.00	69.81	5.5	7.776	7.95	30.26	4.0	0.000	0.00	7.776	7.950	0.543	0.416
31.08.25	23:00	24.00	69.39	5.5	8.271	8.45	29.26	4.0	0.000	0.00	8.271	8.454	0.574	0.439
01.09.25	23:00	24.00	66.09	5.5	7.232	7.38	28.35	4.0	0.000	0.00	7.232	7.378	0.478	0.360
02.09.25	23:00	24.00	70.14	5.5	6.847	7.00	29.69	4.0	0.000	0.00	6.847	7.002	0.481	0.368
03.09.25	23:00	24.00	68.62	5.5	7.127	7.28	28.10	4.0	0.000	0.00	7.127	7.282	0.489	0.373
04.09.25	23:00	24.00	67.46	5.5	7.400	7.56	28.09	4.0	0.000	0.00	7.400	7.555	0.499	0.378
05.09.25	23:00	24.00	66.29	5.5	7.870	8.03	28.58	4.0	0.000	0.00	7.870	8.030	0.522	0.393
06.09.25	23:00	24.00	70.14	5.5	7.384	7.55	29.32	4.0	0.000	0.00	7.384	7.551	0.518	0.397
07.09.25	23:00	24.00	72.62	5.5	6.399	6.55	29.99	4.0	0.000	0.00	6.399	6.553	0.465	0.360
08.09.25	23:00	24.00	69.74	5.5	6.703	6.85	28.56	4.0	0.000	0.00	6.703	6.853	0.468	0.358
09.09.25	23:00	24.00	62.05	5.5	8.132	8.28	26.89	4.0	0.000	0.00	8.132	8.278	0.505	0.372
10.09.25	23:00	24.00	60.59	5.5	7.468	7.60	26.84	4.0	0.000	0.00	7.468	7.596	0.453	0.330
11.09.25	23:00	24.00	64.17	5.5	7.144	7.28	27.72	4.0	0.000	0.00	7.144	7.281	0.459	0.341
12.09.25	23:00	24.00	61.27	5.5	7.782	7.92	27.06	4.0	0.000	0.00	7.782	7.918	0.477	0.349
13.09.25	23:00	24.00	60.89	5.5	8.319	8.46	25.87	4.0	0.000	0.00	8.319	8.463	0.507	0.370
14.09.25	23:00	24.00	60.64	5.5	8.638	8.79	25.55	4.0	0.000	0.00	8.638	8.786	0.524	0.382
15.09.25	23:00	24.00	63.75	5.5	7.590	7.73	26.45	4.0	0.000	0.00	7.590	7.733	0.484	0.360
16.09.25	23:00	24.00	63.75	5.5	7.044	7.18	26.55	4.0	0.000	0.00	7.044	7.177	0.449	0.334
17.09.25	23:00	24.00	62.81	5.5	7.855	8.00	26.83	4.0	0.000	0.00	7.855	7.999	0.494	0.365
18.09.25	23:00	24.00	63.43	5.5	6.957	7.09	27.35	4.0	0.000	0.00	6.957	7.087	0.442	0.327
19.09.25	23:00	24.00	63.85	5.5	6.626	6.75	27.46	4.0	0.000	0.00	6.626	6.752	0.423	0.315
20.09.25	23:00	24.00	63.05	5.5	7.853	8.00	27.10	4.0	0.000	0.00	7.853	7.998	0.495	0.367
21.09.25	23:00	24.00	63.81	5.5	7.898	8.05	27.47	4.0	0.000	0.00	7.898	8.047	0.504	0.375
ИТОГО		720.00	66.28	5.5	218.74	223.17	28.41	4.0	0.00	0.00	218.735	223.166	14.466	10.879
		ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) t_{хв.приб}=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период t_{хв.факт}=+ 16.4°C
*ТеплоQ(расчет) при t_{хв.факт}=+ 16.4°C

Дата: 21 Сентябрь 2025

Представитель потребителя:

/С. В. Пономарев/

