

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/25г.-21/09/25г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Им. Героя Советского Союза Васильева, д. 41**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ7

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 16,4 Град С

Заводской номер 00188966 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0x89CC ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Vгв м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qрасч Гкал	ВНР ч
23.08.25	67,42	26,88	40,54	5,64	5,51	0	0	5,64	5,51	5	3,5	0,369	0,279	24
24.08.25	66,67	26,83	39,84	6,79	6,63	0	0	6,79	6,63	5	3,5	0,44	0,331	24
25.08.25	66,57	26,26	40,31	6,36	6,23	0	0	6,36	6,23	5	3,5	0,416	0,314	24
26.08.25	67,94	26,42	41,52	6,38	6,25	0	0	6,38	6,25	5	3,5	0,422	0,320	24
27.08.25	68,1	26,53	41,57	7,14	6,96	0	0	7,14	6,96	5	3,5	0,475	0,361	24
28.08.25	67,02	26,4	40,62	6,54	6,41	0	0	6,54	6,41	5	3,5	0,432	0,327	24
29.08.25	67,73	26,41	41,32	5,93	5,8	0	0	5,93	5,8	5	3,5	0,394	0,299	24
30.08.25	67,69	26,51	41,18	7,52	7,35	0	0	7,52	7,35	5	3,5	0,494	0,373	24
31.08.25	70,18	26,08	44,1	8,41	8,24	0	0	8,41	8,24	5	3,5	0,578	0,443	24
01.09.25	66,15	25,38	40,77	6,6	6,45	0	0	6,6	6,45	5	3,5	0,427	0,321	24
02.09.25	72,02	24,98	47,04	7,26	7,09	0	0	7,26	7,09	5	3,5	0,512	0,396	24
03.09.25	69,75	25,31	44,44	7,03	6,85	0	0	7,03	6,85	5	3,5	0,48	0,368	24
04.09.25	68,38	24,92	43,46	7,64	7,46	0	0	7,64	7,46	5	3,5	0,512	0,390	24
05.09.25	66,42	24,61	41,81	7,05	6,9	0	0	7,05	6,9	5	3,5	0,457	0,344	24
06.09.25	71,45	24,65	46,8	7,17	6,99	0	0	7,17	6,99	5	3,5	0,499	0,384	24
07.09.25	73,76	25,02	48,74	7,02	6,85	0	0	7,02	6,85	5	3,5	0,504	0,392	24
08.09.25	70,17	25,27	44,9	6,47	6,3	0	0	6,47	6,3	5	3,5	0,44	0,337	24
09.09.25	63,16	24,79	38,37	7,33	7,21	0	0	7,33	7,21	5	3,5	0,455	0,337	24
10.09.25	62,09	24,12	37,97	6,9	6,78	0	0	6,9	6,78	5	3,5	0,419	0,308	24
11.09.25	65,54	23,83	41,71	7	6,83	0	0	7	6,83	5	3,5	0,448	0,336	24
12.09.25	62,17	23,87	38,3	7,75	7,59	0	0	7,75	7,59	5	3,5	0,472	0,348	24
13.09.25	62,03	23,26	38,77	7,96	7,8	0	0	7,96	7,8	5	3,5	0,481	0,353	24
14.09.25	61,8	22,41	39,39	8,2	8,04	0	0	8,2	8,04	5	3,5	0,497	0,365	24
15.09.25	65,26	22,05	43,21	7,45	7,28	0	0	7,45	7,28	5	3,5	0,475	0,356	24
16.09.25	65,09	22,28	42,81	7,87	7,71	0	0	7,87	7,71	5	3,5	0,502	0,376	24
17.09.25	63,81	22,47	41,34	7,32	7,16	0	0	7,32	7,16	5	3,5	0,456	0,339	24
18.09.25	64,98	23,06	41,92	7,34	7,18	0	0	7,34	7,18	5	3,5	0,466	0,348	24
19.09.25	65,82	23,4	42,42	6,9	6,76	0	0	6,9	6,76	5	3,5	0,446	0,335	24
20.09.25	64,86	23,68	41,18	7,18	7,03	0	0	7,18	7,03	5	3,5	0,455	0,340	24
21.09.25	65,16	23,42	41,74	7,38	7,2	0	0	7,38	7,2	5	3,5	0,467	0,349	24
Итого:				213,53	208,84	0	0	213,53	208,84			13,89	10,465	720
Средние:	66,64	24,7	41,94							5	3,5			

$Q_{расч} = Q_o - (M_g \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

23.09.25



/ Пономарёв С. В. /