

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/12/24г.-22/01/25г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Горно-Алтайская, д. 73**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.01

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 0,3 Град С

Заводской номер 00191869 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0х5Е78 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.12.24	3,125	95,140	89,633	5,507	98,204	90,940	85,13	55,53	29,60	6,00	4,50	24,00	5,68	3,124
24.12.24	3,325	95,018	89,390	5,628	98,299	90,754	88,46	56,90	31,56	6,00	4,50	24,00	5,82	3,323
25.12.24	3,511	95,347	89,298	6,049	98,809	90,705	90,93	57,84	33,09	6,00	4,50	24,00	6,27	3,510
26.12.24	3,547	94,064	88,477	5,587	97,583	89,890	92,43	58,26	34,17	6,00	4,50	24,00	5,80	3,545
27.12.24	3,388	95,597	89,074	6,523	98,903	90,436	88,46	56,96	31,50	6,00	4,50	24,00	6,75	3,386
28.12.24	2,771	95,894	89,291	6,603	98,487	90,437	77,31	52,01	25,30	6,00	4,50	24,00	6,78	2,769
29.12.24	2,624	96,296	88,504	7,792	98,635	89,550	73,03	49,82	23,21	6,00	4,50	24,00	7,98	2,622
30.12.24	2,649	96,289	88,638	7,651	98,666	89,698	73,56	50,03	23,53	6,00	4,50	24,00	7,84	2,647
31.12.24	3,163	95,607	87,564	8,043	98,475	88,743	81,86	53,29	28,57	6,00	4,50	24,00	8,28	3,160
01.01.25	3,051	95,322	89,800	5,522	98,290	91,075	83,59	54,80	28,79	6,00	4,50	24,00	5,69	3,049
02.01.25	2,928	96,221	90,550	5,671	99,076	91,807	81,35	54,13	27,22	6,00	4,50	24,00	5,84	2,927
03.01.25	2,533	95,492	89,220	6,272	97,828	90,287	73,29	50,06	23,23	6,00	4,50	24,00	6,43	2,532
04.01.25	2,467	95,343	89,733	5,610	97,658	90,807	73,00	50,09	22,91	6,00	4,50	24,00	5,75	2,465
05.01.25	2,794	95,557	88,475	7,082	98,119	89,593	76,96	51,56	25,40	6,00	4,50	24,00	7,27	2,792
06.01.25	3,141	95,446	89,205	6,241	98,473	90,484	84,39	55,13	29,26	6,00	4,50	24,00	6,44	3,139
07.01.25	3,174	96,256	90,214	6,042	99,367	91,544	85,28	55,86	29,42	6,00	4,50	24,00	6,24	3,173
08.01.25	3,004	96,981	90,396	6,585	99,863	91,654	81,48	54,22	27,26	6,00	4,50	24,00	6,78	3,002
09.01.25	2,844	94,005	88,327	5,678	96,725	89,516	80,31	53,30	27,01	6,00	4,50	24,00	5,84	2,843
10.01.25	2,532	94,392	88,825	5,567	96,771	89,909	74,45	50,63	23,82	6,00	4,50	24,00	5,71	2,530
11.01.25	2,200	75,627	70,013	5,614	77,406	70,726	71,74	46,09	25,65	6,00	4,50	24,00	5,75	2,198
12.01.25	2,274	58,427	51,731	6,696	59,925	52,145	75,11	40,87	34,24	6,00	4,50	24,00	6,87	2,272
13.01.25	2,415	57,693	52,460	5,233	59,375	52,916	80,55	42,57	37,98	6,00	4,50	24,00	5,39	2,413
14.01.25	2,692	58,938	53,316	5,622	60,844	53,808	85,31	43,84	41,47	6,00	4,50	24,00	5,80	2,690
15.01.25	2,812	60,633	55,086	5,547	62,686	55,626	87,47	45,27	42,20	6,00	4,50	24,00	5,73	2,810
16.01.25	2,783	59,244	53,356	5,888	61,228	53,861	86,94	44,41	42,53	6,00	4,50	24,00	6,09	2,781
17.01.25	2,363	58,165	52,295	5,870	59,780	52,735	78,42	42,03	36,39	6,00	4,50	24,00	6,03	2,362
18.01.25	2,024	56,956	50,908	6,048	58,245	51,276	70,32	38,90	31,42	6,00	4,50	24,00	6,18	2,022
19.01.25	2,104	57,066	50,420	6,646	58,370	50,772	70,64	38,21	32,43	6,00	4,50	24,00	6,80	2,102
20.01.25	1,993	56,792	50,950	5,842	58,043	51,301	69,29	38,11	31,18	6,00	4,50	24,00	5,97	1,991
21.01.25	1,939	56,083	50,799	5,284	57,312	51,148	69,09	38,10	30,99	6,00	4,50	24,00	5,40	1,937
22.01.25	2,280	57,085	51,091	5,994	58,577	51,482	75,88	40,14	35,74	6,00	4,50	24,00	6,15	2,279
Итого:	84,451	2526,976	2337,039	189,937	2600,022	2365,625	79,55	49,00	30,55	6,00	4,50	744,00	195,35	84,394

$M_g = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_g \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

23.01.25



/ Пономарёв С. В. /