

Месячный отчет за Январь 2025
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.12.24
Конец отчетного периода: 22.01.25
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул.Социалистическая, д.48
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживает
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ941.10
Идентификационный номер прибора: ИД=68226
Схема потребления: СП=0

Сутки, час		Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	Vгв	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчёт)
			t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
23.12.24	23:00	24.00	83.56	5.5	115.219	118.81	55.90	4.0	109.566	111.19	5.654	5.830	3.509	3.507
24.12.24	23:00	24.00	87.05	5.5	114.940	118.80	57.52	4.0	108.713	110.41	6.227	6.436	3.760	3.758
25.12.24	23:00	24.00	89.43	5.5	114.762	118.81	58.59	4.0	108.400	110.15	6.363	6.587	3.921	3.919
26.12.24	23:00	24.00	91.06	5.5	113.859	118.01	58.99	4.0	106.987	108.74	6.872	7.122	4.066	4.064
27.12.24	23:00	24.00	87.38	5.5	114.813	118.70	57.42	4.0	108.090	109.77	6.723	6.951	3.833	3.831
28.12.24	23:00	24.00	76.24	5.5	114.490	117.51	51.88	4.0	107.390	108.77	7.100	7.287	3.163	3.161
29.12.24	23:00	24.00	71.77	5.5	113.762	116.44	49.41	4.0	106.533	107.77	7.239	7.409	2.906	2.904
30.12.24	23:00	24.00	72.27	5.5	114.580	117.31	49.81	4.0	106.993	108.26	7.618	7.799	2.957	2.955
31.12.24	23:00	24.00	80.42	5.5	117.064	120.47	53.83	4.0	107.830	109.31	9.250	9.519	3.616	3.613
01.01.25	23:00	24.00	82.36	5.5	116.699	120.24	55.51	4.0	110.961	112.58	5.738	5.912	3.458	3.457
02.01.25	23:00	24.00	80.20	5.5	116.344	119.71	54.73	4.0	111.362	112.94	4.990	5.134	3.242	3.241
03.01.25	23:00	24.00	72.06	5.5	115.279	118.02	50.15	4.0	108.738	110.04	6.572	6.728	2.860	2.858
04.01.25	23:00	24.00	71.75	5.5	115.527	118.25	50.11	4.0	108.962	110.27	6.645	6.801	2.837	2.835
05.01.25	23:00	24.00	75.47	5.5	115.228	118.21	51.83	4.0	108.657	110.05	6.615	6.786	3.072	3.070
06.01.25	23:00	24.00	82.94	5.5	116.399	119.98	55.83	4.0	110.090	111.71	6.309	6.503	3.514	3.512
07.01.25	23:00	24.00	83.83	5.5	116.897	120.56	56.46	4.0	110.895	112.57	6.009	6.197	3.546	3.544
08.01.25	23:00	24.00	80.31	5.5	118.180	121.61	54.75	4.0	111.106	112.69	7.074	7.279	3.414	3.411
09.01.25	23:00	24.00	79.01	5.5	115.979	119.24	53.86	4.0	110.094	111.61	5.885	6.050	3.239	3.237
10.01.25	23:00	24.00	73.44	5.5	114.130	116.94	50.83	4.0	108.233	109.57	5.910	6.055	2.885	2.883
11.01.25	23:00	24.00	70.58	5.5	115.590	118.23	49.39	4.0	108.704	109.97	6.890	7.048	2.794	2.792
12.01.25	23:00	24.00	73.96	5.5	116.546	119.45	50.96	4.0	108.790	110.14	7.781	7.975	3.081	3.079
13.01.25	23:00	24.00	79.45	5.5	116.134	119.44	54.13	4.0	110.379	111.91	5.784	5.949	3.260	3.258
14.01.25	23:00	24.00	84.20	5.5	116.067	119.73	56.45	4.0	110.229	111.89	5.838	6.023	3.557	3.555
15.01.25	23:00	24.00	86.43	5.5	117.134	121.02	57.73	4.0	111.071	112.82	6.063	6.264	3.719	3.717
16.01.25	23:00	24.00	86.05	5.5	118.213	122.10	57.84	4.0	111.368	113.13	6.847	7.072	3.738	3.736
17.01.25	23:00	24.00	77.69	5.5	118.279	121.51	53.96	4.0	112.136	113.69	6.143	6.311	3.143	3.142
18.01.25	23:00	24.00	69.47	5.5	114.999	117.55	49.09	4.0	107.999	109.24	7.021	7.176	2.692	2.690
19.01.25	23:00	24.00	69.59	5.5	114.957	117.52	48.74	4.0	107.358	108.58	7.618	7.788	2.773	2.770
20.01.25	23:00	24.00	68.35	5.5	114.627	117.09	48.29	4.0	108.642	109.85	5.996	6.126	2.593	2.592
21.01.25	23:00	24.00	68.14	5.5	114.307	116.75	48.25	4.0	108.231	109.44	6.108	6.239	2.572	2.570
22.01.25	23:00	24.00	74.69	5.5	117.164	120.14	51.91	4.0	110.876	112.30	6.355	6.517	3.003	3.001
ИТОГО		744.00	78.36	5.5	3588.17	3688.11	53.36	4.0	3385.38	3431.34	203.237	208.873	100.721	100.660
		ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) t_{хв.приб}=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период t_{хв.факт}=+ 0.3°C
*ТеплоQ(расчет) при t_{хв.факт}=+ 0.3°C

Дата: 22 Январь 2025

Представитель потребителя: _____ /С. В. Пономарев/

