

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/26г.-22/04/26г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Михаила Кутузова, д. 21**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.01

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 1,3 Град С

Заводской номер 00175848 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0х5Е78 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °С	t2, °С	dt, °С	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.03.26	1,657	80,25	77,35	2,90	81,93	78,15	66,38	47,44	18,94	5,00	4,00	24,00	2,96	1,653
24.03.26	1,662	80,43	77,34	3,09	82,10	78,13	65,93	47,05	18,88	5,00	4,00	24,00	3,15	1,658
25.03.26	1,663	79,64	77,10	2,54	81,32	77,95	66,90	47,54	19,36	5,00	4,00	24,00	2,59	1,660
26.03.26	1,666	80,54	77,25	3,29	82,21	78,07	66,30	47,54	18,76	5,00	4,00	24,00	3,36	1,662
27.03.26	1,606	80,52	78,41	2,11	82,20	79,30	66,54	47,86	18,68	5,00	4,00	24,00	2,15	1,603
28.03.26	1,592	78,95	76,53	2,42	80,63	77,34	66,48	47,75	18,73	5,00	4,00	24,00	2,47	1,589
29.03.26	1,620	78,67	75,82	2,85	80,29	76,60	66,26	47,37	18,89	5,00	4,00	24,00	2,91	1,616
30.03.26	1,625	78,73	76,27	2,46	80,41	77,09	67,13	47,97	19,16	5,00	4,00	24,00	2,51	1,622
31.03.26	1,497	71,96	69,47	2,49	73,44	70,23	66,14	46,91	19,23	5,00	4,00	24,00	2,54	1,494
01.04.26	1,487	66,22	63,25	2,97	67,58	63,97	66,43	46,04	20,39	5,00	4,00	24,00	3,03	1,483
02.04.26	1,435	66,48	64,16	2,32	67,87	64,86	66,15	46,15	20,00	5,00	4,00	24,00	2,37	1,432
03.04.26	1,291	58,20	55,54	2,66	59,38	56,15	65,93	45,83	20,10	5,00	4,00	24,00	2,71	1,288
04.04.26	1,259	53,15	50,54	2,61	54,25	51,02	66,77	45,36	21,41	5,00	4,00	24,00	2,66	1,256
05.04.26	1,278	53,27	49,48	3,79	54,40	49,96	66,63	45,91	20,72	5,00	4,00	24,00	3,87	1,273
06.04.26	1,082	45,70	42,46	3,24	46,66	42,94	66,59	46,16	20,43	5,00	4,00	24,00	3,31	1,078
07.04.26	0,976	40,23	37,06	3,17	41,02	37,45	65,40	44,65	20,75	5,00	4,00	24,00	3,23	0,972
08.04.26	1,132	48,99	46,17	2,82	50,00	46,65	66,83	46,41	20,42	5,00	4,00	24,00	2,88	1,128
09.04.26	1,352	57,30	53,18	4,12	58,46	53,77	67,01	46,73	20,28	5,00	4,00	24,00	4,20	1,347
10.04.26	1,410	62,50	59,07	3,43	63,75	59,73	66,94	47,00	19,94	5,00	4,00	24,00	3,50	1,406
11.04.26	1,423	62,23	59,05	3,18	63,50	59,70	67,03	46,51	20,52	5,00	4,00	24,00	3,24	1,419
12.04.26	1,395	61,77	58,61	3,16	63,00	59,26	67,11	46,88	20,23	5,00	4,00	24,00	3,22	1,391
13.04.26	1,364	62,87	59,57	3,30	64,11	60,26	66,25	46,99	19,26	5,00	4,00	24,00	3,37	1,360
14.04.26	1,408	62,64	59,24	3,40	63,89	59,89	66,84	46,92	19,92	5,00	4,00	24,00	3,47	1,404
15.04.26	1,379	62,78	59,85	2,93	64,08	60,56	67,09	47,31	19,78	5,00	4,00	24,00	2,99	1,375
16.04.26	1,324	60,69	57,72	2,97	61,89	58,28	66,00	46,42	19,58	5,00	4,00	24,00	3,03	1,320
17.04.26	1,299	58,31	55,94	2,37	59,51	56,45	66,53	46,10	20,43	5,00	4,00	24,00	2,42	1,296
18.04.26	1,263	58,16	55,70	2,46	59,35	56,18	65,28	45,47	19,81	5,00	4,00	24,00	2,51	1,260
19.04.26	1,371	59,05	55,03	4,02	60,27	55,51	66,88	46,83	20,05	5,00	4,00	24,00	4,10	1,366
20.04.26	1,261	58,58	55,76	2,82	59,78	56,39	66,65	47,40	19,25	5,00	4,00	24,00	2,88	1,257
21.04.26	1,108	51,13	48,11	3,02	52,24	48,66	67,53	48,81	18,72	5,00	4,00	24,00	3,09	1,104
22.04.26	0,396	28,94	25,56	3,38	29,53	26,04	67,65	61,06	6,59	5,00	4,00	24,00	3,45	0,392
Итого:	42,281	1948,88	1856,59	92,29	1989,05	1876,54	66,57	47,24	19,33	5,00	4,00	744,00	94,19	42,161

$Q_{расч} = Q_o - (Mг \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

/ Пономарёв С. В. /

23.04.26

