

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/26г.-22/04/26г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Ленинградская, д. 26/1**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ТМК-Н20

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 1,3 Град С

Заводской номер 3064 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 2.2

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.03.26	3,145	229,783	227,196	2,587	234,661	230,441	67,81	54,77	13,04	5,00	3,50	24:00	2,64	3,141
24.03.26	2,999	227,859	226,693	1,166	232,581	229,851	66,92	54,06	12,86	5,00	3,50	24:00	1,19	2,998
25.03.26	3,142	228,953	226,443	2,510	233,881	229,731	68,33	55,24	13,09	5,00	3,50	24:00	2,56	3,139
26.03.26	3,150	237,286	233,942	3,344	242,291	237,321	67,61	55,10	12,51	5,00	3,50	24:00	3,41	3,146
27.03.26	3,057	240,462	239,168	1,294	245,531	242,631	67,55	55,17	12,38	5,00	3,50	24:00	1,32	3,055
28.03.26	3,128	236,123	233,350	2,773	241,151	236,751	67,93	55,35	12,58	5,00	3,50	24:00	2,83	3,124
29.03.26	3,081	234,582	232,309	2,272	239,561	235,681	67,80	55,23	12,57	5,00	3,50	24:00	2,32	3,078
30.03.26	3,043	226,048	223,615	2,433	230,971	226,941	68,76	55,94	12,82	5,00	3,50	23:02	2,49	3,040
31.03.26	3,067	235,715	233,578	2,137	240,721	236,981	67,82	55,34	12,48	5,00	3,50	24:00	2,18	3,064
01.04.26	3,012	235,718	234,644	1,075	240,771	238,101	68,17	55,67	12,50	5,00	3,50	24:00	1,10	3,011
02.04.26	3,011	237,788	235,948	1,840	242,841	239,421	67,85	55,64	12,21	5,00	3,50	24:00	1,88	3,008
03.04.26	2,964	239,889	238,277	1,612	244,961	241,791	67,66	55,70	11,96	5,00	3,50	24:00	1,65	2,962
04.04.26	3,013	241,375	239,670	1,705	246,591	243,291	68,48	56,43	12,05	5,00	3,50	24:00	1,74	3,011
05.04.26	3,047	242,526	238,710	3,816	247,751	242,351	68,36	56,72	11,64	5,00	3,50	24:00	3,90	3,042
06.04.26	2,762	243,065	242,731	0,334	248,291	246,471	68,28	57,01	11,27	5,00	3,50	24:00	0,34	2,761
07.04.26	2,690	200,723	198,383	2,340	204,931	201,201	67,16	53,82	13,34	5,00	3,50	24:00	2,39	2,687
08.04.26	2,914	233,272	231,299	1,973	238,301	234,791	68,36	56,38	11,98	5,00	3,50	24:00	2,02	2,911
09.04.26	2,956	234,889	232,818	2,071	239,971	236,341	68,53	56,48	12,05	5,00	3,50	24:00	2,12	2,953
10.04.26	2,921	237,332	236,570	0,762	242,451	240,131	68,41	56,31	12,10	5,00	3,50	24:00	0,78	2,920
11.04.26	3,136	239,661	237,015	2,646	244,851	240,561	68,57	56,13	12,44	5,00	3,50	24:00	2,70	3,132
12.04.26	3,085	237,643	235,925	1,718	242,801	239,451	68,65	56,10	12,55	5,00	3,50	24:00	1,76	3,083
13.04.26	2,922	236,108	234,930	1,178	241,111	238,391	67,74	55,67	12,07	5,00	3,50	24:00	1,20	2,920
14.04.26	3,078	235,744	234,435	1,309	240,831	237,891	68,41	55,69	12,72	5,00	3,50	24:00	1,34	3,077
15.04.26	3,107	240,854	239,342	1,512	246,081	242,921	68,64	56,11	12,53	5,00	3,50	24:00	1,54	3,105
16.04.26	3,050	236,434	234,953	1,481	241,421	238,341	67,57	55,04	12,53	5,00	3,50	24:00	1,51	3,048
17.04.26	3,104	232,634	232,061	0,573	237,631	235,411	68,25	55,08	13,17	5,00	3,50	24:00	0,59	3,103
18.04.26	3,152	235,306	231,658	3,649	240,181	234,921	66,90	54,37	12,53	5,00	3,50	24:00	3,72	3,148
19.04.26	3,080	238,273	235,942	2,332	243,411	239,461	68,39	56,05	12,34	5,00	3,50	24:00	2,38	3,077
20.04.26	2,770	237,072	235,792	1,279	242,141	239,391	68,08	56,73	11,35	5,00	3,50	24:00	1,31	2,768
21.04.26	2,757	221,768	220,300	1,468	226,641	223,701	69,13	57,09	12,04	5,00	3,50	24:00	1,50	2,756
22.04.26	2,769	216,870	214,368	2,502	221,681	217,711	69,47	57,40	12,07	5,00	3,50	24:00	2,56	2,766
Итого:	93,111	7251,75	7192,07	59,69	7407,00	7298,38	68,12	55,74	12,38	5,00	3,50	743:02	60,97	93,033

Qрасч = Qo- (Mг*(t_f - t_y))/1000

Представитель сервисной фирмы:



/ Пономарёв С. В. /

23.04.26