

Месячный отчет за Апрель 2026
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.03.2026
Конец отчетного периода: 22.04.2026
Потребитель: коллектив жильцов дома
Объект: жилой дом
Адрес: г. Бийск, ул. Ленинградская 95
Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Узел учёта обслуживает
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ941.
Идентификационный номер прибора: ИД=15540
Схема потребления: СП=0

Сутки, час	Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	V3	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчёт)
		t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
23.03.26	24.00	67.21	5.3	65.219	66.585	50.36	3.0	63.686	64.467	1.533	1.565	1.178	1.176
24.03.26	24.00	66.74	5.3	64.906	66.247	50.06	3.0	63.752	64.525	1.154	1.178	1.142	1.140
25.03.26	24.00	67.84	5.3	64.782	66.162	50.73	3.0	63.639	64.430	1.143	1.168	1.168	1.167
26.03.26	24.00	67.11	5.3	65.474	66.841	50.64	3.0	64.045	64.839	1.428	1.458	1.152	1.150
27.03.26	24.00	67.27	5.3	65.039	66.403	50.62	3.0	63.424	64.209	1.615	1.649	1.166	1.164
28.03.26	24.00	67.02	5.3	63.318	64.637	50.29	3.0	61.769	62.525	1.549	1.581	1.139	1.136
29.03.26	24.00	67.07	5.3	63.025	64.339	50.33	3.0	61.601	62.355	1.424	1.454	1.129	1.127
30.03.26	24.00	68.53	5.3	60.119	61.425	51.41	3.0	58.924	59.676	1.195	1.221	1.093	1.092
31.03.26	24.00	66.96	5.3	62.996	64.306	50.70	3.0	61.913	62.682	1.083	1.106	1.081	1.080
01.04.26	24.00	67.40	5.3	63.920	65.266	50.82	3.0	62.338	63.116	1.582	1.616	1.142	1.140
02.04.26	24.00	66.82	5.3	64.071	65.398	50.55	3.0	62.780	63.555	1.291	1.318	1.110	1.108
03.04.26	24.00	66.56	5.3	64.555	65.882	50.58	3.0	63.348	64.131	1.207	1.232	1.095	1.093
04.04.26	24.00	67.67	5.3	65.459	66.847	51.63	3.0	64.110	64.934	1.349	1.377	1.122	1.120
05.04.26	24.00	67.58	5.3	65.484	66.870	52.28	3.0	64.111	64.956	1.373	1.402	1.076	1.074
06.04.26	24.00	67.52	5.3	66.978	68.392	52.99	3.0	65.567	66.453	1.411	1.441	1.048	1.047
07.04.26	24.00	65.77	5.3	51.393	52.437	47.84	3.0	50.389	50.995	1.004	1.024	0.895	0.894
08.04.26	24.00	67.40	5.3	65.068	66.438	52.40	3.0	63.886	64.731	1.182	1.207	1.040	1.039
09.04.26	24.00	67.54	5.3	64.395	65.755	52.44	3.0	63.237	64.074	1.158	1.183	1.035	1.033
10.04.26	24.00	67.27	5.3	64.396	65.747	52.11	3.0	63.512	64.343	0.885	0.903	1.024	1.023
11.04.26	24.00	67.33	5.3	64.195	65.543	51.54	3.0	62.952	63.759	1.242	1.269	1.079	1.078
12.04.26	24.00	67.51	5.3	64.061	65.414	51.79	3.0	62.800	63.612	1.262	1.289	1.074	1.072
13.04.26	24.00	66.51	5.3	64.197	65.515	51.24	3.0	62.660	63.454	1.537	1.569	1.061	1.059
14.04.26	24.00	67.14	5.3	62.725	64.036	51.34	3.0	62.175	62.966	0.550	0.561	1.021	1.021
15.04.26	24.00	67.18	5.3	62.821	64.135	51.40	3.0	61.934	62.724	0.886	0.905	1.039	1.038
16.04.26	24.00	66.14	5.3	63.152	64.435	50.42	3.0	62.253	63.018	0.899	0.917	1.040	1.039
17.04.26	24.00	67.04	5.3	62.241	63.538	50.42	3.0	61.383	62.137	0.858	0.876	1.079	1.078
18.04.26	24.00	65.29	5.3	62.993	64.243	49.28	3.0	61.762	62.489	1.231	1.255	1.071	1.069
19.04.26	24.00	67.21	5.3	63.568	64.899	51.20	3.0	62.591	63.383	0.977	0.998	1.070	1.069
20.04.26	24.00	66.44	5.3	57.144	58.316	49.85	3.0	56.022	56.698	1.122	1.145	1.002	1.001
21.04.26	24.00	67.77	5.3	53.394	54.530	50.25	3.0	51.777	52.410	1.617	1.652	1.018	1.016
22.04.26	24.00	68.18	5.3	55.192	56.379	51.52	3.0	54.196	54.890	0.997	1.018	0.972	0.971
ИТОГО	744.0	67.13	5.3	1946.28	1986.96	50.94	3.0	1908.54	1932.53	37.745	38.535	33.361	33.312
	ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период tхв.факт=+ 1.3°C

* - Тепло Qрасчет при tхв.факт=+ 1.3°C

Дата: 23 Апрель 2026

Представитель потребителя: /С. В. Пономарев/

