

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/26г.-22/04/26г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Приморская, д. 5**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ТМК-Н20

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 1,3 Град С

Заводской номер 8609 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1.3

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч
23.03.26	1,424	109,108	108,799	0,309	111,394	110,313	67,50	54,51	12,99	5,69	4,50	24:00
24.03.26	1,470	115,911	115,530	0,382	118,307	117,130	67,01	54,38	12,63	5,66	4,49	24:00
25.03.26	1,456	113,232	112,891	0,341	115,635	114,501	68,02	55,22	12,80	5,66	4,48	24:00
26.03.26	1,373	110,347	109,959	0,388	112,659	111,524	67,41	55,10	12,31	5,71	4,44	24:00
27.03.26	1,283	103,539	103,144	0,394	105,713	104,620	67,62	55,25	12,37	5,60	4,35	24:00
28.03.26	1,295	101,894	101,503	0,391	104,049	102,952	67,84	55,20	12,64	5,42	4,16	24:00
29.03.26	1,336	109,974	109,616	0,358	112,262	111,178	67,28	55,16	12,12	5,39	4,17	24:00
30.03.26	1,304	106,007	105,600	0,407	108,228	107,111	67,50	55,27	12,23	5,51	4,25	24:00
31.03.26	1,319	106,070	105,656	0,414	108,297	107,165	67,62	55,25	12,37	5,60	4,33	24:00
01.04.26	1,306	106,633	106,211	0,422	108,892	107,756	67,98					