

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/26г.-22/04/26г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Им. Героя Советского Союза Васильева, д. 3**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ТМК-Н20

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_{ϕ} = 1,3 Град С

Заводской номер 2697 ВВОД 1 СХЕМА 2.2

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.03.26	2,919	122,746	115,956	6,790	125,420	117,222	68,84	47,71	21,13	5,50	3,50	24:00	6,94	2,911
24.03.26	2,829	121,741	115,831	5,910	124,353	117,077	68,27	47,34	20,93	5,50	3,50	24:00	6,04	2,821
25.03.26	2,963	122,676	115,867	6,808	125,373	117,132	69,19	47,70	21,49	5,50	3,50	24:00	6,96	2,954
26.03.26	2,842	124,932	119,027	5,905	127,624	120,338	68,44	47,91	20,53	5,50	3,50	24:00	6,03	2,835
27.03.26	2,838	123,457	117,638	5,819	126,138	118,937	68,70	48,00	20,70	5,50	3,50	24:00	5,95	2,830
28.03.26	2,832	123,647	117,844	5,803	126,339	119,155	68,81	48,19	20,62	5,50	3,50	24:00	5,93	2,824
29.03.26	2,812	123,307	117,333	5,974	125,949	118,615	68,20	47,73	20,47	5,50	3,50	24:00	6,10	2,805
30.03.26	2,844	124,212	117,962	6,250	126,886	119,260	68,38	47,91	20,47	5,50	3,50	24:00	6,38	2,836
31.03.26	2,807	124,481	118,477	6,004	127,166	119,798	68,45	48,24	20,21	5,50	3,50	24:00	6,13	2,800
01.04.26	2,882	125,285	118,428	6,857	128,012	119,759	68,79	48,45	20,34	5,50	3,50	24:00	7,01	2,873
02.04.26	2,816	124,913	118,745	6,168	127,627	120,087	68,74	48,60	20,14	5,50	3,50	24:00	6,30	2,808
03.04.26	2,843	125,959	119,307	6,653	128,690	120,658	68,66	48,66	20,00	5,50	3,50	24:00	6,80	2,835
04.04.26	2,833	126,720	120,483	6,237	129,513	121,885	69,26	49,37	19,89	5,50	3,50	24:00	6,37	2,825
05.04.26	2,822	127,891	120,571	7,319	130,698	122,006	69,11	49,93	19,18	5,50	3,50	24:00	7,48	2,813
06.04.26	2,728	128,503	121,903	6,600	131,339	123,398	69,31	50,72	18,59	5,50	3,50	24:00	6,75	2,719
07.04.26	2,694	128,719	122,230	6,489	131,513	123,705	68,71	50,33	18,38	5,50	3,50	24:00	6,63	2,685
08.04.26	2,445	112,719	106,249	6,470	115,197	107,536	69,35	50,53	18,82	5,50	3,50	20:33	6,61	2,436
09.04.26	2,846	122,342	114,458	7,884	125,049	115,790	69,45	49,32	20,13	5,50	3,50	24:00	8,06	2,836
10.04.26	2,686	113,163	106,840	6,324	115,656	108,031	69,28	48,25	21,03	5,50	3,50	24:00	6,46	2,678
11.04.26	2,863	113,604	105,559	8,044	116,114	106,707	69,40	47,58	21,82	5,50	3,50	24:00	8,22	2,852
12.04.26	2,701	111,678	105,916	5,763	114,145	107,071	69,40	47,67	21,73	5,50	3,50	24:00	5,89	2,693
13.04.26	2,724	112,495	105,640	6,856	114,941	106,783	68,78	47,47	21,31	5,50	3,50	24:00	7,00	2,715
14.04.26	2,779	110,654	104,291	6,363	113,094	105,395	69,31	46,91	22,40	5,50	3,50	24:00	6,50	2,770
15.04.26	2,806	111,325	104,760	6,565	113,808	105,888	69,74	47,33	22,41	5,50	3,50	24:00	6,71	2,798
16.04.26	2,790	110,861	103,844	7,018	113,269	104,926	68,74	46,53	22,21	5,50	3,50	24:00	7,17	2,781
17.04.26	2,798	108,673	102,212	6,462	111,047	103,252	68,95	45,95	23,00	5,50	3,50	24:00	6,60	2,789
18.04.26	2,800	109,453	102,479	6,974	111,808	103,512	68,36	45,71	22,65	5,50	3,50	24:00	7,12	2,791
19.04.26	2,844	111,285	103,578	7,707	113,747	104,685	69,41	47,16	22,25	5,50	3,50	24:00	7,88	2,834
20.04.26	2,577	100,102	93,835	6,267	102,324	94,822	69,60	46,72	22,88	5,50	3,50	24:00	6,41	2,569
21.04.26	2,510	94,387	88,197	6,190	96,526	89,126	70,29	46,79	23,50	5,50	3,50	24:00	6,33	2,502
22.04.26	2,498	97,302	91,332	5,970	99,545	92,351	70,92	48,22	22,70	5,50	3,50	24:00	6,11	2,491
Итого:	85,972	3639,23	3436,79	202,44	3718,91	3474,91	69,06	48,03	21,03	5,50	3,50	740:32	206,88	85,709

$Mг=M1-M2$

$Q_{расч} = Q_o - (Mг \cdot (t_{\phi} - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

/ Пономарёв С. В. /

23.04.26

