

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/26г.-22/07/26г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Михаила Кутузова, д. 21**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.01

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 18,8 Град С

Заводской номер 00175848 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0х5Е78 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.06.26	0,369	55,24	52,70	2,54	56,48	53,81	70,34	66,75	3,59	5,00	4,00	24,00	2,60	0,321
24.06.26	0,343	55,80	53,78	2,02	57,11	54,92	71,77	68,10	3,67	5,00	4,00	24,00	2,07	0,305
25.06.26	0,333	54,97	53,05	1,92	56,27	54,17	71,44	67,74	3,70	5,00	4,00	24,00	1,97	0,297
26.06.26	0,311	55,18	53,84	1,34	56,54	55,10	74,37	70,49	3,88	5,00	4,00	24,00	1,37	0,286
27.06.26	0,312	52,32	50,44	1,88	53,51	51,43	69,68	66,12	3,56	5,00	4,00	24,00	1,92	0,277
28.06.26	0,307	51,66	49,81	1,85	52,86	50,79	69,51	65,95	3,56	5,00	4,00	24,00	1,89	0,272
29.06.26	0,294	53,48	51,93	1,55	54,71	53,00	70,26	66,73	3,53	5,00	4,00	24,00	1,59	0,265
30.06.26	0,305	53,68	52,34	1,34	55,00	53,50	74,00	70,10	3,90	5,00	4,00	24,00	1,37	0,280
01.07.26	0,301	53,72	52,54	1,18	55,10	53,74	75,18	71,18	4,00	5,00	4,00	24,00	1,21	0,279
02.07.26	0,316	54,33	52,65	1,68	55,64	53,86	73,25	69,59	3,66	5,00	4,00	24,00	1,72	0,284
03.07.26	0,272	52,53	50,72	1,81	53,56	51,69	65,93	62,91	3,02	5,00	4,00	24,00	1,85	0,238
04.07.26	0,266	52,08	49,90	2,18	53,04	50,67	61,16	58,46	2,70	5,00	4,00	24,00	2,22	0,225
05.07.26	0,289	52,04	49,62	2,42	53,00	50,34	61,45	58,65	2,80	5,00	4,00	24,00	2,46	0,244
06.07.26	0,290	52,22	50,18	2,04	53,25	51,01	63,87	60,68	3,19	5,00	4,00	24,00	2,08	0,252
07.07.26	0,293	52,46	50,53	1,93	53,47	51,49	66,13	62,92	3,21	5,00	4,00	24,00	1,97	0,257
08.07.26	0,321	50,27	47,89	2,38	51,32	48,80	67,44	64,08	3,36	5,00	4,00	24,00	2,43	0,276
09.07.26	0,323	53,63	51,48	2,15	54,77	52,44	67,80	64,37	3,43	5,00	4,00	24,00	2,20	0,283
10.07.26	0,299	52,85	50,96	1,89	53,95	51,95	66,88	63,50	3,38	5,00	4,00	24,00	1,93	0,263
11.07.26	0,302	52,59	50,36	2,23	53,60	51,18	64,00	60,90	3,10	5,00	4,00	24,00	2,27	0,260
12.07.26	0,325	54,23	51,46	2,77	55,21	52,31	62,44	59,47	2,97	5,00	4,00	24,00	2,82	0,273
13.07.26	0,292	54,92	52,78	2,14	55,91	53,69	62,87	59,92	2,95	5,00	4,00	24,00	2,18	0,252
14.07.26	0,325	61,09	59,03	2,06	62,41	60,14	67,41	64,29	3,12	5,00	4,00	24,00	2,10	0,286
15.07.26	0,353	61,21	59,02	2,19	62,66	60,35	72,16	68,87	3,29	5,00	4,00	24,00	2,24	0,312
16.07.26	0,310	57,76	55,97	1,79	59,02	57,07	68,63	65,30	3,33	5,00	4,00	24,00	1,83	0,276
17.07.26	0,315	54,35	51,91	2,44	55,43	52,88	65,50	62,51	2,99	5,00	4,00	24,00	2,49	0,269
18.07.26	0,276	52,53	50,19	2,34	53,49	50,98	60,89	58,22	2,67	5,00	4,00	24,00	2,38	0,232
19.07.26	0,245	51,34	49,39	1,95	52,20	50,11	59,47	56,84	2,63	5,00	4,00	24,00	1,98	0,208
20.07.26	0,254	50,39	48,52	1,87	51,28	49,24	60,80	57,93	2,87	5,00	4,00	24,00	1,90	0,219
21.07.26	0,262	46,60	44,62	1,98	47,40	45,35	61,64	58,48	3,16	5,00	4,00	24,00	2,01	0,225
22.07.26	0,279	43,95	41,74	2,21	44,70	42,46	61,54	58,12	3,42	5,00	4,00	24,00	2,25	0,237
Итого:	9,082	1599,42	1539,35	60,07	1632,89	1568,47	66,93	63,64	3,29	5,00	4,00	720,00	61,33	7,953

$Q_{расч} = Q_o - (M_g \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

23.07.26



/ Пономарев С. В. /