

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/26г.-22/07/26г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Ленинградская, д. 26/1**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ТМК-Н20

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 18,8 Град С

Заводской номер 3064 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 2.2

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.06.26	0,871	30,972	23,924	7,048	31,73	24,31	73,22	58,47	14,75	5,00	3,50	24:00	7,22	0,739
24.06.26	0,870	31,065	24,221	6,844	31,84	24,62	74,05	59,14	14,91	5,00	3,50	24:00	7,01	0,741
25.06.26	0,804	30,080	24,020	6,060	30,82	24,41	73,32	58,63	14,69	5,00	3,50	24:00	6,21	0,690
26.06.26	0,799	29,861	24,293	5,568	30,64	24,71	75,78	60,45	15,33	5,00	3,50	24:00	5,71	0,695
27.06.26	0,766	29,162	22,943	6,219	29,84	23,30	71,26	57,30	13,96	5,00	3,50	24:00	6,36	0,649
28.06.26	0,739	28,629	22,750	5,879	29,29	23,10	71,01	57,04	13,97	5,00	3,50	24:00	6,01	0,629
29.06.26	0,807	30,308	23,696	6,612	31,02	24,07	71,59	57,83	13,76	5,00	3,50	24:00	6,77	0,683
30.06.26	0,862	30,312	23,883	6,429	31,10	24,29	75,45	60,16	15,29	5,00	3,50	24:00	6,60	0,741
01.07.26	0,826	29,688	23,912	5,776	30,48	24,33	76,74	61,04	15,70	5,00	3,50	24:00	5,93	0,718
02.07.26	0,821	30,191	23,993	6,199	30,96	24,40	74,93	60,12	14,81	5,00	3,50	24:00	6,36	0,704
03.07.26	0,728	29,780	23,280	6,500	30,41	23,62	67,71	55,43	12,28	5,00	3,50	24:00	6,64	0,606
04.07.26	0,632	28,977	22,955	6,022	29,51	23,25	62,84	51,92	10,92	5,00	3,50	24:00	6,13	0,519
05.07.26	0,692	29,591	22,769	6,822	30,14	23,06	63,03	51,80	11,23	5,00	3,50	24:00	6,95	0,564
06.07.26	0,750	29,942	22,942	7,000	30,54	23,25	65,29	53,03	12,26	5,00	3,50	24:00	7,14	0,619
07.07.26	0,698	28,970	23,111	5,858	29,58	23,44	67,60	54,64	12,96	5,00	3,50	24:00	5,98	0,588
08.07.26	0,698	29,004	23,330	5,674	29,63	23,67	68,47	55,32	13,15	5,00	3,50	24:00	5,80	0,591
09.07.26	0,788	30,188	23,521	6,667	30,86	23,87	69,48	55,89	13,59	5,00	3,50	24:00	6,82	0,663
10.07.26	0,736	29,364	23,294	6,070	30,00	23,63	68,66	55,01	13,65	5,00	3,50	24:00	6,20	0,622
11.07.26	0,770	30,410	23,037	7,374	31,02	23,35	65,95	53,35	12,60	5,00	3,50	24:00	7,52	0,631
12.07.26	0,741	30,799	23,650	7,149	31,39	23,96	64,30	52,35	11,95	5,00	3,50	24:00	7,29	0,607
13.07.26	0,732	31,000	24,171	6,830	31,60	24,49	64,46	52,64	11,82	5,00	3,50	24:00	6,96	0,603
14.07.26	0,777	33,345	26,955	6,390	34,07	27,36	68,49	56,21	12,28	5,00	3,50	24:00	6,53	0,657
15.07.26	0,814	32,917	26,856	6,062	33,73	27,31	73,68	59,79	13,89	5,00	3,50	24:00	6,21	0,700
16.07.26	0,783	31,989	25,647	6,342	32,71	26,04	69,64	56,76	12,88	5,00	3,50	24:00	6,48	0,664
17.07.26	0,756	30,826	23,924	6,903	31,47	24,27	67,26	55,09	12,17	5,00	3,50	24:00	7,05	0,627
18.07.26	0,669	29,857	23,195	6,663	30,40	23,49	62,42	51,64	10,78	5,00	3,50	24:00	6,78	0,544
19.07.26	0,760	31,256	22,773	8,483	31,80	23,05	61,04	50,51	10,53	5,00	3,50	24:00	8,63	0,601
20.07.26	0,790	30,886	22,370	8,516	31,45	22,65	62,42	51,22	11,20	5,00	3,50	24:00	8,67	0,630
21.07.26	0,768	28,642	20,562	8,080	29,18	20,82	63,47	51,25	12,22	5,00	3,50	24:00	8,23	0,616
22.07.26	0,663	25,767	19,296	6,472	26,25	19,53	63,32	50,45	12,87	5,00	3,50	24:00	6,59	0,541
Итого:	22,912	903,78	705,27	198,51	923,46	715,65	68,56	55,48	13,08	5,00	3,50	720:00	202,79	19,180

$Q_{расч} = Q_o - (M_g \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

/ Пономарёв С. В. /

23.07.26

