

Месячный отчет за Июль 2026
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.06.26
Конец отчетного периода: 22.07.26
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул.Ленинградская, д.95
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживает
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ941.
Идентификационный номер прибора: ИД=15540
Схема потребления: СП=0

Сутки, час	Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	V3	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчёт)
		t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
23.06.26	24.00	62.34	5.3	3.959	4.032	58.24	3.0	2.586	2.628	1.373	1.398	0.098	0.072
24.06.26	24.00	64.73	5.3	4.161	4.243	60.45	3.0	2.589	2.634	1.572	1.603	0.114	0.084
25.06.26	24.00	63.59	5.3	3.951	4.026	59.36	3.0	2.577	2.620	1.374	1.400	0.099	0.074
26.06.26	24.00	66.57	5.3	4.122	4.207	62.06	3.0	2.588	2.635	1.534	1.565	0.115	0.086
27.06.26	24.00	63.48	5.3	3.914	3.988	59.25	3.0	2.434	2.475	1.480	1.508	0.104	0.077
28.06.26	24.00	62.72	5.3	4.297	4.377	58.54	3.0	2.414	2.453	1.883	1.918	0.130	0.095
29.06.26	24.00	62.28	5.3	4.073	4.148	58.29	3.0	2.509	2.550	1.564	1.593	0.109	0.079
30.06.26	24.00	66.14	5.3	4.115	4.199	61.67	3.0	2.515	2.560	1.600	1.633	0.117	0.087
01.07.26	24.00	67.78	5.3	4.155	4.244	63.13	3.0	2.510	2.557	1.645	1.681	0.124	0.093
02.07.26	24.00	65.08	5.3	3.673	3.745	60.73	3.0	2.527	2.571	1.146	1.168	0.086	0.064
03.07.26	24.00	60.86	5.3	4.044	4.115	57.13	3.0	2.457	2.495	1.588	1.615	0.107	0.077
04.07.26	24.00	55.53	5.3	3.924	3.982	52.31	3.0	2.433	2.465	1.492	1.513	0.091	0.063
05.07.26	24.00	56.80	5.3	4.523	4.592	53.48	3.0	2.414	2.447	2.109	2.141	0.129	0.089
06.07.26	24.00	57.52	5.3	4.265	4.332	54.10	3.0	2.426	2.460	1.839	1.868	0.115	0.080
07.07.26	24.00	59.28	5.3	3.703	3.765	55.54	3.0	2.439	2.475	1.264	1.285	0.085	0.061
08.07.26	24.00	60.30	5.3	3.875	3.942	56.50	3.0	2.452	2.489	1.424	1.448	0.096	0.069
09.07.26	24.00	60.81	5.3	3.717	3.782	56.91	3.0	2.473	2.511	1.245	1.266	0.086	0.062
10.07.26	24.00	60.58	5.3	3.891	3.958	56.66	3.0	2.450	2.488	1.440	1.465	0.097	0.070
11.07.26	24.00	58.10	5.3	3.777	3.837	54.48	3.0	2.426	2.461	1.350	1.372	0.088	0.062
12.07.26	24.00	55.98	5.3	3.619	3.673	52.62	3.0	2.502	2.535	1.117	1.134	0.071	0.050
13.07.26	24.00	56.35	5.3	3.811	3.869	53.04	3.0	2.554	2.589	1.257	1.276	0.080	0.057
14.07.26	24.00	58.99	5.3	3.811	3.874	55.65	3.0	2.845	2.887	0.966	0.982	0.067	0.049
15.07.26	24.00	64.32	5.3	4.093	4.173	60.45	3.0	2.821	2.870	1.272	1.297	0.094	0.070
16.07.26	24.00	60.35	5.3	3.600	3.662	56.74	3.0	2.736	2.778	0.864	0.879	0.062	0.046
17.07.26	24.00	60.22	5.3	4.025	4.093	56.60	3.0	2.576	2.615	1.449	1.474	0.096	0.069
18.07.26	24.00	54.93	5.3	3.531	3.582	51.86	3.0	2.529	2.562	1.002	1.017	0.063	0.044
19.07.26	24.00	53.62	5.3	3.784	3.836	50.66	3.0	2.370	2.399	1.414	1.434	0.084	0.057
20.07.26	24.00	54.52	5.3	3.840	3.895	51.38	3.0	2.434	2.465	1.406	1.426	0.085	0.059
21.07.26	24.00	55.22	5.3	3.611	3.663	51.72	3.0	2.247	2.276	1.363	1.383	0.084	0.058
22.07.26	24.00	54.59	5.3	3.485	3.535	50.97	3.0	2.112	2.138	1.373	1.393	0.084	0.058
ИТОГО	720.0	60.12	5.3	117.35	119.37	56.35	3.0	74.94	76.09	42.407	43.137	2.860	2.063
	ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период tхв.факт=+ 18.8°C
* - Тепло Qрасчет при tхв.факт=+ 18.8°C

Дата: 23 Июль 2026

Представитель потребителя: _____/С. В. Пономарев/

