

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/05/26г.-22/06/26г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Михаила Кутузова, д. 21**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.01

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 12,9 Град С

Заводской номер 00175848 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0x5E78 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.05.26	0,328	24,67	21,42	3,25	25,08	21,66	57,11	50,50	6,61	5,00	4,00	24,00	3,30	0,286
24.05.26	0,394	25,51	20,86	4,65	25,89	21,10	56,20	49,81	6,39	5,00	4,00	24,00	4,72	0,334
25.05.26	0,345	25,14	21,66	3,48	25,54	21,90	57,47	50,79	6,68	5,00	4,00	24,00	3,54	0,300
26.05.26	0,375	25,27	21,52	3,75	25,74	21,76	59,96	52,93	7,03	5,00	4,00	24,00	3,82	0,327
27.05.26	0,561	28,83	21,89	6,94	29,32	22,19	60,67	54,29	6,38	5,00	4,00	24,00	7,06	0,471
28.05.26	0,604	36,19	28,52	7,67	36,80	28,99	59,92	54,86	5,06	5,00	4,00	24,00	7,80	0,505
29.05.26	0,326	30,59	26,85	3,74	31,07	27,14	55,04	50,50	4,54	5,00	4,00	24,00	3,80	0,278
30.05.26	0,330	29,46	26,34	3,12	29,95	26,66	58,87	53,37	5,50	5,00	4,00	24,00	3,17	0,290
31.05.26	0,382	29,83	25,90	3,93	30,32	26,28	59,86	54,25	5,61	5,00	4,00	24,00	3,99	0,331
01.06.26	0,347	28,95	25,43	3,52	29,43	25,73	59,14	53,73	5,41	5,00	4,00	24,00	3,58	0,302
02.06.26	0,337	28,58	24,98	3,60	29,06	25,24	57,82	52,61	5,21	5,00	4,00	24,00	3,66	0,291
03.06.26	0,303	28,26	25,29	2,97	28,74	25,55	58,10	52,87	5,23	5,00	4,00	24,00	3,02	0,265
04.06.26	0,371	28,93	24,99	3,94	29,41	25,26	59,67	54,11	5,56	5,00	4,00	24,00	4,01	0,320
05.06.26	0,305	25,67	22,71	2,96	26,11	22,99	60,18	54,65	5,53	5,00	4,00	24,00	3,01	0,267
06.06.26	0,311	29,56	26,41	3,15	30,04	26,78	58,35	53,58	4,77	5,00	4,00	24,00	3,20	0,270
07.06.26	0,312	28,89	25,59	3,30	29,37	25,87	57,60	52,83	4,77	5,00	4,00	24,00	3,35	0,269
08.06.26	0,279	26,72	23,90	2,82	27,19	24,15	56,79	51,92	4,87	5,00	4,00	24,00	2,87	0,243
09.06.26	0,275	27,26	24,54	2,72	27,73	24,78	57,00	52,12	4,88	5,00	4,00	24,00	2,77	0,240
10.06.26	0,374	29,00	24,79	4,21	29,49	25,06	59,03	53,97	5,06	5,00	4,00	24,00	4,28	0,320
11.06.26	0,366	28,57	25,43	3,14	29,13	25,91	66,41	60,22	6,19	5,00	4,00	24,00	3,20	0,325
12.06.26	0,283	39,74	37,36	2,38	40,47	37,94	61,38	57,71	3,67	5,00	4,00	24,00	2,42	0,252
13.06.26	0,260	49,33	47,58	1,75	50,25	48,32	62,36	59,22	3,14	5,00	4,00	24,00	1,78	0,237
14.06.26	0,319	51,03	48,62	2,41	51,99	49,52	64,60	61,30	3,30	5,00	4,00	24,00	2,46	0,288
15.06.26	0,283	52,70	50,77	1,93	53,68	51,68	64,05	60,97	3,08	5,00	4,00	24,00	1,97	0,258
16.06.26	0,312	54,08	52,13	1,95	55,24	53,11	67,68	64,25	3,43	5,00	4,00	24,00	1,99	0,287
17.06.26	0,320	54,70	52,78	1,92	55,95	53,83	69,92	66,43	3,49	5,00	4,00	24,00	1,96	0,295
18.06.26	0,338	54,82	52,57	2,25	56,02	53,59	68,65	65,20	3,45	5,00	4,00	24,00	2,30	0,309
19.06.26	0,316	55,41	53,44	1,97	56,61	54,49	68,36	64,97	3,39	5,00	4,00	24,00	2,01	0,291
20.06.26	0,308	55,96	54,12	1,84	57,16	55,15	68,31	64,97	3,34	5,00	4,00	24,00	1,88	0,284
21.06.26	0,333	52,21	49,72	2,49	53,27	50,68	66,69	63,34	3,35	5,00	4,00	24,00	2,54	0,301
22.06.26	0,307	54,21	52,52	1,69	55,44	53,61	70,07	66,54	3,53	5,00	4,00	24,00	1,73	0,285
Итого:	10,604	1140,07	1040,63	99,44	1161,49	1056,92	61,52	56,74	4,79	5,00	4,00	744,00	101,31	9,321

$Q_{расч} = Q_o - (Mг * (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

/ Пономарёв С. В. /

23.06.26

