

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/05/26г.-22/06/26г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Ленинградская, д. 26/1**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ТМК-Н20

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 12,9 Град С

Заводской номер 3064 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 2.2

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.05.26	0,873	23,886	14,548	9,338	24,34	14,69	63,79	44,98	18,81	5,00	3,50	24:00	9,52	0,753
24.05.26	0,879	24,366	14,327	10,039	24,80	14,46	61,81	43,90	17,91	5,00	3,50	24:00	10,22	0,749
25.05.26	0,906	24,537	14,719	9,818	25,00	14,86	63,44	44,66	18,78	5,00	3,50	24:00	10,00	0,780
26.05.26	0,885	23,457	14,586	8,871	23,94	14,74	66,66	46,89	19,77	5,00	3,50	24:00	9,05	0,771
27.05.26	0,841	21,447	12,469	8,978	21,87	12,59	64,87	44,42	20,45	5,00	3,50	24:00	9,16	0,725
28.05.26	0,819	22,184	13,396	8,788	22,61	13,53	64,01	45,50	18,51	5,00	3,50	24:00	8,96	0,706
29.05.26	0,753	21,445	12,302	9,142	21,80	12,41	59,52	42,60	16,92	5,00	3,50	24:00	9,29	0,635
30.05.26	0,734	19,694	12,007	7,687	20,07	12,12	63,77	44,13	19,64	5,00	3,50	24:00	7,83	0,635
31.05.26	0,807	20,547	11,876	8,671	20,95	11,99	64,75	44,61	20,14	5,00	3,50	24:00	8,84	0,695
01.06.26	0,778	20,145	11,640	8,505	20,53	11,75	64,07	44,31	19,76	5,00	3,50	24:00	8,67	0,668
02.06.26	0,766	20,090	11,435	8,655	20,46	11,54	62,72	43,65	19,07	5,00	3,50	24:00	8,81	0,654
03.06.26	0,746	19,793	11,483	8,310	20,16	11,59	62,94	44,06	18,88	5,00	3,50	24:00	8,46	0,638
04.06.26	0,847	20,950	11,459	9,491	21,36	11,57	64,60	44,81	19,79	5,00	3,50	24:00	9,68	0,724
05.06.26	0,808	20,199	11,337	8,862	20,60	11,45	65,27	45,42	19,85	5,00	3,50	24:00	9,04	0,694
06.06.26	0,801	21,367	12,041	9,325	21,76	12,16	62,96	45,22	17,74	5,00	3,50	24:00	9,50	0,681
07.06.26	0,745	20,366	11,649	8,717	20,73	11,76	61,81	44,53	17,28	5,00	3,50	24:00	8,87	0,633
08.06.26	0,764	20,146	10,849	9,297	20,50	10,95	61,21	43,87	17,34	5,00	3,50	24:00	9,46	0,644
09.06.26	0,678	18,832	11,155	7,676	19,17	11,26	61,60	44,12	17,48	5,00	3,50	24:00	7,81	0,578
10.06.26	0,743	19,578	11,289	8,289	19,95	11,40	63,70	45,25	18,45	5,00	3,50	24:00	8,45	0,636
11.06.26	0,817	19,185	11,537	7,649	19,64	11,67	71,84	49,18	22,66	5,00	3,50	24:00	7,83	0,718
12.06.26	0,670	23,392	16,945	6,447	23,85	17,15	64,83	49,36	15,47	5,00	3,50	24:00	6,57	0,587
13.06.26	0,737	28,554	21,626	6,928	29,12	21,91	65,34	52,48	12,86	5,00	3,50	24:00	7,07	0,648
14.06.26	0,800	29,575	22,209	7,366	30,20	22,52	67,65	54,28	13,37	5,00	3,50	24:00	7,52	0,705
15.06.26	0,823	30,957	23,065	7,892	31,60	23,39	67,04	54,40	12,64	5,00	3,50	24:00	8,06	0,721
16.06.26	0,758	29,542	23,542	6,000	30,22	23,90	70,79	56,58	14,21	5,00	3,50	24:00	6,14	0,681
17.06.26	0,817	30,126	23,716	6,409	30,86	24,10	73,29	58,48	14,81	5,00	3,50	24:00	6,57	0,734
18.06.26	0,840	30,467	23,659	6,808	31,19	24,03	72,06	57,55	14,51	5,00	3,50	24:00	6,97	0,753
19.06.26	0,828	30,804	24,114	6,690	31,53	24,49	71,85	57,42	14,43	5,00	3,50	24:00	6,85	0,741
20.06.26	0,795	30,671	24,467	6,203	31,39	24,85	71,62	57,49	14,13	5,00	3,50	24:00	6,35	0,715
21.06.26	0,766	28,979	22,554	6,425	29,63	22,89	70,01	55,92	14,09	5,00	3,50	24:00	6,57	0,683
22.06.26	0,792	29,638	23,765	5,872	30,37	24,15	73,51	58,57	14,94	5,00	3,50	24:00	6,02	0,716
Итого:	24,614	744,92	495,77	249,15	760,20	501,87	65,91	48,67	17,25	5,00	3,50	744:00	254,13	21,400

$Q_{расч} = Q_o - (M_g \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

/ Пономарёв С. В. /

23.06.26

