

Месячный отчет за Июнь 2026
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.05.26
Конец отчетного периода: 22.06.26
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул.Ленинградская, д.95
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживает
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ941.
Идентификационный номер прибора: ИД=15540
Схема потребления: СП=0

Сутки, час	Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	V3	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчёт)
		t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
23.05.26	24.00	0.00	5.3	0.000	0.000	0.00	3.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
24.05.26	24.00	0.00	5.3	0.000	0.000	0.00	3.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
25.05.26	24.00	0.00	5.3	0.000	0.000	0.00	3.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
26.05.26	24.00	0.00	5.3	0.000	0.000	0.00	3.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
27.05.26	24.00	0.00	5.3	0.000	0.000	0.00	3.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
28.05.26	24.00	23.01	5.3	1.894	1.898	21.59	3.0	0.819	0.821	1.074	1.077	0.025	0.011
29.05.26	24.00	29.93	5.3	2.183	2.193	28.11	3.0	0.889	0.893	1.294	1.300	0.041	0.024
30.05.26	24.00	39.80	5.3	3.569	3.599	36.13	3.0	1.404	1.413	2.165	2.183	0.097	0.069
31.05.26	24.00	41.94	5.3	2.706	2.729	37.93	3.0	1.387	1.397	1.319	1.330	0.062	0.045
01.06.26	24.00	40.21	5.3	1.486	1.499	35.03	3.0	0.630	0.635	0.855	0.863	0.039	0.028
02.06.26	24.00	30.05	5.3	0.776	0.780	19.03	3.0	0.000	0.000	0.776	0.780	0.024	0.014
03.06.26	24.00	29.55	5.3	2.347	2.374	26.74	3.0	0.129	0.130	2.219	2.244	0.103	0.074
04.06.26	24.00	49.25	5.3	2.798	2.831	43.81	3.0	1.107	1.117	1.691	1.711	0.090	0.069
05.06.26	24.00	49.66	5.3	1.953	1.977	43.62	3.0	0.311	0.314	1.642	1.662	0.085	0.064
06.06.26	24.00	45.95	5.3	1.571	1.587	40.67	3.0	0.312	0.315	1.258	1.271	0.061	0.044
07.06.26	24.00	46.16	5.3	1.554	1.570	40.68	3.0	0.014	0.014	1.540	1.556	0.072	0.053
08.06.26	24.00	49.01	5.3	1.943	1.966	42.74	3.0	0.000	0.000	1.943	1.966	0.097	0.071
09.06.26	24.00	47.19	5.3	1.568	1.586	41.23	3.0	0.000	0.000	1.568	1.586	0.076	0.056
10.06.26	24.00	49.85	5.3	1.549	1.567	43.52	3.0	0.000	0.000	1.549	1.567	0.077	0.057
11.06.26	24.00	54.69	5.3	1.575	1.598	47.24	3.0	0.000	0.000	1.575	1.598	0.088	0.067
12.06.26	24.00	52.86	5.3	2.686	2.722	47.66	3.0	1.237	1.251	1.449	1.468	0.083	0.064
13.06.26	24.00	53.16	5.3	3.266	3.310	49.60	3.0	2.423	2.452	0.843	0.854	0.054	0.043
14.06.26	24.00	56.76	5.3	4.102	4.166	52.94	3.0	2.479	2.512	1.624	1.649	0.104	0.083
15.06.26	24.00	57.45	5.3	4.136	4.201	53.75	3.0	2.521	2.556	1.615	1.641	0.103	0.082
16.06.26	24.00	59.22	5.3	4.030	4.097	55.31	3.0	2.553	2.590	1.478	1.502	0.098	0.079
17.06.26	24.00	62.03	5.3	3.914	3.985	57.84	3.0	2.574	2.615	1.340	1.364	0.095	0.077
18.06.26	24.00	60.79	5.3	3.970	4.039	56.81	3.0	2.575	2.615	1.394	1.419	0.096	0.078
19.06.26	24.00	61.57	5.3	4.161	4.236	57.65	3.0	2.610	2.651	1.552	1.580	0.107	0.087
20.06.26	24.00	60.17	5.3	3.723	3.787	56.33	3.0	2.651	2.691	1.073	1.091	0.075	0.061
21.06.26	24.00	59.41	5.3	4.054	4.122	55.50	3.0	2.452	2.488	1.602	1.629	0.106	0.086
22.06.26	24.00	62.82	5.3	4.140	4.217	58.67	3.0	2.572	2.614	1.568	1.597	0.110	0.090
ИТОГО	744.0	48.94	5.3	71.65	72.64	44.24	3.0	33.65	34.08	38.006	38.489	2.068	1.577
	ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период tхв.факт=+ 12.9°C
* - Тепло Qрасчет при tхв.факт=+ 12.9°C

Дата: 23 Июнь 2026

Представитель потребителя: _____ /С. В. Пономарев/

