

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/05/26г.-22/06/26г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Им. Героя Советского Союза Васильева, д. 3**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ТМК-Н20

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 12,9 Град С

Заводской номер 2697 ВВОД 1 СХЕМА 2.2

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mr, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.05.26	0,593	8,758	0,000	8,758	8,943	0,000	65,73	28,22	37,51	5,50	3,50	24:00	8,94	0,480
24.05.26	0,618	9,266	0,000	9,266	9,457	0,000	64,09	28,27	35,82	5,50	3,50	24:00	9,46	0,498
25.05.26	0,609	8,885	0,000	8,885	9,078	0,000	64,84	28,00	36,84	5,50	3,50	24:00	9,08	0,494
26.05.26	0,624	8,776	0,000	8,776	8,980	0,000	68,23	29,01	39,22	5,50	3,50	24:00	8,98	0,511
27.05.26	0,614	8,840	0,000	8,840	9,036	0,000	66,66	29,62	37,04	5,50	3,50	24:00	9,04	0,500
28.05.26	0,585	8,656	0,000	8,656	8,839	0,000	65,17	30,20	34,97	5,50	3,50	24:00	8,84	0,474
29.05.26	0,530	8,416	0,000	8,416	8,572	0,000	60,84	30,05	30,79	5,50	3,50	24:00	8,57	0,422
30.05.26	0,552	7,937	0,000	7,937	8,114	0,000	67,03	30,97	36,06	5,50	3,50	24:00	8,11	0,450
31.05.26	0,521	7,479	0,000	7,479	7,646	0,000	66,32	31,64	34,68	5,50	3,50	24:00	7,65	0,424
01.06.26	0,551	8,070	0,000	8,070	8,244	0,000	66,09	31,95	34,14	5,50	3,50	24:00	8,24	0,447
02.06.26	0,505	7,529	0,000	7,529	7,686	0,000	65,31	31,98	33,33	5,50	3,50	24:00	7,69	0,408
03.06.26	0,564	8,329	0,000	8,329	8,505	0,000	65,13	32,22	32,91	5,50	3,50	24:00	8,50	0,456
04.06.26	0,546	7,797	0,000	7,797	7,973	0,000	67,48	32,69	34,79	5,50	3,50	24:00	7,97	0,445
05.06.26	0,513	7,357	0,000	7,357	7,521	0,000	68,05	33,27	34,78	5,50	3,50	24:00	7,52	0,418
06.06.26	0,492	7,483	0,000	7,483	7,633	0,000	64,99	33,19	31,80	5,50	3,50	24:00	7,63	0,396
07.06.26	0,484	7,400	0,000	7,400	7,547	0,000	62,35	33,08	29,27	5,50	3,50	24:00	7,55	0,389
08.06.26	0,516	7,914	0,000	7,914	8,070	0,000	64,58	33,53	31,05	5,50	3,50	24:00	8,07	0,414
09.06.26	0,523	7,932	0,000	7,932	8,092	0,000	63,99	33,60	30,39	5,50	3,50	24:00	8,09	0,421
10.06.26	0,524	7,526	0,000	7,526	7,694	0,000	67,03	34,25	32,78	5,50	3,50	24:00	7,69	0,427
11.06.26	0,082	1,111	0,000	1,111	1,138	0,000	42,40	33,13	9,27	5,50	3,50	24:00	1,14	0,067
12.06.26	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24,84	28,83	-3,99	5,50	3,50	24:00	0,00	0,000
13.06.26	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	27,84	28,49	-0,65	5,50	3,50	24:00	0,00	0,000
14.06.26	0,178	2,640	0,000	2,640	2,697	0,000	40,13	29,19	10,94	5,50	3,50	24:00	2,70	0,144
15.06.26	0,460	6,742	0,000	6,742	6,887	0,000	66,34	33,90	32,44	5,50	3,50	24:00	6,89	0,373
16.06.26	0,513	7,024	0,000	7,024	7,196	0,000	71,89	35,23	36,66	5,50	3,50	24:00	7,20	0,423
17.06.26	0,474	6,528	0,000	6,528	6,686	0,000	70,94	35,89	35,05	5,50	3,50	24:00	6,69	0,390
18.06.26	0,491	6,675	0,000	6,675	6,840	0,000	70,51	35,82	34,69	5,50	3,50	24:00	6,84	0,405
19.06.26	0,464	6,380	0,000	6,380	6,535	0,000	71,17	35,91	35,26	5,50	3,50	24:00	6,53	0,382
20.06.26	0,502	6,901	0,000	6,901	7,068	0,000	70,30	35,90	34,40	5,50	3,50	24:00	7,07	0,413
21.06.26	0,498	6,912	0,000	6,912	7,077	0,000	68,59	35,80	32,79	5,50	3,50	24:00	7,08	0,409
22.06.26	0,454	6,113	0,000	6,113	6,267	0,000	72,59	36,57	36,02	5,50	3,50	24:00	6,27	0,375
Итого:	14,579	211,38	0,00	211,38	216,02	0,00	62,63	32,27	30,36	5,50	3,50	743:59	216,02	11,852

$M_r = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_r * (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

/ Пономарёв С. В. /

23.06.26

