

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/04/26г.-22/05/26г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Михаила Кутузова, д. 21**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.01

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 9 Град С

Заводской номер 00175848 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0x5E78 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.04.26	1,014	132,42	121,60	10,82	135,40	124,22	70,25	68,17	2,08	5,00	4,00	24,00	11,06	0,917
24.04.26	0,349	235,98	234,66	1,32	241,61	240,12	72,30	71,23	1,07	5,00	4,00	24,00	1,35	0,337
25.04.26	0,389	236,90	235,10	1,80	242,62	240,59	72,63	71,54	1,09	5,00	4,00	24,00	1,84	0,373
26.04.26	0,336	237,34	235,99	1,35	242,78	241,32	70,79	69,79	1,00	5,00	4,00	24,00	1,38	0,324
27.04.26	0,350	238,07	236,35	1,72	243,26	241,36	68,68	67,72	0,96	5,00	4,00	24,00	1,76	0,335
28.04.26	0,329	108,49	104,98	3,51	110,81	107,19	68,11	67,29	0,82	5,00	4,00	24,00	3,59	0,297
29.04.26	0,363	28,68	24,18	4,50	29,13	24,48	58,40	54,33	4,07	5,00	4,00	24,00	4,57	0,323
30.04.26	0,393	43,01	39,41	3,60	43,82	39,99	61,33	57,01	4,32	5,00	4,00	24,00	3,67	0,361
01.05.26	0,377	43,22	39,91	3,31	43,98	40,61	62,76	58,50	4,26	5,00	4,00	24,00	3,37	0,347
02.05.26	0,347	42,90	39,68	3,22	43,62	40,22	59,98	56,10	3,88	5,00	4,00	24,00	3,27	0,318
03.05.26	0,420	43,85	39,34	4,51	44,58	39,84	59,40	55,58	3,82	5,00	4,00	24,00	4,59	0,379
04.05.26	0,352	42,64	39,25	3,39	43,35	39,73	58,94	55,15	3,79	5,00	4,00	24,00	3,45	0,321
05.05.26	0,359	43,08	39,66	3,42	43,82	40,19	59,44	55,53	3,91	5,00	4,00	24,00	3,48	0,328
06.05.26	0,407	41,96	37,72	4,24	42,68	38,21	60,19	56,19	4,00	5,00	4,00	24,00	4,31	0,369
07.05.26	0,323	40,99	38,20	2,79	41,71	38,69	60,30	56,29	4,01	5,00	4,00	24,00	2,84	0,298
08.05.26	0,376	41,12	37,62	3,50	41,88	38,18	61,85	57,60	4,25	5,00	4,00	24,00	3,56	0,345
09.05.26	0,341	41,10	38,27	2,83	41,85	38,89	62,68	58,49	4,19	5,00	4,00	24,00	2,88	0,316
10.05.26	0,352	41,71	38,07	3,64	42,43	38,55	58,20	54,51	3,69	5,00	4,00	24,00	3,70	0,319
11.05.26	0,328	33,38	29,88	3,50	33,94	30,21	56,56	52,21	4,35	5,00	4,00	24,00	3,56	0,297
12.05.26	0,347	27,14	22,75	4,39	27,48	22,99	53,02	47,97	5,05	5,00	4,00	24,00	4,44	0,307
13.05.26	0,343	25,85	21,55	4,30	26,13	21,79	51,84	46,30	5,54	5,00	4,00	24,00	4,35	0,304
14.05.26	0,298	24,42	20,86	3,56	24,67	21,10	51,14	45,69	5,45	5,00	4,00	24,00	3,60	0,266
15.05.26	0,335	25,20	21,14	4,06	25,50	21,38	52,48	46,74	5,74	5,00	4,00	24,00	4,11	0,298
16.05.26	0,341	25,06	20,92	4,14	25,35	21,16	52,58	46,71	5,87	5,00	4,00	24,00	4,19	0,304
17.05.26	0,431	26,21	20,47	5,74	26,55	20,71	53,27	47,17	6,10	5,00	4,00	24,00	5,81	0,379
18.05.26	0,330	25,12	21,22	3,90	25,40	21,46	52,84	47,07	5,77	5,00	4,00	24,00	3,94	0,295
19.05.26	0,382	25,27	20,41	4,86	25,58	20,65	52,92	46,83	6,09	5,00	4,00	24,00	4,92	0,338
20.05.26	0,358	24,69	20,60	4,09	25,03	20,84	55,28	48,90	6,38	5,00	4,00	24,00	4,15	0,321
21.05.26	0,350	25,08	21,24	3,84	25,44	21,48	55,91	49,63	6,28	5,00	4,00	24,00	3,90	0,315
22.05.26	0,342	25,11	21,40	3,71	25,50	21,64	55,73	49,37	6,36	5,00	4,00	24,00	3,77	0,309
Итого:	11,362	1995,99	1882,43	113,56	2035,90	1917,79	59,66	55,52	4,14	5,00	4,00	720,00	115,83	10,340

Qрасч = Qo- (Mг*(tф-ty))/1000

Представитель сервисной фирмы:

/ Пономарёв С. В. /

24.05.26

