

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/04/26г.-22/05/26г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Им. Героя Советского Союза Васильева, д. 65**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ТМК-Н20

Температура холодной воды (константа прибора, t_y) = 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 9 Град С

Заводской номер 2709 ВВОД 1 СХЕМА 2.2

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.04.26	0,975	41,133	35,181	5,952	42,014	35,635	65,45	55,79	9,66	5,50	3,40	24:00	6,08	0,922
24.04.26	0,323	14,865	9,636	5,229	15,094	9,773	56,17	54,48	1,69	5,50	3,40	24:00	5,31	0,276
25.04.26	0,369	15,348	9,662	5,686	15,607	9,811	59,10	57,08	2,02	5,50	3,40	24:00	5,78	0,318
26.04.26	0,418	16,310	9,740	6,570	16,581	9,889	58,79	56,85	1,94	5,50	3,40	24:00	6,68	0,359
27.04.26	0,379	16,437	9,797	6,641	16,672	9,929	54,80	53,15	1,65	5,50	3,40	24:00	6,74	0,320
28.04.26	0,438	16,903	9,816	7,086	17,170	9,959	57,14	55,26	1,88	5,50	3,40	24:00	7,20	0,374
29.04.26	0,360	15,967	9,980	5,987	16,207	10,120	56,17	54,32	1,85	5,50	3,40	24:00	6,08	0,306
30.04.26	0,394	16,349	9,990	6,359	16,610	10,138	57,79	55,87	1,92	5,50	3,40	24:00	6,46	0,336
01.05.26	0,405	16,135	9,731	6,404	16,404	9,882	59,22	57,21	2,01	5,50	3,40	24:00	6,51	0,348
02.05.26	0,342	15,257	9,662	5,595	15,489	9,798	56,13	54,31	1,82	5,50	3,40	24:00	5,68	0,291
03.05.26	0,432	16,758	9,585	7,173	17,011	9,718	55,85	54,07	1,78	5,50	3,40	24:00	7,28	0,367
04.05.26	0,392	16,177	9,574	6,603	16,416	9,705	55,37	53,60	1,77	5,50	3,40	24:00	6,70	0,332
05.05.26	0,372	12,400	5,798	6,602	12,571	5,871	53,54	49,59	3,95	5,50	3,40	24:00	6,69	0,312
06.05.26	0,379	8,448	1,303	7,144	8,555	1,315	49,61	43,62	5,99	5,50	3,40	24:00	7,24	0,315
07.05.26	0,355	8,180	1,401	6,780	8,281	1,413	49,13	43,40	5,73	5,50	3,40	24:00	6,86	0,294
08.05.26	0,338	7,802	1,363	6,439	7,899	1,375	49,58	43,53	6,05	5,50	3,40	24:00	6,52	0,280
09.05.26	0,335	7,801	1,511	6,290	7,902	1,525	49,45	43,48	5,97	5,50	3,40	24:00	6,37	0,279
10.05.26	0,323	8,447	1,534	6,913	8,531	1,545	42,95	38,46	4,49	5,50	3,40	24:00	6,98	0,261
11.05.26	0,388	9,290	1,248	8,042	9,390	1,258	44,64	39,07	5,57	5,50	3,40	24:00	8,13	0,315
12.05.26	0,015	0,784	0,114	0,670	0,786	0,114	21,85	19,83	2,02	5,50	3,40	24:00	0,67	0,009
13.05.26	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14,03	12,30	1,73	5,50	3,40	24:00	0,00	0,000
14.05.26	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14,63	13,54	1,09	5,50	3,40	24:00	0,00	0,000
15.05.26	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14,72	13,77	0,95	5,50	3,40	24:00	0,00	0,000
16.05.26	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14,90	14,00	0,90	5,50	3,40	24:00	0,00	0,000
17.05.26	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15,91	15,44	0,47	5,50	3,40	24:00	0,00	0,000
18.05.26	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14,74	13,87	0,87	5,50	3,40	24:00	0,00	0,000
19.05.26	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14,29	13,42	0,87	5,50	3,40	24:00	0,00	0,000
20.05.26	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15,38	14,86	0,52	5,50	3,40	24:00	0,00	0,000
21.05.26	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15,95	15,48	0,47	5,50	3,40	24:00	0,00	0,000
22.05.26	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15,09	14,42	0,67	5,50	3,40	24:00	0,00	0,000
Итого:	7,733	280,79	156,63	124,17	285,19	158,77	40,08	37,47	2,61	5,50	3,40	720:00	125,96	6,615

$M_g = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_g \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

24.05.26



/ Пономарёв С. В. /