

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/26г.-22/03/26г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Михаила Кутузова, д. 21**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.01

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 0,2 Град С

Заводской номер 00175848 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0x5E78 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.02.26	2,635	77,18	73,92	3,26	79,81	74,99	87,53	55,79	31,74	5,00	4,00	24,00	3,37	2,634
24.02.26	2,619	77,12	73,85	3,27	79,74	74,89	86,93	55,34	31,59	5,00	4,00	24,00	3,38	2,618
25.02.26	2,669	76,63	73,80	2,83	79,26	74,82	87,54	54,79	32,75	5,00	4,00	24,00	2,93	2,668
26.02.26	2,728	76,48	73,22	3,26	79,11	74,23	87,44	54,11	33,33	5,00	4,00	24,00	3,37	2,727
27.02.26	2,735	76,67	73,60	3,07	79,31	74,56	87,26	53,77	33,49	5,00	4,00	24,00	3,18	2,734
28.02.26	2,764	76,73	73,45	3,28	79,36	74,41	87,27	53,58	33,69	5,00	4,00	24,00	3,39	2,763
01.03.26	2,792	77,25	73,32	3,93	79,85	74,31	86,87	53,47	33,40	5,00	4,00	24,00	4,06	2,791
02.03.26	2,745	76,68	73,30	3,38	79,27	74,26	86,74	53,34	33,40	5,00	4,00	24,00	3,49	2,744
03.03.26	2,494	75,33	71,49	3,84	77,67	72,43	82,87	52,44	30,43	5,00	4,00	24,00	3,96	2,493
04.03.26	2,025	74,24	70,18	4,06	76,08	70,95	72,99	48,38	24,61	5,00	4,00	24,00	4,16	2,024
05.03.26	1,720	75,47	71,81	3,66	77,01	72,52	66,11	45,47	20,64	5,00	4,00	24,00	3,73	1,719
06.03.26	1,721	79,91	76,36	3,55	81,58	77,08	65,63	46,09	19,54	5,00	4,00	24,00	3,62	1,720
07.03.26	1,711	79,42	76,24	3,18	81,07	76,96	66,00	46,29	19,71	5,00	4,00	24,00	3,25	1,710
08.03.26	1,714	80,09	76,96	3,13	81,77	77,75	66,55	47,00	19,55	5,00	4,00	24,00	3,20	1,713
09.03.26	1,697	80,48	77,20	3,28	82,15	78,00	66,14	46,95	19,19	5,00	4,00	24,00	3,35	1,696
10.03.26	1,895	80,24	77,36	2,88	82,11	78,32	71,25	49,37	21,88	5,00	4,00	24,00	2,95	1,894
11.03.26	2,128	78,52	75,57	2,95	80,59	76,52	75,64	50,45	25,19	5,00	4,00	24,00	3,03	2,127
12.03.26	2,220	79,61	76,31	3,30	81,75	77,27	76,09	50,27	25,82	5,00	4,00	24,00	3,39	2,219
13.03.26	1,952	79,01	75,99	3,02	80,86	76,87	71,46	48,62	22,84	5,00	4,00	24,00	3,09	1,951
14.03.26	1,798	80,95	77,58	3,37	82,66	78,37	67,31	47,07	20,24	5,00	4,00	24,00	3,44	1,797
15.03.26	1,794	79,95	76,71	3,24	81,67	77,52	68,04	47,52	20,52	5,00	4,00	24,00	3,31	1,793
16.03.26	1,835	79,29	76,25	3,04	81,03	77,07	69,18	47,88	21,30	5,00	4,00	24,00	3,11	1,834
17.03.26	1,781	81,12	78,50	2,62	82,88	79,39	68,71	48,29	20,42	5,00	4,00	24,00	2,68	1,780
18.03.26	1,685	79,46	76,87	2,59	81,14	77,69	67,06	47,40	19,66	5,00	4,00	24,00	2,64	1,684
19.03.26	1,663	79,55	77,31	2,24	81,17	78,09	66,70	47,07	19,63	5,00	4,00	24,00	2,29	1,663
20.03.26	1,675	80,36	77,59	2,77	82,03	78,37	66,09	46,86	19,23	5,00	4,00	24,00	2,83	1,674
21.03.26	1,620	79,45	76,87	2,58	81,02	77,59	65,47	46,60	18,87	5,00	4,00	24,00	2,63	1,619
22.03.26	1,659	79,79	76,56	3,23	81,45	77,35	65,95	47,04	18,91	5,00	4,00	24,00	3,30	1,658
Итого:	58,474	2196,98	2108,17	88,81	2253,40	2132,58	74,39	49,69	24,70	5,00	4,00	672,00	91,09	58,456

Qрасч = Qo- (Mr*(tf-ty))/1000

Представитель сервисной фирмы: _____ / Пономарёв С. В. /

23.03.26

