

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/12/25г.-22/01/26г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Михаила Кутузова, д. 21**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.01

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 0,3 Град С

Заводской номер 00175848 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0х5Е78 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.12.25	2,127	76,02	72,84	3,18	78,00	73,76	76,04	50,15	25,89	5,00	4,00	24,00	3,26	2,126
24.12.25	2,166	76,09	72,25	3,84	78,09	73,13	76,04	50,10	25,94	5,00	4,00	24,00	3,94	2,165
25.12.25	2,167	76,37	73,16	3,21	78,41	74,10	76,81	50,56	26,25	5,00	4,00	24,00	3,30	2,166
26.12.25	2,178	76,81	74,11	2,70	78,94	75,07	78,27	51,72	26,55	5,00	4,00	24,00	2,77	2,177
27.12.25	2,503	76,46	72,77	3,69	78,86	73,73	83,60	53,44	30,16	5,00	4,00	24,00	3,81	2,502
28.12.25	2,538	76,95	73,44	3,51	79,36	74,44	84,45	53,96	30,49	5,00	4,00	24,00	3,62	2,537
29.12.25	2,536	76,70	73,40	3,30	79,13	74,36	84,78	54,02	30,76	5,00	4,00	24,00	3,40	2,535
30.12.25	2,616	76,83	73,41	3,42	79,37	74,46	86,29	54,69	31,60	5,00	4,00	24,00	3,53	2,615
31.12.25	2,391	77,65	72,28	5,37	79,83	73,24	79,04	51,87	27,17	5,00	4,00	24,00	5,52	2,389
01.01.26	1,976	75,39	72,85	2,54	77,33	73,67	74,37	49,83	24,54	5,00	4,00	24,00	2,61	1,975
02.01.26	1,907	74,55	71,49	3,06	76,29	72,23	71,45	47,81	23,64	5,00	4,00	24,00	3,13	1,906
03.01.26	2,034	75,89	72,40	3,49	77,79	73,22	73,41	48,84	24,57	5,00	4,00	24,00	3,58	2,033
04.01.26	2,082	76,56	73,16	3,40	78,48	74,03	74,46	49,46	25,00	5,00	4,00	24,00	3,49	2,081
05.01.26	1,935	76,15	72,62	3,53	77,87	73,40	71,13	47,92	23,21	5,00	4,00	24,00	3,61	1,934
06.01.26	1,945	75,66	72,24	3,42	77,41	72,97	71,82	48,30	23,52	5,00	4,00	24,00	3,50	1,944
07.01.26	1,970	76,18	73,11	3,07	78,09	73,95	73,15	49,29	23,86	5,00	4,00	24,00	3,15	1,969
08.01.26	2,016	74,49	71,14	3,35	76,38	71,94	73,37	48,50	24,87	5,00	4,00	24,00	3,43	2,015
09.01.26	2,078	75,02	71,61	3,41	76,92	72,37	73,49	47,98	25,51	5,00	4,00	24,00	3,50	2,077
10.01.26	2,093	76,61	73,03	3,58	78,53	73,76	73,33	48,29	25,04	5,00	4,00	24,00	3,67	2,092
11.01.26	2,106	77,68	73,56	4,12	79,60	74,39	73,44	48,95	24,49	5,00	4,00	24,00	4,22	2,105
12.01.26	2,055	78,05	75,17	2,88	80,02	76,10	74,03	49,53	24,50	5,00	4,00	24,00	2,95	2,054
13.01.26	2,479	79,46	76,04	3,42	81,89	77,03	82,66	53,80	28,86	5,00	4,00	24,00	3,52	2,478
14.01.26	2,672	78,02	74,95	3,07	80,66	76,08	87,45	55,41	32,04	5,00	4,00	24,00	3,17	2,671
15.01.26	2,679	76,18	73,57	2,61	78,81	74,56	87,21	53,95	33,26	5,00	4,00	24,00	2,70	2,678
16.01.26	2,766	75,80	72,79	3,01	78,44	73,75	87,40	53,04	34,36	5,00	4,00	24,00	3,11	2,765
17.01.26	2,853	76,58	73,37	3,21	79,20	74,33	87,40	52,35	35,05	5,00	4,00	24,00	3,32	2,852
18.01.26	2,877	75,73	72,17	3,56	78,25	73,09	86,67	51,11	35,56	5,00	4,00	24,00	3,68	2,876
19.01.26	2,978	76,30	71,91	4,39	78,85	72,85	86,93	50,88	36,05	5,00	4,00	24,00	4,54	2,977
20.01.26	2,870	75,97	73,07	2,90	78,59	74,03	87,86	52,11	35,75	5,00	4,00	24,00	3,00	2,869
21.01.26	2,699	76,17	72,97	3,20	78,61	73,93	85,27	52,02	33,25	5,00	4,00	24,00	3,30	2,698
22.01.26	2,705	76,91	73,16	3,75	79,36	74,12	85,22	52,66	32,56	5,00	4,00	24,00	3,87	2,704
Итого:	72,997	2369,23	2264,04	105,19	2437,36	2292,09	79,58	51,05	28,53	5,00	4,00	744,00	108,21	72,965

$Q_{расч} = Q_o - (M_g \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

23.01.26



/ Пономарёв С. В. /