

Месячный отчёт о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за 01-2026

Отчёт сформирован: 22.01.26

Дата и время печати: 23.01.2026 07:53:16

Тепловычислитель СПТ941.01-08; Сетевой номер NT= _____; идентификатор ИД=15540

Канал ТВ1; Схема учета СП=0; Код абонента KB= _____

Потребитель: МКД г. Бийск Адрес: Алтайский край, Бийск г, Ленинградская ул, д. 95

Телефон: _____ Договор: _____ от: _____

Источник теплоты: ПНС №6 Магистраль: _____ Тепловая камера: _____

Договорной расход, т/сут: на циркуляцию _____ на ГВС 0.158855

Договорная температура холодной воды источника подпитки: t_{хв}= _____ °C

Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= _____ M2= _____ M3= _____

Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= _____ M2= _____ M3= _____

Сутки, час	Время счета Ти	подающий труб.			обратный труб.			dt	M3	Vгв	Тепло Q	Тепло расч. Q расч.
		t1	M1	V1	t2	M2	V2					
23.12.25 00:00	24,00	77,63	59,876	61,511	53,42	57,939	58,734	24,21	1,937	1,990	1,554	1,554
24.12.25 00:00	24,00	77,78	61,335	63,016	54,21	59,434	60,272	23,57	1,901	1,953	1,550	1,550
25.12.25 00:00	24,00	77,37	60,744	62,393	53,80	58,836	59,654	23,58	1,908	1,960	1,536	1,535
26.12.25 00:00	24,00	78,02	60,748	62,422	54,23	58,995	59,827	23,79	1,754	1,802	1,542	1,541
27.12.25 00:00	24,00	79,49	61,434	63,186	55,27	59,353	60,221	24,22	2,081	2,140	1,605	1,604
28.12.25 00:00	24,00	84,98	60,047	61,981	57,26	57,876	58,780	27,72	2,171	2,241	1,791	1,791
29.12.25 00:00	24,00	86,27	60,472	62,474	58,24	58,342	59,283	28,04	2,131	2,201	1,821	1,821
30.12.25 00:00	24,00	85,72	60,496	62,475	58,15	58,504	59,445	27,56	1,992	2,057	1,786	1,785
31.12.25 00:00	24,00	88,09	62,206	64,354	59,96	59,820	60,842	28,13	2,386	2,468	1,900	1,899
01.01.26 00:00	24,00	78,66	62,453	64,200	55,40	59,302	60,174	23,26	3,151	3,239	1,627	1,626
02.01.26 00:00	24,00	76,05	60,619	62,213	53,80	58,520	59,333	22,26	2,099	2,155	1,463	1,463
03.01.26 00:00	24,00	72,81	59,620	61,067	51,68	57,963	58,710	21,13	1,657	1,697	1,347	1,346
04.01.26 00:00	24,00	74,31	60,728	62,258	52,59	58,855	59,639	21,72	1,872	1,919	1,419	1,418
05.01.26 00:00	24,00	74,90	60,853	62,409	52,66	58,825	59,610	22,25	2,028	2,080	1,462	1,461
06.01.26 00:00	24,00	71,94	60,574	62,012	51,04	58,661	59,399	20,90	1,913	1,958	1,365	1,364
07.01.26 00:00	24,00	72,71	61,221	62,704	51,54	58,676	59,428	21,16	2,545	2,607	1,430	1,429
08.01.26 00:00	24,00	74,10	60,886	62,412	52,24	59,040	59,816	21,86	1,846	1,892	1,430	1,429
09.01.26 00:00	24,00	74,79	59,636	61,157	51,92	57,458	58,205	22,87	2,178	2,234	1,478	1,478
10.01.26 00:00	24,00	74,79	59,513	61,031	51,69	57,539	58,280	23,11	1,975	2,025	1,478	1,478
11.01.26 00:00	24,00	74,57	61,400	62,957	52,06	58,715	59,482	22,52	2,685	2,753	1,523	1,523
12.01.26 00:00	24,00	74,46	56,984	58,426	52,26	54,798	55,519	22,19	2,186	2,242	1,381	1,380
13.01.26 00:00	24,00	74,76	60,525	62,067	52,46	58,679	59,457	22,31	1,845	1,892	1,448	1,448
14.01.26 00:00	24,00	83,90	61,135	63,060	57,13	59,148	60,068	26,77	1,987	2,050	1,753	1,752
15.01.26 00:00	24,00	89,09	60,243	62,357	59,67	58,536	59,524	29,42	1,707	1,767	1,877	1,876
16.01.26 00:00	24,00	89,03	59,617	61,707	59,12	57,814	58,773	29,91	1,804	1,867	1,892	1,892
17.01.26 00:00	24,00	89,29	58,787	60,859	58,68	57,195	58,131	30,61	1,592	1,648	1,895	1,895
18.01.26 00:00	24,00	89,88	59,247	61,360	58,75	57,643	58,589	31,13	1,603	1,661	1,941	1,940
19.01.26 00:00	24,00	89,08	59,839	61,939	58,05	57,557	58,480	31,03	2,282	2,362	1,991	1,991
20.01.26 00:00	24,00	89,35	59,503	61,602	58,19	57,459	58,385	31,16	2,043	2,115	1,975	1,975
21.01.26 00:00	24,00	89,28	59,575	61,674	58,72	57,912	58,861	30,56	1,663	1,721	1,921	1,920
22.01.26 00:00	24,00	86,81	59,573	61,568	57,85	57,632	58,550	28,96	1,942	2,007	1,839	1,839
ИТОГО	744,00	80,64	1869,888	1924,850	55,23	1807,025	1833,470	25,42	62,863	64,703	51,022	51,003
	ч	°C	т	м3	°C	т	м3	°C	т	м3	Гкал	Гкал

По данным SGK температура подпиточный воды: t_{хв}=0,3 °C

Ответственный за учет _____

Дата _____

