

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/12/25г.-22/01/26г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Александра Матросова, д. 29**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.02

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 0,3 Град С

Заводской номер 0075692

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	Qрасч Гкал
23.12.2025	77,23	49,85	27,38	63,623	61,953	58,340	57,658	2,520	2,465	6,00	4,00	1,8190	0,1725	24	1,818
24.12.2025	77,26	49,41	27,85	63,059	61,404	57,379	56,714	2,970	2,907	6,00	4,00	1,8501	0,2037	24	1,849
25.12.2025	78,03	50,21	27,82	63,678	61,976	58,744	58,047	2,200	2,151	6,00	4,00	1,8319	0,1507	24	1,831
26.12.2025	79,55	51,39	28,16	64,624	62,838	59,598	58,857	2,200	2,152	6,00	4,00	1,8807	0,1507	24	1,880
27.12.2025	85,18	53,19	31,99	63,685	61,693	58,676	57,897	2,040	1,996	6,00	4,00	2,0809	0,1401	24	2,080
28.12.2025	85,97	53,62	32,35	64,380	62,336	58,980	58,183	2,400	2,347	6,00	4,00	2,1430	0,1643	24	2,142
29.12.2025	86,30	53,73	32,57	65,143	63,060	59,983	59,172	2,100	2,053	6,00	4,00	2,1673	0,1440	24	2,167
30.12.2025	87,75	54,85	32,90	65,828	63,659	60,258	59,409	2,460	2,405	6,00	4,00	2,2296	0,1685	24	2,229
31.12.2025	80,27	51,64	28,63	65,118	63,287	58,460	57,725	3,780	3,699	6,00	4,00	2,0012	0,2586	24	2,000
01.01.2026	75,43	50,09	25,34	64,401	62,778	59,561	58,853	2,240	2,190	6,00	4,00	1,7010	0,1532	24	1,700
02.01.2026	72,64	47,79	24,85	62,933	61,456	57,680	57,054	2,750	2,691	6,00	4,00	1,6548	0,1885	24	1,654
03.01.2026	74,57	48,97	25,60	64,161	62,579	59,441	58,768	2,110	2,063	6,00	4,00	1,7033	0,1442	24	1,703
04.01.2026	75,64	49,49	26,15	64,932	63,291	59,663	58,973	2,560	2,504	6,00	4,00	1,7789	0,1753	24	1,778
05.01.2026	72,19	48,06	24,13	64,286	62,794	59,257	58,608	2,480	2,427	6,00	4,00	1,6315	0,1701	24	1,631
06.01.2026	72,84	48,45	24,39	64,107	62,593	59,516	58,856	2,050	2,006	6,00	4,00	1,6246	0,1407	24	1,624
07.01.2026	74,14	48,85	25,29	64,774	63,194	59,774	59,100	2,430	2,378	6,00	4,00	1,7132	0,1665	24	1,712
08.01.2026	74,55	48,08	26,47	62,873	61,323	57,739	57,108	2,560	2,502	6,00	4,00	1,7418	0,1752	24	1,741
09.01.2026	74,74	47,93	26,81	63,262	61,698	58,275	57,640	2,400	2,346	6,00	4,00	1,7653	0,1642	24	1,765
10.01.2026	74,46	48,13	26,33	63,755	62,188	58,227	57,588	2,950	2,886	6,00	4,00	1,7759	0,2021	24	1,775
11.01.2026	74,52	48,73	25,79	63,759	62,190	58,717	58,054	2,570	2,515	6,00	4,00	1,7249	0,1761	24	1,724
12.01.2026	75,06	49,33	25,73	64,686	63,072	59,904	59,213	2,300	2,249	6,00	4,00	1,7350	0,1575	24	1,734
13.01.2026	83,96	53,39	30,57	66,094	64,084	61,283	60,466	1,900	1,859	6,00	4,00	2,0590	0,1298	24	2,058
14.01.2026	89,15	55,37	33,78	64,985	62,785	60,288	59,425	1,670	1,633	6,00	4,00	2,2145	0,1145	24	2,214
15.01.2026	89,10	54,34	34,76	63,867	61,706	58,371	57,562	2,500	2,444	6,00	4,00	2,2799	0,1712	24	2,279
16.01.2026	89,45	53,43	36,02	63,286	61,132	57,883	57,107	2,350	2,298	6,00	4,00	2,3264	0,1607	24	2,326
17.01.2026	89,48	53,13	36,35	63,732	61,560	58,346	57,575	2,270	2,220	6,00	4,00	2,3575	0,1556	24	2,357
18.01.2026	88,78	52,08	36,70	62,964	60,850	57,412	56,678	2,450	2,398	6,00	4,00	2,3596	0,1680	24	2,359
19.01.2026	88,98	52,39	36,59	63,284	61,149	57,954	57,207	2,160	2,111	6,00	4,00	2,3505	0,1479	24	2,350
20.01.2026	89,71	53,60	36,11	64,197	62,000	58,902	58,106	2,080	2,035	6,00	4,00	2,3506	0,1428	24	2,350
21.01.2026	86,88	53,16	33,72	64,049	61,977	58,800	58,019	2,150	2,100	6,00	4,00	2,2026	0,1469	24	2,202
22.01.2026	86,81	53,61	33,20	64,464	62,381	58,962	58,166	2,380	2,328	6,00	4,00	2,1975	0,1633	24	2,197
Итого:				1987,989	1930,986	1826,373	1803,788	73,980	72,358			61,2520	5,0674	744	61,230
Средние:	80,99	51,17	29,82							6,00	4,00				

$Q_{расч} = Q_o - (Mg \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

23.01.26



/Пономарев С. В. /