

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/26г.-22/08/26г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Горно-Алтайская, д. 73**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.01

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 18,8 Град С

Заводской номер 00191869 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0x5E78 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.07.26	0,282	4,290	0,000	4,290	4,376	0,000	65,63	31,61	34,02	6,00	4,50	24,00	4,38	0,201
24.07.26	0,253	3,843	0,000	3,843	3,921	0,000	65,75	31,76	33,99	6,00	4,50	24,00	3,92	0,181
25.07.26	0,283	4,438	0,000	4,438	4,522	0,000	63,79	31,28	32,51	6,00	4,50	24,00	4,52	0,200
26.07.26	0,264	4,273	0,000	4,273	4,348	0,000	61,74	30,37	31,37	6,00	4,50	24,00	4,35	0,183
27.07.26	0,301	4,612	0,000	4,612	4,702	0,000	65,30	30,99	34,31	6,00	4,50	24,00	4,70	0,214
28.07.26	0,274	4,157	0,000	4,157	4,241	0,000	65,94	31,34	34,60	6,00	4,50	24,00	4,24	0,196
29.07.26	0,285	4,425	0,000	4,425	4,510	0,000	64,50	31,07	33,43	6,00	4,50	24,00	4,51	0,202
30.07.26	0,291	4,655	0,000	4,655	4,739	0,000	62,51	29,55	32,96	6,00	4,50	24,00	4,74	0,203
31.07.26	0,311	4,980	0,000	4,980	5,073	0,000	62,48	29,87	32,61	6,00	4,50	24,00	5,07	0,218
01.08.26	0,241	3,864	0,000	3,864	3,934	0,000	62,48	30,29	32,19	6,00	4,50	24,00	3,93	0,168
02.08.26	0,314	4,903	0,000	4,903	4,998	0,000	64,02	30,86	33,16	6,00	4,50	24,00	5,00	0,222
03.08.26	0,310	4,799	0,000	4,799	4,891	0,000	64,50	31,29	33,21	6,00	4,50	24,00	4,89	0,219
04.08.26	0,314	4,817	0,000	4,817	4,913	0,000	65,13	31,63	33,50	6,00	4,50	24,00	4,91	0,223
05.08.26	0,295	4,474	0,000	4,474	4,565	0,000	66,02	31,79	34,23	6,00	4,50	24,00	4,57	0,211
06.08.26	0,299	4,662	0,000	4,662	4,751	0,000	64,03	31,26	32,77	6,00	4,50	24,00	4,75	0,211
07.08.26	0,292	4,685	0,000	4,685	4,769	0,000	62,29	30,43	31,86	6,00	4,50	24,00	4,77	0,204
08.08.26	0,255	4,157	0,000	4,157	4,229	0,000	61,39	29,38	32,01	6,00	4,50	24,00	4,23	0,177
09.08.26	0,295	4,624	0,000	4,624	4,710	0,000	63,84	28,85	34,99	6,00	4,50	24,00	4,71	0,208
10.08.26	0,331	5,057	0,000	5,057	5,158	0,000	65,50	30,17	35,33	6,00	4,50	24,00	5,16	0,236
11.08.26	0,298	4,681	0,000	4,681	4,769	0,000	63,69	30,43	33,26	6,00	4,50	24,00	4,77	0,210
12.08.26	0,340	5,263	0,000	5,263	5,365	0,000	64,53	30,78	33,75	6,00	4,50	24,00	5,37	0,241
13.08.26	0,287	4,419	0,000	4,419	4,505	0,000	64,88	31,08	33,80	6,00	4,50	24,00	4,51	0,204
14.08.26	0,279	4,441	0,000	4,441	4,523	0,000	62,77	30,11	32,66	6,00	4,50	24,00	4,52	0,195
15.08.26	0,255	4,110	0,000	4,110	4,185	0,000	62,03	29,77	32,26	6,00	4,50	24,00	4,19	0,178
16.08.26	0,261	4,180	0,000	4,180	4,254	0,000	62,52	29,80	32,72	6,00	4,50	24,00	4,25	0,183
17.08.26	0,308	4,700	0,000	4,700	4,792	0,000	65,57	30,05	35,52	6,00	4,50	24,00	4,79	0,220
18.08.26	0,304	4,673	0,000	4,673	4,763	0,000	64,99	30,12	34,87	6,00	4,50	24,00	4,76	0,216
19.08.26	0,279	4,531	0,000	4,531	4,612	0,000	61,53	29,43	32,10	6,00	4,50	24,00	4,61	0,194
20.08.26	0,303	4,588	0,000	4,588	4,680	0,000	66,00	28,95	37,05	6,00	4,50	24,00	4,68	0,217
21.08.26	0,258	3,926	0,000	3,926	4,003	0,000	65,65	27,75	37,90	6,00	4,50	24,00	4,00	0,184
22.08.26	0,293	4,489	0,000	4,489	4,577	0,000	65,37	27,58	37,79	6,00	4,50	24,00	4,58	0,209
Итого:	8,955	139,72	0,00	139,72	142,38	0,00	64,08	30,31	33,77	6,00	4,50	744,00	142,38	6,328

$M_g = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_g \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

23.08.26



Пономарев С. В. /